Индивидуальный предприниматель Трегубов В.А.
681028 г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 34/3 оф. 202 ИНН 270305193167
Тел. 8-914-779-40-22, e-mail: *tregubov-expert@mail.ru*
Квалификационное удостоверение МЧС России № 0009 от 27.11.2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

О СООТВЕТСТВИИ ОБЪЕКТА ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

№ 156/23-э от 20.04.2023. г.



Объект защиты: Помещение частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования школа вождения «Авто-Статус»

Адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Химическая, 2 строение 1, офис 202.

Заказчик: Директор Зайдулин Ренат Тальгатович.

Исполнитель: Трегубов В.А.

г. Комсомольск-на-Амуре.

1 Сведения о заказчике и исполнителе:

1.1. Сведения о заказчике.

Полное и сокращенное наименование заказчика: Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования школа вождения (ЧОУ ДПО

ШВ «Авто-Статус») директор Зайдулин Ренат Тальгатович.
Фактическое местонахождение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Химическая, 2, строение 1, офис 202.

1.2. Сведения об исполнителе.

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Трегубов В.А.
Почтовый адрес: 681029 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Штурмовая, 13
Фактическое местонахождение: 681001, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина,34 корп.3 оф. 202.

1. Основание проведения оценки системы пожарной безопасности.

Основанием для проведения оценки пожарной опасности объекта является договор между ЧОУ ДПО ШВ «Авто-Статус» и ИП Трегубов В.А.

Исполнитель на данном объекте не выполнял другие работы и услуги в области пожарной безопасности, кроме настоящих оценочных работ. Данный объект не принадлежит Исполнителю (эксперту) на праве собственности или ином законном основании.

2. Цель проведения оценки пожарной опасности объекта.

Оценочные работы проводились для определения соответствия системы обеспечения пожарной безопасности административно-бытового (офисного) здания по ул. Химическая, 2 и непосредственно офиса № 202, где будут проводиться занятия со слушателями, требованиям Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. Лица, участвовавшие в проведении оценки объекта требованиям пожарной безопасности.

Обследование объекта на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась экспертом в области независимой оценки пожарного риска Трегубовым Василием Андреевичем, аттестованным Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.05.2018 г. № 602 на осуществление деятельности в области независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) (квалификационное свидетельство от 27.11.2019 г. № 27-0009).

Термины, применяемые в заключении.

ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД

Выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

ПОЖАРНЫЙ ОТСЕК

Часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ

Классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений и отсеков.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РАЗРЫВ (ПРОТИВОПОЖАРНОЕ РАССТОЯНИЕ)

Нормированное расстояние между зданиями, строениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

ВЫСОТА ЗДАНИЯ (ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ)

Высота расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, определяемая:

- максимальной разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене;

- полусуммой отметок пола и потолка этажа при отсутствии открывающихся окон (проемов).

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Обследование здания проводилось в присутствии директора ЧОУ ДПО ШВ «Авто-Статус» Заудулина Р.Т.

4. Период проведения оценки соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.

Обследование объекта требованиям пожарной безопасности выполнялась 19.04.2023 года.

Обследование на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась в отношении административно-бытового здания по ул.

Химической, 2, строение 1, и офиса № 202.

Наименование объекта: Помещение ЧОУ ДПО ШВ автошкола «Авто-Статус»

Для выполнения оценочных работ заказчиком были предоставлены следующие документы:

- Проект на офисное здание по ул. Химическая, 2, выполненный проектной мастерской ООО «Тандем» в 2020 г.
- Акты комплексного испытания систем пожарной автоматики, освещения, электрооборудования.
- Документы выполнения противопожарного режима.

5. Краткое описание объекта.

Объект защиты представляет собой сложное в плане двухэтажное кирпичное здание, размером 35,74х32,06 м.

В здании расположены: офисные, служебные и подсобные помещения.

Высота здания до парапета крыши 8,4м. Наружные стены кирпичные. Перекрытие железобетонные плиты. Чердачное перекрытие совмещенное, кровля плоская, покрытие полимерная мембрана.

Отопление, водоснабжение, электроснабжение-централизованные системы.

6. Порядок обследования здания.

Обследование объекта требованиям пожарной безопасности, включает в себя:

- определение требований пожарной безопасности, на основе которых проводилась оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности;
- изучение проектных решений и натурное обследование объекта;
- описание пожарно-технических характеристик элементов системы обеспечения пожарной безопасности объекта;
- обобщённую характеристику пожарно-технических элементов системы обеспечения пожарной безопасности объекта;
- условия соответствия объекта требованиям пожарной безопасности;
- выводы.

Определение требований пожарной безопасности, на основе которых проведены оценочные работы.

Согласно ст.6 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее Федеральный закон № 184-ФЗ) технические регламенты принимаются в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества.

В ст.7 ФЗ-184 указано, что технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда устанавливают необходимые требования, обеспечивающие

пожарную безопасность.

Основополагающим нормативным правовым актом в области пожарной безопасности является Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон № 123-ФЗ).

Согласно ст.5 Федерального закона № 123-ФЗ:

1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Согласно ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ, пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий:

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений.

Исходя из вышеизложенного, на объекте защиты в обязательном порядке должны быть выполнены противопожарные мероприятия, обеспечивающие безопасность людей, защиту имущества третьих лиц при пожаре и обеспечение работы пожарных подразделений.

Собственник объекта защиты в соответствии с положениями ст.18, ст.34, ст.55 Конституции Российской Федерации, а также ст.1, ст.2, ст.3, ст.209, ст.211 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч.4 ст.5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ имеет право выбирать форму и условия соответствия требованиям пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности.

Противопожарное состояние здания рассматривалась на основании требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее ФЗ-123).

В связи с тем, что здание проектировалось в 2021 году, при подготовке

заключения в соответствии с ч.4 ст.4 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» была проведена проверка выполнения нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности в соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарнойбезопасности».

- СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий и сооружений подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.

- СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление,вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

- СП10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы проектирования»

- СП 5213330.2016 «Естественное и искусственное освещение»

Согласно главе 14 ФЗ-123 каждое здание должно иметь объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий.

Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:

- установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов.

- обеспеченно беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы.

- организованно оповещение и управление движением людей по эвакуационным выходам.

Согласно СП 2.13130.2020 п. 6.7.1 степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного общественных отсека зданий следует принимать по таблице 6.9

Таблица 6.9

Степень огнестойкости здания	Класс конструктивной пожарной опасности	Допустимая высота здания, м	Площадь этажа в пределах пожарного отсека, м, при числе надземных этажей (без учета верхнего технического этажа)					
			1	2	3	4, 5	6-9	10-16
I	C0	50	6000	5000	5000	5000	5000	2500
II	C0	50	6000	4000	4000	4000	4000	2200
II	C1	28	5000	3000	3000	2000	1200	-
III	C0	15	3000	2000	2000	1200	-	-
III	C1	12	2000	1400	1200	800	-	-
IV	C0	9	2000	1400	-	-	-	-
IV	C1	6	2000	1400	-	-	-	-
IV	C2, C3	6	1200	800	-	-	-	-
V	C1-C3	6	1200	800	-	-	-	-

Примечания

1 Прочерк в таблице означает, что здание данной степени огнестойкости не может иметь указанное число этажей.

2 В зданиях IV степени огнестойкости высотой два этажа несущие элементы здания должны иметь предел огнестойкости не ниже R 45.

Площадь этажа здания составляет менее 4000 м2. Площадь этажа пожарного отсека, высота здания соответствует требованиям пожарной безопасности.

Учитывая характеристики строительных конструкций, здание, согласно требованиям Табл. 21 123-ФЗ «ТРоТПБ», относится ко II степени огнестойкости, класс пожарной опасности С0.

Таблица 21

СООТВЕТСТВИЕ
степени огнестойкости и предела огнестойкости

Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков *	Предел огнестойкости строительных конструкций						
	Несущие стены, колонны и другие несущие элементы	Наружные ненесущие стены	Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами)	Строительные конструкции бесчердачных покрытий: настилы (в том числе с утеплителем)	Строительные конструкции бесчердачных покрытий: фермы, балки, прогоны	Строительные конструкции лестничных клеток: внутренние стены	Строительные конструкции лестничных клеток: марши и площадки лестниц
I	R 120	E 30	REI 60	RE 30	R 30	REI 120	R 60
II	R 90	E 15	REI 45	RE 15	R 15	REI 90	R 60
III	R 45	E 15	REI 45	RE 15	R 15	REI 60	R 45
IV	R 15	E 15	REI 15	RE 15	R 15	REI 45	R 15
V	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется

Таблица 22

СООТВЕТСТВИЕ
класса конструктивной пожарной опасности и класса пожарной опасности строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков

Класс конструктивной пожарной опасности здания	Класс пожарной опасности строительных конструкций				
	Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы)	Наружные стены с внешней стороны	Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия	Стены лестничных клеток и противопожарные преграды	Марши и площадки лестниц в лестничных клетках
C0	K0	K0	K0	K0	K0
C1	K1	K2	K1	K0	K0
C2	K3	K3	K2	K1	K1

С3	не нормируется	не нормируется	не нормируется	К1	К3

Административно-бытовое здание офисов по классу функциональной пожарной опасности, согласно ст. 32 123-ФЗ «ТРоТПБ» соответствует классу Ф 4.3 (здания банков, контор, офисов)

Расстояние от общественных зданий до соседних зданий и сооружений в зависимости от их степени огнестойкости следует принимать в соответствии с СП 4.13130. На соседних земельных участках находиться спорткомплекс II степени огнестойкости класса С0 на расстоянии 25 м автомобильная стоянка для посетителей на расстоянии 12 м.

Согласно п.4.3 СП4.13130 минимальные противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, общественными (в том числе административными, бытовыми) зданиями и сооружениями следует принимать в соответствии с таблицей 1 с учетом п. 6.1.2 для стоянок автомобилей (производственные здания).

Таблица 1

Степень огнестойкости здания	Класс конструктивной пожарной опасности	Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м			
		I, II, III	II, III	IV	IV, V
		С0	С1	С0, С1	С2, С3
Жилые и общественные					
I, II, III	С0	6	8	8	10
II, III	С1	8	10	10	12
IV	С0, С1	8	10	10	12
IV, V	С2, С3	10	12	12	15
Производственные и складские					
I, II, III	С0	10	12	12	12
II, III	С1	12	12	12	12
IV	С0, С1	12	12	12	15
IV, V	С2, С3	15	15	15	18

Расстояние до соседних зданий и стоянки автомобилей соответствует требованиям пожарной безопасности.

Пути эвакуации

Путь эвакуации из офиса № 202 выполнен таким образом, что ведет от дверей помещения через коридор в лестничную клетку и затем наружу здания, что соответствует п. в), ч.3 ст.89 123-ФЗ «ТРоТПБ»

Расстояние по путям эвакуации от дверей помещения где будут проводится занятия, до лестничной клетки соответствует требованиям п 7.1.5 СП 1.13130.2020.

Пути эвакуации (отделка полов, стен и потолков коридоров) отделаны негорючим материалов в соответствии с требованиями табл. 28 123-ФЗ «ТРоТПБ».

В зале офиса 202 имеется и зафиксировано в инструкции о мерах пожарной безопасности для автошколы 30 посадочных мест. Расстановка столов создает свободные проходы в зале офиса и не препятствует свободному продвижению людей при эвакуации.

Ширина и высота эвакуационных выходов, коридора, их исполнение соответствует п. п. 4.2.18, 4.2.19, 4.3.3 СП1.13130.2020.

Двери эвакуационных выходов из зала офиса, коридора на лестничную клетку и здания открываются по ходу эвакуации, оборудованы табличками «Выход» в соответствии с п. 4.2.22 СП 1.13130.2020.

Ширина выхода из коридора на лестничную клетку составляет 1,2 м, ширина марша лестницы 1,2 м, ширина площадки между маршами равна ширине марша, что соответствует п.4.4.1 в) и п.4.4.2 СП 1.13130.2020.

Автоматическая противопожарная защита

В силу главы 19 ст.83, 84 ФЗ-123 автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях в соответствии с проектной документацией. Они должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей, включения средств коллективной защиты.

В здании система сигнализации адресного типа и оповещения людей о пожаре выполнены по проекту, находятся в рабочем состоянии и соответствуют нормативным документам, монтировались организацией, имеющей на это лицензию МЧС России. Система сигнализации выдает управляющий сигнал на систему оповещения.

Система оповещения о пожаре 3-го типа имеет соответствующий уровень громкости.

Оконные проемы в зале офиса имеют открывающиеся фрамуги, что обеспечивает возможность естественного проветривания при пожаре, что соответствует п. 7.2 ж) и п.8.5 СП7 13130.2009.

В здании на путях эвакуации имеются светильники аварийного освещения в соответствии с требованиями п.4.3.1 СП 52.13330.2010. Уровень освещенности соответствует требования пожарной безопасности.

Обеспечение тушения пожара.

К офисному зданию с двух сторон с ул. Химической обеспечен подъезд пожарных автомобилей в соответствии с требованиями п.8.1.1 СП.4.13130.2013.

Ширина проездов и расстояние от внутреннего края проезда до стены здания соответствуют требованиям п.8.1.4 СП 4.13130.2013.

Ближайшая пожарная часть от объекта защиты расположена по ул. Севастопольская, 27 на расстоянии не более 3000 м, и время прибытия пожарных машин, в соответствии с «Расписанием выездов противопожарной службы Комсомольского-на-Амуре гарнизона противопожарной службы» составляет не более 4-6 мин, что соответствует требованиям ст.76 123-ФЗ ТРоТПБ о размещении пожарных депо в населенных пунктах.

Внутренний противопожарный водопровод.

В соответствии с п. 7.6 табл. 7.1 2) СП 10.13130.2020 общественные здания, высотой до 6 этажей внутренним противопожарным водопроводом не оборудуются.

Организационные мероприятия.

На объекте защиты разработана инструкция мер пожарной безопасности, в ней указано максимальное количество посетителей для проведения занятий 30 человек, что соответствует количеству посадочных мест.

Директор школы «Авто-Статус» прошел обучение в виде повышения квалификации, сотрудники прошли обучение мерам пожарной безопасности в виде инструктажей.

Средства первичного пожаротушения (огнетушители) имеются в коридорах здания, а также в самом зале для занятий.

Имеется необходимая документация по ведению обслуживания огнетушителей, проведению инструктажей и содержанию средств пожарной автоматики.

Вывод.

На основании изучения предоставленных документов и проведенного визуального обследования здания по ул. Химической, 2 строение 1 и непосредственно зала офиса № 202 на втором этаже г. Комсомольск-на-Амуре

Хабаровского края установлено, что система обеспечения пожарной безопасности здания и помещений в нем, соответствует требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности, обеспечивает безопасность людей в здании и имущества третьих лиц при пожаре.

Объект защиты- административно-бытовое здание и помещения офисов в нем соответствует требованиям ч.1 ст.6 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Размещение ЧОУ ДПО ШВ «Авто-Статус» в офисе № 202 на 30 посадочных мест не повлияет на пожарную безопасность здания.

Эксперт в области независимой
оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности)
В.А.Трегубов.

Индивидуальный предприниматель г.Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края ТРЕГУБОВ Василий Андреевич ИНН 270305194167

Приложения;

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, АТТЕСТОВАННОГО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО РИСКА (АУДИТА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)

№ 27-0009

На основании приказа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю от 27 ноября 2019 года № 747

(субъект Российской Федерации, дата и № приказа)

Трегубов Василий Андреевич

(фамилия, имя и отчество (при наличии) должностного лица, аттестованного на осуществление деятельности в области независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности)

Аттестован на осуществление деятельности в области независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности)

Срок действия аттестации до « *27*» ***ноября*** ***2024 г.***

ВрИО руководителя территориального органа МЧС России _____ (подпись) И.В. Колонтай (расшифровка подписи)

Печать (территориального органа МЧС России)