

INSTRUMENTO PARA INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES AFECTADAS POR SISMOS

1. DATOS DE LOS INSPECTORES					
Función	Nombre y Apellido	Cédula	Profesión	Teléfono	Correo Electrónico
Inspector					
Inspector					
Supervisor					

2. DATOS GENERALES			
Nombre: _____		Hora Inicio: --:--	
Fecha: dd/mm/aaaa	Nº Pisos: _____	Nº Semisótanos: _____	
Estado: _____	Ciudad: _____	Municipio: _____	
Urb: _____	Sector: _____	Ave, Calle: _____	

3. USO DE LA EDIFICACIÓN			
Gubernamental ☐	Militar ☐	Médico-Asistencial ☐	Industrial ☐
Bomberos ☐	Vivienda Popular ☐	Educativo ☐	Comercial ☐
Protección Civil ☐	Vivienda Multifamiliar ☐	Deportivo-Recreativo ☐	Oficina ☐

4. TIPO ESTRUCTURAL			
CONCRETO ARMADO	ACERO	MAMPOSTERÍA	OTROS
Pórticos ☐	Pórticos arriostrados ☐	Confinada ☐	Construcción precaria ☐
Muros ☐	Pórticos no arriostrados ☐	No confinada ☐	Bahareque ☐
Prefabricados ☐	<u>Conexiones</u>	Sistemas mixtos de pórticos de baja calidad	Otros (Especifique): _____
	Apernadas ☐		
	Soldadas ☐		

5. INSPECCIÓN EXTERNA SIN ACCESAR A LA EDIFICACIÓN				
Clasificación	a	b	c	
Colapso de la estructura	No ☐	Parcial ☐	Total ☐	
Riesgo de edificios aledaños	No ☐	Moderado ☐	Elevado ☐	
Amenaza geológica	No ☐	Moderada ☐	Elevada ☐	
Asentamiento del edificio	< 0,2 m ☐	0,2 m - 1 m ☐	> 1 m ☐	
Inclinación del edificio	< 1 cm / 60 cm ☐	1/60 - 2/60 ☐	> 2 cm / 60 cm ☐	

5.1 NIVEL DE RIESGO EXTERNO			
A (todos a) ☐	B (b≥1) ☐	C (c≥1) ☐	☐

6. ¿SE REQUIERE INSPECCIÓN INTERNA?	
Si ☐	No ☐

7. CROQUIS DE PLANTA (Piso Crítico)	

8. INSPECCIÓN INTERNA									
Elemento Estructural	Número de Elementos en el Piso Crítico Doble clic para auto-marcar (✓)					Total Elementos	Porcentaje de daños		
	Sin daño (I)	Leve (II)	Moderado (III)	Severo (IV)	Completo (V)		% con III	% con IV	% con V
Columna	doble clic	doble clic	✓	doble clic	doble clic				



Viga	doble cli	doble cli	doble cli	doble cli	doble cli				
Muro	doble cli	doble cli	doble cli	doble cli	doble cli				
Nodo / conexión	doble cli	doble cli	doble cli	doble cli	doble cli				
Losa	doble cli	doble cli	doble cli	doble cli	doble cli				
Mampostería	doble cli	doble cli	doble cli	doble cli	doble cli				
9. DAÑOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES									
Porcentajes de daños		a		b		c			
Porcentaje de daño III		< 30% ☐		30-60% ☐		> 60% ☐			
Porcentaje de daño IV		< 10% ☐		10-30% ☐		> 30% ☐			
Porcentaje de daño V		< 1% ☐		1-10% ☐		> 10% ☐			
9.1 NIVEL DE RIESGO EN LA ESTRUCTURA									
A (todos a)		☐ B (b=1 y c=0)		☐ C (b≥2 o c≥1)		☐			
10. DAÑOS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES									
Elementos		a		b		c			
Paredes / tabiquería		Sin o poco daño ☐		Grietas, separación ☐		Peligro de caída ☐			
Escaleras		Sin o poco daño ☐		Grietas extendidas ☐		Peligro de caída ☐			
Tanques / balcones		Sin o poco daño ☐		Deformación visible ☐		Peligro de caída ☐			
Fachada / cielo raso		Sin o poco daño ☐		Grietas, deformación ☐		Peligro de caída ☐			
10.1 NIVEL DE RIESGO EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES									
A (todos a o b≤2)		☐ B (b≥3)		☐ C (c≥1)		☐			
11. DECISIÓN FINAL									
(TOMAR EL NIVEL DE RIESGO MÁS DESFAVORABLE ENTRE LOS PUNTOS 5.1, 9.1 Y 10.1)									
A		B				C			
Edificación Inspeccionada. Acceso Permitido (Etiqueta Verde) ☐		Acceso Restringido. Precaución al Entrar (Etiqueta Amarilla) ☐				Edificación Insegura. Acceso no Permitido (Etiqueta Roja) ☐			
11.1 Si hubo inspección previa, ¿cuál fue la etiqueta?						Verde ☐ Amarilla ☐ Roja ☐			
12. RECOMENDACIONES									
Inspección especializada		Estructura ☐		Geotecnia ☐		Servicios Públicos ☐			
Intervención de		PC o bomberos ☐		Policía - Ejército ☐		Autoridades ☐			
13. MEDIDAS DE SEGURIDAD									
Restringir paso peatonal ☐		Desconectar agua ☐		Apuntalar ☐					
Restringir tráfico vehicular ☐		Desconectar energía ☐		Demoler elementos ☐					
Manejo sust. peligrosas ☐		Desconectar gas ☐		Evacuar edificio vecino ☐					
Indique lugares del edificio para aplicar medidas: _____									
14. OBSERVACIONES						Hora Culminación: --:--			
Fotos a tomar: Identificación de la edificación - Fachadas - Pendiente del terreno - Talud cercano - Tipo estructural - Deslizamiento o derrumbes - Asentamiento(s) diferencial(es) - Grietas en fachada - Detalles del Piso crítico: Vigas - Columnas - Losas - Juntas - Nodos o conexiones - Observaciones - Daños en elementos no estructurales - Pandeo y deformaciones en elementos de acero - Estado de servicios públicos									

