**УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ**
Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум, “Ухаа Худаг” нүүрсний уурхай
И-мэйл хаяг: laboratory@mmc.mn

ЭНЕРЖИ РЕСУРС ХХК

MNAS Accreditation system TL 24 - 04 MNS ISO/IEC 17025

# СОРИЛТЫН ТАЙЛАН

№: 2026_15

Хэвлэсэн огноо: 2026.02.03
Хуудасны дугаар: 1/1

| Лабораторийн дугаар | Техникийн шаардлага | Сорьцын тодорхойлолт | Сорьц авсан аргачлал |
|---|---|---|---|
| 15/69 – 73 | MNS 0900:2018 | Унд, ахуйн ус | MNS ISO 5667-5:2001 |

**Сорьцын нэр:**

1. 69 УУЦБ-ийн боловсруулагдах ус
2. 70 УУЦБ-ийн 6м$^3$/ц гаралтын ус
3. 71 УУЦБ-ийн 26м$^3$/ц гаралтын ус
4. 72 УУЦБ-ийн нөөцийн савны ус
5. 73 Цэций хороолол хүйтэн ус

**Сорьц авсан:** Ус хангамжийн техникч

| Сорьцын хэмжээ | Сорьц авсан огноо | Шинжилсэн огноо |
|---|---|---|
| Тус бүр 0.5л | 2026.01.31 | 2026.01.31 - 2026.02.03 |

*Шинжилгээний үр дүн:*

| № | Шинжилгээний | | Зөвшөөрөгдөх хэмжээ | Сорьцын дугаар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Үзүүлэлт | Аргын стандарт | | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 1. | Бичил биетний ерөнхий тоо | MNS ISO 6222:1998 | 1мл-т 100 | Илрээгүй | Илрээгүй | Илрээгүй | Илрээгүй | 18 |
| 2. | *E.coli* | MNS ISO 9308-1:1998 | 100мл-т илрэхгүй | Илрээгүй | Илрээгүй | Илрээгүй | Илрээгүй | Илрээгүй |
| 3. | *Salmonella.spp* | MNS ISO 19250:2017 | 25мл-т илрэхгүй | Илрээгүй | Илрээгүй | Илрээгүй | Илрээгүй | Илрээгүй |

*Энэхүү сорилтын дүн нь тухайн сорьцын зөвхөн хүчинтэй.*

УНАЗСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВӨӨС ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ TL 24-04 УИТ0015

**Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:** Микробиологич Б. Түвшин /Б.Түвшинжаргал/

**Хянаж баталгаажуулсан:** Ахлах менежер /Ц.Бэхцэцэг/

*Сорилтын лабораторийн зөвшөөрөлгүй хуулбарлахыг хориглоно.*