

# 配电系统日常维护流程 D505

发 射 部	说 明
<div><div><div>开始</div><div>每季度</div><div>每半年</div><div>结束</div></div><div><div>配电柜互投开关测试</div><div>配电柜紧固接线螺丝，清洁机箱</div></div></div>	