

# 供电机房设备计划检修工作流程 D601

运行保障部供电机房	其他部门单位	说 明
<pre> graph TD     A([设备计划检修]) --&gt; B[供电管理员书面向部门主任提出申请同意后]     B --&gt; C{供电管理员确认是否需要供电部门保电}     C --&gt; D[书面向市供电部门提出保电申请 请供电部门确认]     C --&gt; E{是否影响非播出用户}     E --&gt; F[各单位接通知后 转内部相关部门 (办公、动力等)]     D --&gt; G{供电管理员确认是否影响播出用户}     G --&gt; E     G --&gt; H[供电管理员书面通知影响重要播出机房用户, 并签字确认, 协调时间点]     H --&gt; I[供电管理员与维修单位确认时间点]     I --&gt; J[供电管理员书面向配电班长及值班人员下达执行计划]     J --&gt; K[值班员填写操作票 按照要求直接通知影响重要播出机房]     K --&gt; L[执行供电机房内部电源系统倒电流程]     L --&gt; M([值班人员、管理员向部门领导汇报并记录])     </pre>	<p>各单位接通知后 转内部相关部门 (办公、动力等)</p> <p>书面通知发射台/网络中心</p> <p>各单位自行通知 租赁单位 (如: 南京台) 及内部重要 机房</p>	<p>检修操作时必须有两人以上, 并严格按照《电业安全工作规范》的要求进行检修操作</p>