


베이스

베이스1



베이스2



베이스3



베이스4



알람

알람 이력
블록 1
비트 모니터링

번호	비트 어드레스	트리거 조건	레벨	그룹 번호	부화면 화면
1	[PLC1]M000100 송출전진 불량	ON	0	-----	1

블록 2
워드 모니터링

번호	워드 어드레스	트리거 조건	레벨	그룹 번호	부화면 화면
1	[PLC1]D0000300 하드웨어 스트로크 리미트, (+)	104	0	-----	2
2	[PLC1]D0000300 하드웨어 스트로크 리미트, (-)	105	0	-----	3

문자열

번호	문자열 1	송출전진 불량
한국어		
001	1. 콤프레셔 압력을 확인하세요.	
002	2. 스톱밸브가 열려 있는지	
003	확인하세요.	

번호	문자열 2	문자열
한국어		
001	하드웨어 스트로크	
002	상한 리미트 검출	

번호	문자열 3	문자열2
한국어		
001	하드웨어 스트로크	
002	하한 리미트 검출	