가상 고객 기술사양서

문서 ID SPEC-CB | 프로젝트 BROWSER-CUSTOMER

문서 역할 customer_spec | 데모 상태 approved

승인 표기 DEMO-REVIEWER | 대체 대상 없음

고객사(발주처) 한전

고객사 표기는 식별 기능 시험용이며 실제 거래를 뜻하지 않습니다.

문서 범위

하나의 가상 프로젝트와 제품을 대상으로 작성한 교육용 기술 인계 문서입니다. 아래 수치는 문서 비교용 데이터이며 실제 설비의 설계 기준이 아닙니다.

기재 기술 조건

번호	기술 조건
01	정격용량: 31500 kVA
02	고압측정격전압: 154000 V
03	저압측정격전압: 22900 V
04	정격주파수: 60 Hz
05	상수: 3상
06	결선그룹: Yyn0
07	냉각방식: ONAF
08	냉각팬전원: 400 V
09	탭절환기 방식: DETC
10	설치 구분: 옥외형

적용할 변경 문서와 원문을 함께 확인합니다. 이 문서의 승인 표기는 실습용 메타데이터입니다.

설계 승인, 제품 안전, 검사 합격 또는 실제 거래 관계를 증명하지 않습니다.