고객 사양서

FRESH-F01 / 변압기 문서 검토용 가상 프로젝트

문서 ID SPEC-F01 | 프로젝트 FRESH-F01
문서 역할 customer_spec | 데모 상태 approved
승인 표기 DEMO-REVIEWER | 대체 대상 없음
고객사(발주처) AEP

기본 요구사항

순번	명시된 사양
01	정격용량: 37.5 MVA
02	상수: 3상
03	정격주파수: 60 Hz
04	고압측 정격전압: 66 kV
05	저압측 정격전압: 6.9 kV
06	결선기호: Dyn11
07	설치 구분: 옥외형
08	냉각방식: ONAF
09	탭절환기 방식: DETC
10	냉각팬 전원전압: 230 V

고객사 명칭은 식별 기능 검증에 사용하는 가상 표기이며 실제 거래 관계를 뜻하지 않습니다.