고객 사양서

FRESH-F02 / 변압기 문서 검토용 가상 프로젝트

문서 ID SPEC-F02 | 프로젝트 FRESH-F02
문서 역할 customer_spec | 데모 상태 approved
승인 표기 DEMO-REVIEWER | 대체 대상 없음
고객사(발주처) Transgrid

기본 요구사항

순번	명시된 사양
01	설치 구분: 옥내형
02	고압측 정격전압: 110 kV
03	저압측 정격전압: 6.6 kV
04	정격용량: 18.75 MVA
05	정격주파수: 50 Hz

순번	명시된 사양
01	상수: 3상
02	결선기호: Dyn1
03	탭절환기 방식: DETC
04	냉각팬 전원전압: 415 V
05	냉각방식: ONAN

고객사 명칭은 식별 기능 검증에 사용하는 가상 표기이며 실제 거래 관계를 뜻하지 않습니다.