고객 사양서

FRESH-F05 / 변압기 문서 검토용 가상 프로젝트

문서 ID SPEC-F05 | 프로젝트 FRESH-F05
문서 역할 customer_spec | 데모 상태 approved
승인 표기 DEMO-REVIEWER | 대체 대상 없음
고객사(발주처) 한국전력공사

기본 요구사항

순번	명시된 사양
01	정격용량: 45 MVA
02	고압측 정격전압: 161 kV
03	저압측 정격전압: 34.5 kV
04	냉각방식: OFAF
05	냉각팬 전원전압: 208 V
06	정격주파수: 60 Hz
07	상수: 3상
08	결선기호: Yd11
09	탭절환기 방식: OLTC
10	설치 구분: 옥내형

고객사 명칭은 식별 기능 검증에 사용하는 가상 표기이며 실제 거래 관계를 뜻하지 않습니다.