고객 사양서

FRESH-F06 / 변압기 문서 검토용 가상 프로젝트

문서 ID SPEC-F06 | 프로젝트 FRESH-F06
문서 역할 customer_spec | 데모 상태 approved
승인 표기 DEMO-REVIEWER | 대체 대상 없음
고객사(발주처) NGET

기본 요구사항

순번	명시된 사양
01	정격주파수: 50 Hz
02	상수: 3상
03	결선기호: YNyn0
04	설치 구분: 옥내형
05	탭절환기 방식: DETC

순번	명시된 사양
01	정격용량: 22.5 MVA
02	고압측 정격전압: 115 kV
03	저압측 정격전압: 11 kV
04	냉각방식: ONAF
05	냉각팬 전원전압: 240 V

고객사 명칭은 식별 기능 검증에 사용하는 가상 표기이며 실제 거래 관계를 뜻하지 않습니다.