가상 고객 기술사양서

문서 ID SPEC-001 | 프로젝트 DEMO-TR-001

문서 역할 customer_spec | 데모 상태 approved

승인 표기 DEMO-REVIEWER (실제 승인 아님) | 대체 대상 없음

고객사(발주처) 한국전력

고객사 표기는 식별 기능 시험용이며 실제 거래를 뜻하지 않습니다.

문서 목적

수주 기술 인계 문서 대조를 검증하기 위해 작성한 가상 문서입니다. 승인 표기는 시험용 메타데이터이며 실제 권한이나 서명 확인을 의미하지 않습니다.

항목	기재 값	원문 근거
정격용량	1000 kVA	가상 요구사항 rated_power: 1000 kVA
고압측 정격전압	22000 V	가상 요구사항 hv_voltage: 22000 V
저압측 정격전압	400 V	가상 요구사항 lv_voltage: 400 V
정격주파수	60 Hz	가상 요구사항 frequency: 60 Hz
상수	3 count	가상 요구사항 phases: 3 count
결선기호	Dyn11	가상 요구사항 vector_group: Dyn11
냉각방식	ONAF	가상 요구사항 cooling_type: ONAF
냉각팬 전원전압	380 V	가상 요구사항 fan_supply_voltage: 380 V
탭절환기 방식	DETC	가상 요구사항 tap_changer_type: DETC
설치 구분	옥내형	가상 요구사항 installation_type: 옥내형

검토 안내

기준 문서와 승인 변경 적용 순서는 사용자가 확인합니다. 작성일만으로 문서 우선순위를 결정하지 않습니다. 이 문서는 원문 비교용이며 정답 판정은 별도 개발 데이터에 보관합니다.