고객 규격 요약

문서 ID SPEC-V01 | 프로젝트 DEMO-V01

문서 역할 customer_spec | 데모 상태 approved

승인 표기 DEMO-REVIEWER | 대체 대상 없음

고객사(발주처) 한국전력

고객사 표기는 식별 기능 시험용이며 실제 거래를 뜻하지 않습니다.

검토용 규격표

수주 후 기술 인계를 위한 가상 요구조건입니다. 아래 수치는 교육용 문서 비교 데이터이며 실제 설비의 설계 기준이 아닙니다.

구분	기재 요구조건
A-1	정격용량: 1000 kVA
A-2	고압측정격전압: 22 kV
A-3	저압측정격전압: 400 V
A-4	정격주파수: 60 Hz
A-5	탭절환기 방식: DETC

적용 범위

이 문서는 하나의 가상 제품에 대한 요구조건입니다. 문서의 승인 표기와 대체 관계는 실습용 메타데이터입니다.

고객 규격 요약

구성 및 보조설비 조건

구분	기재 요구조건
B-1	상수: 3상
B-2	결선그룹: Dyn11
B-3	냉각방식: ONAF
B-4	냉각팬전원: 380 V
B-5	설치 구분: 옥내형

기술 인계 시 확인사항

변경 합의서가 있는 경우 담당자가 적용 대상과 대체 관계를 확인합니다. 합의서에 없는 요구조건은 이 규격표를 함께 확인합니다.