내부 기술 인계 메모

문서 ID HANDOFF-V02 | 프로젝트 DEMO-V02

문서 역할 handoff | 데모 상태 approved

승인 표기 DEMO-REVIEWER | 대체 대상 없음

고객사(발주처) 한전

고객사 표기는 식별 기능 시험용이며 실제 거래를 뜻하지 않습니다.

담당 부서 전달사항

고객 규격표와 변경 서신을 검토할 때 사용할 가상 인계 메모입니다. 아래 항목은 현재 메모에 기재된 내용이며 승인 또는 설계 적합성 판정이 아닙니다.

팬보조전원: 440 V

냉각 방식: ONAF

결선기호: Dyn11

상 수: 3상

탭절환기 방식: 무전압 탭절환기

기록 방식

요구조건의 값과 단위를 그대로 기재했습니다. 각 항목의 적용 여부는 기준 문서와 합의 내용을 함께 확인합니다.

기술 인계 메모 계속

추가 기재 조건

정격출력: 1 MVA

2차정격전압: 0.4 kV

1차정격전압: 22 kV

전원주파수: 미기재

설치 구분: INDOOR

확인 절차

내용을 확정하기 전에 고객 규격표와 합의서의 원문을 대조합니다. 기재되지 않았거나 해석이 어려운 조건은 임의로 채우지 않고 담당자에게 확인합니다.