직장훈련 성과 진단 문제은행(소방시설)

구분	출제과목	출제문항	비 고
1	옥내, 옥외 소화전설비	10	
2	연결송수관설비 조작방법	10	
3	연결살수설비 조작방법	10	
4	스프링클러 설비 조작방법	5	
5	자동화재탐지설비 조작방법, 수신반(종합방재실)	15	

소 방 청

National Fire Agency

소방공무원 직장훈련 성과 진단 문제은행(소방시설)

구분	과목명	문제	정답	비 고
1	옥내, 옥외 소화전설비	다음 중 수동기동방식의 옥내소화전에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? ① 겨울철 동결우려가 있는 장소에 주로 설치된다. ② 옥내소화전함 내에 펌프 기동과 정지를 할 수 있는 스위치가 부착되어 있다. ③ 펌프기동스위치를 누르면 지구경종이 작동된다. ④ 펌프가 기동하여도 펌프기동표시등이 점등되지 않을 수 있다.	③	
2	옥내, 옥외 소화전설비	다음 중 옥내소화전 수원에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 저수량은 옥내소화전이 20분 이상 지속적으로 물을 공급하기 위한 양 이상이 되어야 한다. ② 옥상수조란 유효수량 외에 유효수량의 3분의 2 이상을 옥상에 설치한다. ③ 옥상수조의 개폐밸브는 필요시 개방한다. ④ 수조의 상단이 바닥보다 높은 때에는 수조의 외측에 이동식 사다리를 설치한다.	①	
3	옥내, 옥외 소화전설비	다음 중 옥내소화전 사용시 펌프 기동과 관련된 설명으로 틀린 것은? ① 옥내소화전 사용 시 지구경종이 동작된다. ② 주펌프가 기동되면 자동정지되지 않는다. ③ 수신기에서 펌프 기동 및 정지를 할 수 있다. ④ 소화전 노즐선단에서의 방수압력은 0.17 ㎫ 이상이어야 한다.	①	
4	옥내, 옥외 소화전설비	다음 중 건물내 소화수조 수원 고갈시 소방시설을 활용 할 수 있는 방법으로 가장 적절하지 않은 것은? ① 건물 외부 옥외소화전 사용 ② 건물 외부 옥내소화전 송수구를 통해 소화수 공급 ③ 건물 외부 연결송수관설비 송수구를 통해 소화수 공급 ④ 건물 외부 상수도소화용수설비 사용	①	
5	옥내, 옥외 소화전설비	다음 중 화재발생시 옥내소화전을 활용하는 방법에 대해 틀린 것은? ① 소화전함을 열고 호스 전개 후 앵글밸브를 개방한다. ② 방수 개시 후 수압이 약하다면 소화전함 상단의 펌프기동표시등 점등여부를 확인한다. ③ 학교 건물 화재시 소화전함 상부를 열어 펌프기동스위치 설치여부를 확인한다. ④ 3개층 마다 설치되어 있는 방수기구함의 호스와 관창을 사용한다.	④	
6	옥내, 옥외 소화전설비	다음 중 옥내소화전 펌프 수동조작 방법에 대해 틀린 것은? ① 동력제어반(MCC)에서 각 펌프별 수동 기동 가능 ② 감시제어반(수신기)에서 각 펌프별 수동 정지 가능 ③ 동력제어반(MCC)이 펌프 수동 상태에도 감시제어반(수신기)에서 펌프 수동 기동 가능 ④ 감시제어반(수신기)이 펌프 수동 상태에도 동력제어반(MCC)에서 펌프 수동 기동 가능	③	
7	옥내, 옥외 소화전설비	다음 중 옥내소화전 송수구를 통해 건물 상부로 물이 송수되지 않는 원인이 될 수 없는 것은? ① 송수구로부터 주배관에 이르는 연결배관에 개폐밸브 폐쇄 상태 ② 송수구 체크밸브 불량 ③ 주배관 파손으로 인한 누수 ④ 송수구 자동배수밸브 불량	④	
8	옥내, 옥외 소화전설비	다음 중 옥외소화전설비를 사용하는 방법에 대해 틀린 것은? ① 옥외소화전함 내 비치된 65mm 소방호스 및 관창을 사용한다. ② 옥외소화전 개방시 소화수가 즉시 나오지 않을 수 있다. ③ 옥외소화전함에는 펌프기동스위치가 설치되어 있을 수 있다. ④ 수조의 수원 고갈시 옥외소화전 송수구를 활용한다.	④	
9	옥내, 옥외 소화전설비	다음 중 수동기동방식의 옥외소화전을 설치할 수 없는 장소는? ① 아파트 ② 업무시설 ③ 의료시설 ④ 종교시설	③	
10	옥내, 옥외 소화전설비	다음 중 옥외소화전설비 개방시 소화수가 나오지 않을때 조치사항으로 틀린 것은? ① 소화전함 상단 발신기 누름 버튼을 눌러 설비를 동작시킨다. ② 소화전함 상단 펌프기동스위치를 눌러본다. ③ 감시제어반(수신기)에서 펌프 수동 기동을 한다. ④ 건물 내 수조의 수원을 확인한다.	①	
11	연결송수관설비 조작방법	연결송수관 설비의 정의로 가장 적절한 것은? ① 건물외부 배관망을 통해 옥내소화전에 자동으로 물을 공급하는 설비 ② 송수구에 소방차로부터 가압수를 송수하고 화재 층에서 소방관이 방수구로 소화수를 방수하는 설비 ③ 스프링클러 헤드의 화재감지 기능을 지원하는 설비 ④ 건물 내부 소화수조에 소화수를 저장하는 설비	②	

12	연결송수관설비 조작방법	연결송수관 펌프(가압송수장치)를 설치해야 하는 이유 중 옳은 것은? ① 옥내소화전설비와 배관을 공유하여 압력이 분산되기 때문 ② 고층 건축물에서 소방차의 가압만으로 최상층 방수구의 적정 가압수를 공급하는데 한계가 있기 때문 ③ 소화수조의 수원을 공급하기 위해 ④ 화재경계구역이 넓은 경우 방수 압력이 적정압력 보다 낮아지기 때문	②	
13	연결송수관설비 조작방법	연결송수관설비 펌프(가압송수장치)의 작동방식으로 적절한 것은? ① 연기·열감지기와 연동하여 자동으로 작동한다. ② 송수구 부근 수동조작 스위치로 수동 작동한다. ③ 발신기 누름스위치로 수동 작동한다. ④ 제연설비와 연동하여 자동으로 작동한다.	②	
14	연결송수관설비 조작방법	연결송수관설비 장애 및 소화수 누수 발생시 응급처치의 방법이 틀린 것은? ① 송수구 사용이 불가한 경우, 연결송수관 방수구에 양용커플링을 활용하여 송수한다. ② 스프링클러설비와 겸용설비는 헤드 개방으로 누수가 발생하면 해당 층의 유수검지장치를 개방한다. ③ 송수구의 소방호스 결착부분 부식으로 막힌 경우 망치등을 활용하여 뚫음 조치한다. ④ 송수구 장애 발생시 기계실등 개폐밸브를 확인후 개방조치한다.	②	
15	연결송수관설비 조작방법	연결송수관설비 작동시 유의사항으로 틀린 것은? ① 송수구역, 일람표(선택밸브 등) 확인 후 송수한다. ② 송수구 압력범위 표지에 기재되어 있는 압력으로 송수한다. ③ 송수 초기에 약한 압력에서 압력계를 확인하면서 서서히 압력을 높인다. ④ 중계 송수시 앞쪽 소방차의 송수압력이 뒤쪽 소방차의 압력보다 높아야 한다.	④	
16	연결송수관설비 조작방법	연결송수관 설비에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? ① 옥외에 설치된 송수구에 가압수를 송수하여 화재층에 소화수를 전달하는 소화활동설비이다. ② 방수기구함은 3개 층마다 설치되어 있다. ③ 송수구, 배관, 방수구 등으로 구성되어 있다. ④ 건축물의 높이 구조등과 관계없이 펌프(가압송수장치)를 설치하여야 한다.	④	
17	연결송수관설비 조작방법	다음 중 연결송수관설비 송수 불능의 원인으로 맞는 것은? ① 송수구에 연결된 개폐밸브 폐쇄 ② 옥내소화전 방수구 앵글밸브 폐쇄 ③ 수신기(감시제어반) 주펌프 연동정지 ④ 수신기(감시제어반) 예비펌프 연동정지	①	
18	연결송수관설비 조작방법	다음 중 연결송수관설비 송수구의 정상 상태에 해당하지 않는 항목은 무엇인가? ① 송수구의 위치가 소방차가 쉽게 접근할수 있는 위치에 설치되어 있다. ② 송수구에 송수구 표시 및 송수구역 계통도가 부착되어 있다. ③ 송수구에 소방호스를 연결 할수 있는 나사의 찌그러짐이 없다. ④ 송수구에 송수 시 자동배수밸브로 물이 계속 배출된다.	④	
19	연결송수관설비 조작방법	도로 터널에서 화재 발생 시 연결송수관설비를 이용한 화재 진압에 있어 고려 대상이 아닌 것은? ① 방수구의 설치위치 ② 규정 방수압력 및 방수량 ③ 방수기구함의 방수노즐개수 및 호스개수 ④ 소방배관의 보온재 기준	④	
20	연결송수관설비 조작방법	다음 중 연결송수관설비 활용 순서로 옳은 것은? ① 송수구 확인→배관·송수압 확인→진압대원 화재 직하층 진입→방수구 수관연결→송수 ② 송수구 확인→배관·송수압 확인→진압대원 화재 직하층 진입→송수→방수구 수관연결 ③ 배관·송수압 확인→송수구 확인→송수→진압대원 화재 직하층 진입→방수구 수관연결 ④ 배관·송수압 확인→송수구 확인→진압대원 화재 직하층 진입→송수→방수구 수관연결	③	
21	연결살수설비 조작방법	연결살수설비 관한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 연결살수 설비는 송수구, 배관, 연결살수헤드등으로 구성되어 있다. ② 개방형 헤드를 사용한 연결살수설비는 소방대 도착 전 초기 화재를 자동 진압하는 소화설비이다. ③ 소방차의 수원을 송수구에 연결하여 고정된 헤드를 통해 직접살수 하는 설비이다. ④ 연결살수설비 헤드의 종류는 크게 개방형과 폐쇄형이 있다.	②	
22	연결살수설비 조작방법	연결살수설비의 구성요소 중 거리가 가장 먼 것은? ① 송수구 ② 선택밸브 ③ 연결살수설비 전용헤드 또는 스프링클러 헤드 ④ 연기 및 열감지기	④	

23	연결살수설비 조작방법	연결살수설비에서 개방형 헤드를 사용하여 송수한 경우 해당 살수구역의 상태로 올바른 것은 무엇인가? ① 화재가 발생한 살수구역 전체에 일제히 살수된다. ② 화재가 발생하여 열에 의하여 헤드가 열린곳만 살수된다. ③ 유수검지장치를 통해 화재경보 후 살수된다. ④ 송수구를 통해 소화수조로 유입된다.	①	
24	연결살수설비 조작방법	연결살수설비의 조작법 세부절차에 관한 설명 중 거리가 가장 먼 것은? ① 송수구역을 오인하여 송수한 경우, 개방형 헤드보다 폐쇄형 헤드 사용 시 수손 피해의 우려가 더 크다 ② 송수구역에 의해 송수구의 위치가 제각기 다를수 있다. ③ 검색조가 농연 등으로 진입할 수 없는 경우 10~15분마다 송수를 일시 정지한다. ④ 지하실에 고인 소화수는 집수정에 유입 후 배수토록 관계자에게 지도한다.	①	
25	연결살수설비 조작방법	연결살수설비의 조작법 세부절차 중 송수절차에 관한 설명이 틀린 것은? ① 개방형헤드의 경우 송수구역에 따른 각종 밸브 조작 후 송수한다. ② 소화효과의 판단은 배출되는 연기의 열, 색깔 및 수증기등으로 판단한다. ③ 화점실의 온도가 높은 경우 별도의 방수조치는 필요치 않다. ④ 검색조를 편성하여 지하의 소화상황을 확인한다.	③	
26	연결살수설비 조작방법	연결살수설비의 조작법 세부절차의 설명 중 틀린 것은? ① 연소범위 파악 : 관계인 또는 진압대원등을 통해 파악한다. ② 송수구역일람도확인: 선택밸브의 유무 파악 및 송수계통도 확인한다. ③ 송수구~소방차 접결 : 헤드수와 관계없이 송수구의 원칙은 단구형이다. ④ 송수 : 개방형헤드는 송수구역에 따른 각종 밸브 조작후 송수한다.	③	
27	연결살수설비 조작방법	연결살수설비 선택밸브가 설치되어 있는 경우 사용방법에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 개방형헤드를 사용한 경우 수손피해의 우려로 사용하지 않는다. ② 소화수조로 물이 유입되므로 선택밸브의 개방과는 상관없다. ③ 모든 송수구역에 해당하는 선택밸브를 개방하여 송수한다. ④ 화재가 발생한 송수구역에 해당하는 선택밸브만 개방하여 송수한다.	④	
28	연결살수설비 조작방법	소방대가 화재현장에서 연결살수 설비를 사용할 때, 가정 먼저 수행해야 하는 것은 무엇인가? ① 선택밸브의 설치 유·무를 먼저 확인한다. ② 소방호스를 이용하여 송수구와 소방차를 접결한다 . ③ 관계인이나 진압대원의 상황보고를 통해 건축물의 연소범위를 파악한다. ④ 송수구역 일람도를 확인한다.	③	
29	연결살수설비 조작방법	연결살수설비가 고장났을 때 생기는 문제들 중, 가장 관련이 없는 것을 고르시오 ① 대부분 자동식 소화설비의 미설치 장소에 설치되므로, 진입 불가능한 경우 직접방수가 불가능하게 된다. ② 초기 진압실패로 화재하중이 전부 연소 될 때까지 화재 확산만 차단하는 상황이 발생될 가능성이 높다 . ③ 화재경보설비와 연동 불량인 경우 피난의 여러움으로 다수의 인명피해 발생우려가 높다. ④ 화재의 지속시간 증가로 구조적 안전성을 저하시켜 물적,인적 피해를 증가시킬 우려가 높다.	③	
30	연결살수설비 조작방법	다음 중 연결살수설비 송수구의 확인내용으로 옳지 않은 것은? ① 소방펌프차가 쉽게 접근 가능하며 송수구 표지판이 설치되어 있다. ② 선택밸브가 설치되어 있는 경우 송수구역 일람표를 설치 하지 않아도 된다. ③ 송수구가 여려 개인 구역의 경우 송수구역 일람도를 비치하여야 한다. ④ 방수구의 소방호스 결착부분 부식 등으로 막힘 여부를 확인한다.	②	
31	스프링클러 설비 조작방법	다음 중 화재 발생 장소에서 습식 스프링클러설비가 작동할 때 나타나는 현상으로 가장 거리가 먼 것은? ① 수신기에 화재신호가 접수된다. ② 소화배관내 압력 감소로 소화펌프가 기동된다. ③ 감지기의 작동에 따라 준비작동식 밸브가 개방된다. ④ 스프링클러 헤드가 개방된다.	③	
32	스프링클러 설비 조작방법	화재 발생 시 수신기(감시제어반) 전원이 차단되었을 때 스프링클러 설비에서 발생할 수 있는 문제로 옳은 것은? ① 압력챔버 압력스위치의 신호가 전달되지 않아 스프링클러설비가 작동하지 않는다. ② 수신기와 무관하게 모든 연동 설비가 작동한다. ③ 스프링클러 헤드가 개방되지 않는다. ④ 감지기가 직접 스프링클러설비를 작동시킨다.	①	
33	스프링클러 설비 조작방법	스프링클러설비가 자동으로 작동하지 않는 경우 소방대의 조치로 부적절한 것은? ① 감시제어반의 전원이 차단되어 있는경우 복구 조치 한다. ② 감시제어반의 연동스위치를 수동(정지)위치로 조작한다 ③ 감시제어반의 연동스위치를 자동 전환으로 조작한다 ④ 동력제어반의 스위치를 자동위치로 전환한다.	②	
34	스프링클러 설비 조작방법	스프링클러 수원이 고갈된 경우, 소방대가 송수구로 직접 송수할 때 조치로 부적절한 것은? ① 화재 발생장소의 송수구 위치를 확인한다. ② 송수구 표지를 확인해 스프링클러 송수구가 맞는지 확인한다. ③ 송수구의 압력범위 표시에 기재되어 있는 압력범위로 송수한다. ④ 모든 밸브를 차단하여 유량을 차단한다.	④	

35	스프링클러 설비 조작방법	준비작동식 스프링클러 설비가 자동 작동하지 않는 상태에서 소방대가 취할 수 있는 조치 중, 가장 적절하지 않은 것은? ① 감시제어반 조작스위치(솔레노이드,준비작동식 유수검지장치)를 수동 조작 한다. ② R형 수신기의 경우, 모니터내 중계기를 이용하여 직접 수동 작동이 가능하다. ③ 해당 방호구역내 수동조작함(SVP)를 이용하여 수동 조작한다. ④ 방호구역내 준비작동식 밸브를 폐쇄하여 화재 확산을 방지한다.	④	
36	자동화재탐지설비 조작방법	자동화재탐지설비에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? ① 경계구역 : 특정소방대상물 중 화재신호를 발신하고 그 신호를 수신 및 유효하게 제어할 수 있는 구역을 말한다. ② 수신기 : 감지기와 발신기로부터 화재신호를 직접 수신하거나 중계기를 통하여 수신하여 화재의 발생을 표시 및 경보하여 주는 장치를 말한다. ③ 발신기 : 화재시 자동으로 작동하여 화재 신호를 수신기에 발신하는 장치를 말한다. ④ 감지기 : 화재 시 발생하는 열, 연기, 불꽃 등의 연소생성물을 자동으로 감지하여 화재신호를 수신기나 중계기에 전달하는 장치를 말한다.	③	
37	자동화재탐지설비 조작방법	자동화재탐지설비에서 비화재보(오경보) 상황일 때, 복구 및 처리 절차로 가장 적절한 것은? ① 해당 감지기를 제거하고, 전체 설비를 점검하여 복구 여부를 확인한다. ② 오작동한 감지기의 회로를 차단하고, 음향장치를 해제한 뒤 설비를 계속 운영한다. ③ 음향장치를 정지하고, 현장확인하여 비화재보 원인을 조사, 복구한 뒤 수신기의 복구스위치를 누르고 음향장치를 복구한다. ④ 감지기의 감도를 낮춰 오작동을 줄이고, 유지 관리를 일정 주기로만 실시한다.	③	
38	자동화재탐지설비 조작방법	자동화재탐지설비의 작동 순서를 올바르게 나열한 것은? ① 화재 발생 → 수신기 작동 → 감지기 작동 → 경보 작동 - 연동설비 작동 ② 감지기 작동 → 화재 발생 → 수신기 작동 → 경보 작동 - 연동설비 작동 ③ 화재 발생 → 감지기 작동 → 수신기 작동 → 경보 작동 - 연동설비 작동 ④ 화재 발생 → 경보 작동 → 감지기 작동 → 수신기 작동 - 연동설비 작동	③	
39	자동화재탐지설비 조작방법	화재경보는 작동 중이나 불꽃이나 연기가 보이지 않을 때, 소방대원이 가장 먼저 해야할 행동으로 가장 적절한 것은? ① 수신기를 찾아간다. ② 인명 안전을 위해 즉시 건물 전체 대피를 명령한다. ③ 신고자에게 경보가 잘못 울렸다고 통보한다. ④ 유사 시를 대비해 호스를 전개한다.	①	
40	자동화재탐지설비 조작방법	화재경보의 작동으로 수신기 앞에 도착한 소방대원이 가장 먼저 해야할 행동으로 가장 적절한 것은? ① 지구표시등을 통해 화재신호가 발생된 경계구역을 확인한다. ② 복구 스위치를 눌러 동작상태를 정상으로 복구한다. ③ 주경종/지구경종 스위치를 눌러 경종을 우선 정지한다. ④ 수신기 전원을 차단한다.	①	
41	자동화재탐지설비 조작방법	수신기 조작부에 화재표시등과 2층 지구표시등이 점등 되었을 때, 가장 먼저 해야할 행동으로 옳은 것은? ① 수신기의 복구 버튼을 눌러 점등을 해제한다. ② 경보를 해제하고 관계자에게 상황을 인계한다. ③ 2층으로 이동하여 현장을 확인한다. ④ 수신기를 초기화하고 다른 층도 확인한다.	③	
42	자동화재탐지설비 조작방법	화재 수신기에서 발신기 표시등이 점등되었을 때, 현장대원이 수행해야 할 가장 적절한 조치는 무엇인가? ① 화재 발생 여부를 점검하고, 발신기의 누름버튼이 작동 상태인지 확인한다. ② 수신기의 전원을 재작동한다. ③ 발신기 회로를 절연 테이프로 막아 오작동을 방지한다. ④ 경보가 울린 사실을 기록하고, 현장 확인은 생략한다.	①	
43	자동화재탐지설비 조작방법	자동화재탐지설비의 주요 구성부분이 아닌 것은? ① 수신기 ② 발신기 ③ 감지기 ④ 헤드	④	
44	자동화재탐지설비 조작방법	다음의 P형 수신기가 정상상태일 때, 점등되어야하는 것으로 옳은 것은? ① 교류전원, 발신기표시등 ② 교류전원, 예비전원감시등 ③ 교류전원, 전압상태표시등(정상) ④ 교류전원, 스위치주의표시등	③	
45	자동화재탐지설비 조작방법	건물 3층에서 발신기를 수동 조작시켰을 때, 수신기에서 정상적으로 화재신호를 수신하였다면 점등되어야 하는 것으로 옳지 않은 것은? ① 화재표시등 ② 3층 지구표시등 ③ 발신기표시등 ④ 스위치주의표시등	④	

46	자동화재탐지설비 조작방법	수신기상 교류전원등과 전압상태표시등이 점등되었고, 3층 지구표시등이 점등되었다. 수신기의 점등 상태에 따른 설명으로 옳지 않은 것은? ① 화재장소는 3층이다. ② 3층을 제외한 층은 화재가 발생하지 않았다. ③ 교류전원등과 전압상태표시등의 점등은 정상상태이다. ④ 화재신호 통보기기는 3층 발신기이다.	④	
47	자동화재탐지설비 조작방법	선착소방대가 화재 현장에 도착했을 때 수행해야 할 행동으로 옳지 않은 것은? ① 건축물 외부 출화 등 화재 상황 판단을 한다. ② 옥내소화전설비 등 소방시설 활용 여부를 결정한다. ③ 초기 현장 상황은 추정에 의존하여 신속하게 현장활동에 임한다. ④ 수신반이 설치된 방재실을 점령한다.	③	
48	자동화재탐지설비 조작방법	건물 내 화재가 발생하여 현장도착한 선착소방대가 방재실을 점령했을 때, 가장 먼저 조치해야 할 행동은 무엇인가? ① 비상경보 시스템을 작동시켜 대피를 유도한다. ② 화재 발생 장소 및 현장 상황 등을 확인해 현장지휘관에 보고한다. ③ 방화셔터를 수동으로 작동시킨다. ④ 소화 펌프를 수동으로 작동시킨다.	②	
49	자동화재탐지설비 조작방법	수신반(종합방재실)에서의 소방시설 작동현황 및 조작에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 소화펌프가 작동하는 경우, 펌프기동 표시등이 점등된다. ② 스프링클러설비가 작동하는 경우, 유수검지장치의 압력스위치가 점등된다. ③ 화재가 발생한 경우, 화재표시등이 점등된다. ④ 화재 발생 장소 특정 및 해당 장소에 소방시설 미작동인 경우, 선착대원이 전원스위치를 조작하여 복구 해야한다.	④	
50	자동화재탐지설비 조작방법	수신반(종합방재실)에 도착한 현장대원이 지휘관에게 보고해야할 사항으로 가장 적절하지 않은 것은? ① 감지기가 작동하고 있는 위치(발화위치)를 확인 후 보고한다. ② CCTV로 보이는 상황을 확인 후 보고한다. ③ 각 소방시설 및 위험시설의 위치를 확인 후 보고한다. ④ 수신반(종합방재실)에 진입한 대원의 인원의 정보와 수를 확인 후 보고한다.	④	

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	옥내, 옥외 소화전설비
문 제	다음 중 수동기동방식의 옥내소화전에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?		
	① 겨울철 동결우려가 있는 장소에 주로 설치된다.		
	② 옥내소화전함 내에 펌프 기동과 정지를 할 수 있는 스위치가 부착되어 있다.		
	③ 펌프기동스위치를 누르면 지구경종이 작동된다.		
	④ 펌프가 기동하여도 펌프기동표시등이 점등되지 않을 수 있다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」[소방시설분야] 옥내, 옥외소화전설비 「중앙소방학교 신임교육과정 예방실무 1편」옥내소화전 「옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)」2.2.1.9		
문제해설	**❖ (해설)** **펌프기동스위치를 누르면 주펌프가 기동되며, 수신기상 부저음이 발생되지만, 경종이 작동되지는 않는다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	옥내, 옥외 소화전설비
문 제	다음 중 옥내소화전 수원에 대한 설명으로 옳은 것은?		
	①	저수량은 옥내소화전이 20분 이상 지속적으로 물을 공급하기 위한 양 이상이 되어야 한다.	
	②	옥상수조란 유효수량 외에 유효수량의 3분의 2 이상을 옥상에 설치한다.	
	③	옥상수조의 개폐밸브는 필요시 개방한다.	
	④	수조의 상단이 바닥보다 높은 때에는 수조의 외측에 이동식 사다리를 설치한다.	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」[소방시설분야] 옥내, 옥외소화전설비 「중앙소방학교 신임교육과정 예방실무 1편」옥내소화전 「옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)」2.1 수원		
문제해설	**❖ (해설)** **옥내소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 2.6 ㎥(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다. 옥상수조의 개폐밸브는 항상 개방상태이며, 옥상수조은 유효수량 외에 유효수량의 3분의 1 이상을 옥상에 설치해야 한다. 수조의 상단이 바닥보다 높은 때에는 수조의 외측에 고정식 사다리를 설치해야 한다**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	옥내, 옥외 소화전설비
문 제	다음 중 옥내소화전 사용시 펌프 기동과 관련된 설명으로 틀린 것은?		
	① 옥내소화전 사용 시 지구경종이 동작된다.		
	② 주펌프가 기동되면 자동정지되지 않는다.		
	③ 수신기에서 펌프 기동 및 정지를 할 수 있다.		
	④ 소화전 노즐선단에서의 방수압력은 0.17 ㎫ 이상이어야 한다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」[소방시설분야] 옥내, 옥외소화전설비 「중앙소방학교 신임교육과정 예방실무 1편」옥내소화전 「옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)」2.2 가압송수장치		
문제해설	**❖ (해설)** **옥내소화전 사용과 지구경종 동작은 연관이 없다.** **가압송수장치의 기동을 표시하는 표시등은 옥내소화전함의 상부 또는 그 직근에 설치하되 적색등으로 할 것. 소화전 앵글밸브를 열고 방수를 하면 배관 내 압력이 빠지면서 충압펌프 기동 후 주펌프 기동 시 펌프기동표시등이 점등된다. 소화전의 노즐선단에서의 방수압력은 0.17 ㎫ (1.7 kgf/cm2) 이상이다**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	옥내, 옥외 소화전설비
문 제	다음 중 건물내 소화수조 수원 고갈시 소방시설을 활용 할 수 있는 방법으로 가장 적절하지 않은 것은?		
	① 건물 외부 옥외소화전 사용		
	② 건물 외부 옥내소화전 송수구를 통해 소화수 공급		
	③ 건물 외부 연결송수관설비 송수구를 통해 소화수 공급		
	④ 건물 외부 상수도소화용수설비 사용		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」[소방시설분야] 옥내, 옥외소화전설비 「중앙소방학교 신임교육과정 예방실무 1편」옥내소화전 「옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)」2.3.12 송수구		
문제해설	**❖ (해설)** **옥내소화전 및 옥외소화전은 소화수조의 수원을 활용하여 물을 공급받는 설비이기에 수원이 고갈이 된다면 옥내소화전은 외부의 송수구를 통해 물을 공급받아 사용해야 하며, 옥외소화전은 사용하지 못한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	옥내, 옥외 소화전설비
문 제	다음 중 화재발생시 옥내소화전을 활용하는 방법에 대해 틀린 것은?		
	① 소화전함을 열고 호스 전개 후 앵글밸브를 개방한다.		
	② 방수 개시 후 수압이 약하다면 소화전함 상단의 펌프기동표시등 점등여부를 확인한다.		
	③ 학교 건물 화재시 소화전함 상부를 열어 펌프기동스위치 설치여부를 확인한다.		
	④ 3개층 마다 설치되어 있는 방수기구함의 호스와 관창을 사용한다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」[소방시설분야] 옥내, 옥외소화전설비 「중앙소방학교 신임교육과정 예방실무 1편」옥내소화전 「옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)」2.4 함 및 방수구 등		
문제해설	**❖ (해설)** **(옥내소화전) 호스는 구경 40 ㎜(호스릴옥내소화전설비의 경우에는 25 ㎜) 이상의 것으로서 특정소방대상물의 각 부분에 물이 유효하게 뿌려질 수 있는 길이로 설치할 것** **(연결송수관설비) 3개층 마다 설치되어 있는 방수기구함의 호스와 관창을 비치할 것**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	옥내, 옥외 소화전설비
문 제	다음 중 옥내소화전 펌프 수동조작 방법에 대해 틀린 것은?		
	① 동력제어반(MCC)에서 각 펌프별 수동 기동 가능		
	② 감시제어반(수신기)에서 각 펌프별 수동 정지 가능		
	③ 동력제어반(MCC)이 펌프 수동 상태에도 감시제어반(수신기)에서 펌프 수동 기동 가능		
	④ 감시제어반(수신기)이 펌프 수동 상태에도 동력제어반(MCC)에서 펌프 수동 기동 가능		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」[소방시설분야] 옥내, 옥외소화전설비 「중앙소방학교 신임교육과정 예방실무 1편」옥내소화전 「옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)」2.2 가압송수장치		
문제해설	**❖ (해설)** **동력제어반(MCC)이 펌프 자동 상태에서만 감시제어반(수신기)에서 펌프 수동 조작 가능하다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	옥내, 옥외 소화전설비
문 제	다음 중 옥내소화전 송수구를 통해 건물 상부로 물이 송수되지 않는 원인이 될 수 없는 것은?		
	① 송수구로부터 주배관에 이르는 연결배관에 개폐밸브 폐쇄 상태		
	② 송수구 체크밸브 불량		
	③ 주배관 파손으로 인한 누수		
	④ 송수구 자동배수밸브 불량		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」[소방시설분야] 옥내, 옥외소화전설비 「중앙소방학교 신임교육과정 예방실무 1편」옥외소화전 「옥외소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 109)」2.4 소화전함 등		
문제해설	**❖ (해설)** **옥외소화전이 11개 이상 30개 이하 설치된 때에는 11개 이상의 소화전함을 각각 분산하여 설치한다. 옥외소화전이 31개 이상 설치된 때에는 옥외소화전 3개마다 1개 이상의 소화전함을 설치한다. 옥외소화전의 호스 구경은 65mm를 비치한다. 옥외소화전은 옥내소화전과 마찬가지로 자동기동방식과 수동기동방식으로 나뉘며, 수동기동방식의 경우 펌프기동스위치를 누름으로서 펌프가 기동하여 소화수를 공급해 주며, 옥외소화전은 별도의 송수구가 없다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	옥내, 옥외 소화전설비
문 제	다음 중 옥외소화전설비를 사용하는 방법에 대해 틀린 것은?		
	① 옥외소화전함 내 비치된 65mm 소방호스 및 관창을 사용한다.		
	② 옥외소화전 개방시 소화수가 즉시 나오지 않을 수 있다.		
	③ 옥외소화전함에는 펌프기동스위치가 설치되어 있을 수 있다.		
	④ 수조의 수원 고갈시 옥외소화전 송수구를 활용한다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」[소방시설분야] 옥내, 옥외소화전설비 「중앙소방학교 신임교육과정 예방실무 1편」옥외소화전 「옥외소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 109)」2.2 가압송수장치		
문제해설	**❖ (해설)** **기동장치로는 기동용수압개폐장치 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 것을 설치할 것. 다만, 아파트・업무시설・학교・전시시설・공장・창고시설 또는 종교시설 등으로서 동결의 우려가 있는 장소에 있어서는 기동스위치에 보호판을 부착하여 옥외소화전함 내에 설치할 수 있다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	옥내, 옥외 소화전설비
문 제	다음 중 수동기동방식의 옥외소화전을 설치할 수 없는 장소는?		
	① 아파트		
	② 업무시설		
	③ 의료시설		
	④ 종교시설		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」[소방시설분야] 옥내, 옥외소화전설비 「중앙소방학교 신임교육과정 예방실무 1편」옥외소화전 「옥외소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 109)」2.2 가압송수장치		
문제해설	**❖ (해설)** **소화수가 나오지 않는 원인으로는 펌프가 기동하지않거나 수조에 수원이 고갈되었을 때 등이다. 또한 발신기 누름 버튼을 누르면 주경종 및 지구경종 등 음향장치가 동작하지만, 펌프가 기동하지는 않는다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	옥내, 옥외 소화전설비
문 제	다음 중 옥외소화전설비 개방시 소화수가 나오지 않을때 조치사항으로 틀린 것은?		
	① 소화전함 상단 발신기 누름 버튼을 눌러 설비를 동작시킨다.		
	② 소화전함 상단 펌프기동스위치를 눌러본다.		
	③ 감시제어반(수신기)에서 펌프 수동 기동을 한다.		
	④ 건물 내 수조의 수원을 확인한다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」[소방시설분야] 옥내, 옥외소화전설비 「중앙소방학교 신임교육과정 예방실무 1편」옥내소화전 「옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)」		
문제해설	**❖ (해설)** **소화수조 및 옥상수조의 개폐밸브는 평상시 항상 개방상태 이어야 하며, 주펌프는 자동정지가 안되기에 주펌프 기동시 수동으로 반드시 정지를 시켜줘야 한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	연결송수관설비 조작방법
문 제	연결송수관 설비의 정의로 가장 적절한 것은?		
	①	건물외부 배관망을 통해 옥내소화전에 자동으로 물을 공급하는 설비	
	②	송수구에 소방차로부터 가압수를 송수하고 화재 층에서 소방관이 방수구로 소화수를 방수하는 설비	
	③	스프링클러 헤드의 화재감지 기능을 지원하는 설비	
	④	건물 내부 소화수조에 소화수를 저장하는 설비	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장교육 훈련 표준교재」「장비조작분야」P.294 연결송수관 설비의 개념 「연결송수관설비의 화재안전성능기준(NFPC 502)」「제3조(정의) 」		
문제해설	**❖ (해설)** **연결송수관설비는 소방대에 의해 건축물 옥외에 설치된 송수구에 소방차로부터 가압수를 송수하고 화재 층에서 소방관이 소화수를 방수하여 화재를 진압하는 소화활동설비를 말한다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	연결송수관설비 조작방법
문 제	연결송수관 펌프(가압송수장치)를 설치해야 하는 이유 중 옳은 것은?		
	① 옥내소화전설비와 배관을 공유하여 압력이 분산되기 때문		
	② 고층 건축물에서 소방차의 가압만으로 최상층 방수구의 적정 가압수를 공급하는데 한계가 있기 때문		
	③ 소화수조의 수원을 공급하기 위해		
	④ 화재경계구역이 넓은 경우 방수 압력이 적정압력 보다 낮아지기 때문		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장교육 훈련 표준교재」「장비조작분야」P.294 연결송수관 설비의 개념 「연결송수관설비의 화재안전성능기준(NFPC 502)」「제8조(가압송수장치 등」		
문제해설	**❖ (해설)** **특정소방대상물의 최상층에 설치된 방수구의 높이가 70m이상이면 소방차에서의 가압만으로는 방수구에서 적정 가압수를 공급하는 데는 한계가 있으므로 연결송수관 배관의 중간에 연결송수관 펌프를 설치할 필요가 있다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	연결송수관설비 조작방법
문 제	연결송수관설비 펌프(가압송수장치)의 작동방식으로 적절한 것은?		
	① 연기·열감지기와 연동하여 자동으로 작동한다.		
	② 송수구 부근 수동조작 스위치로 수동 작동한다.		
	③ 발신기 누름스위치로 수동 작동한다.		
	④ 제연설비와 연동하여 자동으로 작동한다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장교육 훈련 표준교재」「장비조작분야」P.294 연결송수관 설비의 정의 「연결송수관설비의 화재안전성능기준(NFPC 502)」「제8조(가압송수장치 등) 9호」		
문제해설	**❖ (해설)** **가압송수장치(연결송수관 펌프)는 방수구가 개방될 때 자동으로 기동되거나 수동스위치의 조작에 따라 기동되도록 할 것. 이 경우 수동스위치는 두 개 이상을 설치하되, 그중 한 개는 다음 각 목의 기준에 따라 송수구의 부근에 설치해야 한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	연결송수관설비 조작방법
문 제	연결송수관설비 장애 및 소화수 누수 발생시 응급처치의 방법이 틀린 것은?		
	①	송수구 사용이 불가한 경우, 연결송수관 방수구에 양용커플링을 활용하여 송수한다.	
	②	스프링클러설비와 겸용설비는 헤드 개방으로 누수가 발생하면 해당 층의 유수검지장치를 개방한다.	
	③	송수구의 소방호스 결착부분 부식으로 막힌 경우 망치등을 활용하여 뚫음 조치한다.	
	④	송수구 장애 발생시 기계실등 개폐밸브를 확인후 개방조치한다.	
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장교육 훈련 표준교재」「장비조작분야」P.300 연결송수관장애 및 소화수 누수시 응급처치 및 연결송수관 주요 작동불량 사례 및 조치 방법		
문제해설	❖ **(해설)** **연결송수관설비와 스프링클러설비가 겸용으로 설치된 경우, 헤드 개방 시 소화수가 스프링클러 헤드를 통해 누출되어 연결송수관설비의 정상적인 급수가 어려울 수 있으므로, 해당 층의 유수검지 장치는 폐쇄해야 한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	연결송수관설비 조작방법
문 제	연결송수관설비 작동시 유의사항으로 틀린 것은?		
	① 송수구역, 일람표(선택밸브 등) 확인 후 송수한다.		
	② 송수구 압력범위 표지에 기재되어 있는 압력으로 송수한다.		
	③ 송수 초기에 약한 압력에서 압력계를 확인하면서 서서히 압력을 높인다.		
	④ 중계 송수시 앞쪽 소방차의 송수압력이 뒤쪽 소방차의 압력보다 높아야 한다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장교육 훈련 표준교재」「장비조작분야」P.300 3. 작동시 유의사항		
문제해설	**❖ (해설)** **중계 송수시 뒤에서 송수하는 소방차는 약 10%높은 압력으로 송수해야 한다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	연결송수관설비 조작방법
문 제	연결송수관 설비에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?		
	① 옥외에 설치된 송수구에 가압수를 송수하여 화재층에 소화수를 전달하는 소화활동 설비이다.		
	② 방수기구함은 3개 층마다 설치되어 있다.		
	③ 송수구, 배관, 방수구 등으로 구성되어 있다.		
	④ 건축물의 높이 구조등과 관계없이 펌프(가압송수장치)를 설치하여야 한다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장교육 훈련 표준교재」「장비조작분야」P.294 연결송수관설비의 개념 「연결송수관설비의 화재안전성능기준(NFPC 502)」「제8조(가압송수장치 등)」		
문제해설	❖ **(해설)** **건축물의 최상층에 설치된 방수구의 높이가 지표면으로부터 70m이상이면 소방차에서의 가압만으로는 방수구에서 적정가압수를 공급하는 데에 한계가 있으므로 연결송수관 배관의 중간에 연결송수관 펌프를 설치할 필요가 있다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	연결송수관설비 조작방법
문 제	다음 중 연결송수관설비 송수 불능의 원인으로 맞는 것은?		
	① 송수구에 연결된 개폐밸브 폐쇄		
	② 옥내소화전 방수구 앵글밸브 폐쇄		
	③ 수신기(감시제어반) 주펌프 연동정지		
	④ 수신기(감시제어반) 예비펌프 연동정지		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장교육 훈련 표준교재」「장비조작분야」P.300 연결송수관 주요 작동불량 사례 및 조치방법 Case2		
문제해설	**❖ (해설)** **송수구 연결된 개폐밸브 폐쇄로 입상관내 소방차의 가압수가 전달되지 못하는 원인이 다수 발생하며 관계자 등을 통해 개폐밸브 위치(기계실,배관피트) 확인 후 개방조치하여야 한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	연결송수관설비 조작방법
문 제	다음 중 연결송수관설비 송수구의 정상 상태에 해당하지 않는 항목은 무엇인가?		
	① 송수구의 위치가 소방차가 쉽게 접근할수 있는 위치에 설치되어 있다.		
	② 송수구에 송수구 표시 및 송수구역 계통도가 부착되어 있다.		
	③ 송수구에 소방호스를 연결 할수 있는 나사의 찌그러짐이 없다.		
	④ 송수구에 송수 시 자동배수밸브로 물이 계속 배출된다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장교육 훈련 표준교재」「장비조작분야」P.298 점검방법(송수구) 「연결송수관설비의 화재안전성능기준(NFPC 502)」제4조(송수구) 7.		
문제해설	**❖ (해설)** **송수구 인근에는 자동배수밸브 및 체크밸브를 설치하여야 하며, 체크밸브 또는 자동배수밸브가 고장 날 경우 송수 시 압력저하 등의 이상이 발생할 수 있다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	연결송수관설비 조작방법
문 제	도로 터널에서 화재 발생 시 연결송수관설비를 이용한 화재 진압에 있어 고려 대상이 아닌 것은?		
	① 방수구의 설치위치		
	② 규정 방수압력 및 방수량		
	③ 방수기구함의 방수노즐개수 및 호스개수		
	④ 소방배관의 보온재 기준		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장교육 훈련 표준교재」「장비조작분야」P.297 도로터널 연결송수관 설비의 기준		
문제해설	**❖ (해설)** **가. 방수압력등 : 방수압력은 0.35mpa이상, 방수량은 400l/min 이상 유지** **나. 방수구 설치** **-방수구는 50m이내의 간격으로 옥내소화전함에 병설하거나 독립적으로 터널 출입구 부근과 피난연결통로에 설치** **-방수기구함은 50m이내의 간격으로 옥내소화전함 안에 설치하거나 독립적으로 설치하고, 하나의 방수기구함에는 65mm 방수노즐 1개와 15m이상의 호스 3본을 설치**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	연결송수관설비 조작방법
문 제	다음 중 연결송수관설비 활용 순서로 옳은 것은?		
	①	송수구 확인→배관·송수압 확인→진압대원 화재 직하층 진입→방수구 수관연결→송수	
	②	송수구 확인→배관·송수압 확인→진압대원 화재 직하층 진입→송수→방수구 수관연결	
	③	배관·송수압 확인→송수구 확인→송수→진압대원 화재 직하층 진입→방수구 수관연결	
	④	배관·송수압 확인→송수구 확인→진압대원 화재 직하층 진입→송수→방수구 수관연결	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장교육 훈련 표준교재」「장비조작분야」P.299 연결송수관 활용		
문제해설	**❖ (해설)** **연결송수관설비 활용은 배관·송수압 확인→송수구 확인→송수→진압대원 화재 직하층 진입→방수구 수관연결의 순서대로 실시한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	연결살수설비 조작방법
문 제	연결살수설비 관한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	① 연결살수 설비는 송수구, 배관, 연결살수헤드등으로 구성되어 있다.		
	② 개방형 헤드를 사용한 연결살수설비는 소방대 도착 전 초기 화재를 자동 진압하는 소화설비이다.		
	③ 소방차의 수원을 송수구에 연결하여 고정된 헤드를 통해 직접살수 하는 설비이다.		
	④ 연결살수설비 헤드의 종류는 크게 개방형과 폐쇄형이 있다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장교육 훈련 표준교재」「장비조작분야」P.306,307 연결살수설비의 구성		
문제해설	**❖ (해설)** **연결살수설비는 송수구, 배관, 연결살수헤드 등으로 구성된 설비로 소방차의 수원을 송수구에 연결하여 방호공간 또는 방호대상물에 고정 설치된 헤드를 통해 화원에 직접 살수 하는 설비이며, 소방대가 화점에 접근하지 않은 상태에서도 소방차를 이용하여 살수가 가능하도록 조치하기 위한 소화활동을 지원하는 설비**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	연결살수설비 조작방법
문 제	연결살수설비의 구성요소 중 거리가 가장 먼 것은?		
	① 송수구		
	② 선택밸브		
	③ 연결살수설비 전용헤드 또는 스프링클러 헤드		
	④ 연기 및 열감지기		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장교육 훈련 표준교재」「장비조작분야」P.306 연결살수설비의 구성		
문제해설	**❖ (해설)** **연결살수설비는 송수구, 선택밸브, 연결살수설비 전용헤드(또는 스프링클러 헤드), 배관 및 밸브류로 구성된다**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	연결살수설비 조작방법
문 제	연결살수설비에서 개방형 헤드를 사용하여 송수한 경우 해당 살수구역의 상태로 올바른 것은 무엇인가?		
	① 화재가 발생한 살수구역 전체에 일제히 살수된다.		
	② 화재가 발생하여 열에 의하여 헤드가 열린곳만 살수된다.		
	③ 유수검지장치를 통해 화재경보 후 살수된다.		
	④ 송수구를 통해 소화수조로 유입된다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장교육 훈련 표준교재」「장비조작분야」P.307 연결살수설비의 구성 ○헤드		
문제해설	❖ **(해설)** **개방형 헤드는 감열체 없이 방수구가 항상 열려 있는 헤드(다수사용)로 화재가 발생한 방수구역 전체에 일제히 살수된다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	연결살수설비 조작방법
문 제	연결살수설비의 조작법 세부절차에 관한 설명 중 거리가 가장 먼 것은?		
	①	송수구역을 오인하여 송수한 경우, 개방형 헤드보다 폐쇄형 헤드 사용 시 수손 피해의 우려가 더 크다	
	②	송수구역에 의해 송수구의 위치가 제각기 다를수 있다.	
	③	검색조가 농연 등으로 진입할 수 없는 경우 10~15분마다 송수를 일시 정지한다.	
	④	지하실에 고인 소화수는 집수정에 유입 후 배수토록 관계자에게 지도한다.	
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장교육 훈련 표준교재」「장비조작분야」P.311 장비조작법 ○ 세부절차		
문제해설	**❖ (해설)** **개방형헤드를 사용한 경우 송수구역을 오인하여 송수하면 다량의 수손피해를 초래할 우려가 있다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	연결살수설비 조작방법
문 제	연결살수설비의 조작법 세부절차 중 송수절차에 관한 설명이 틀린 것은?		
	① 개방형헤드의 경우 송수구역에 따른 각종 밸브 조작 후 송수한다.		
	② 소화효과의 판단은 배출되는 연기의 열, 색깔 및 수증기등으로 판단한다.		
	③ 화점실의 온도가 높은 경우 별도의 방수조치는 필요치 않다.		
	④ 검색조를 편성하여 지하의 소화상황을 확인한다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장교육 훈련 표준교재」「장비조작분야」P.311 장비조작법 ○ 세부절차		
문제해설	**❖ (해설)** **화점실의 온도가 높은 경우 살수설비의 배관이 탈락할 수 있으므로 별도의 방수 조치를 병행한다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	연결살수설비 조작방법
문 제	연결살수설비의 조작법 세부절차의 설명 중 틀린 것은?		
	① 연소범위 파악 : 관계인 또는 진압대원등을 통해 파악한다.		
	② 송수구역일람도확인: 선택밸브의 유무 파악 및 송수계통도 확인한다.		
	③ 송수구~소방차 접결 : 헤드수와 관계없이 송수구의 원칙은 단구형이다.		
	④ 송수 : 개방형헤드는 송수구역에 따른 각종 밸브 조작후 송수한다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장교육 훈련 표준교재」「장비조작분야」P.311 장비조작법 ○ 세부절차 「연결살수설비의 화재안전기술기준(NFTC 503)」2. 기술기준 2.1.1.3		
문제해설	**❖ (해설)** **송수구는 구경 65 ㎜의 쌍구형으로 설치할 것. 다만, 하나의 송수구역에 부착하는 살수헤드의 수가 10개 이하인 것은 단구형인 것으로 할 수 있다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	연결살수설비 조작방법
문 제	연결살수설비 선택밸브가 설치되어 있는 경우 사용방법에 대한 설명으로 옳은 것은?		
	① 개방형헤드를 사용한 경우 수손피해의 우려로 사용하지 않는다.		
	② 소화수조로 물이 유입되므로 선택밸브의 개방과는 상관없다.		
	③ 모든 송수구역에 해당하는 선택밸브를 개방하여 송수한다.		
	④ 화재가 발생한 송수구역에 해당하는 선택밸브만 개방하여 송수한다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장교육 훈련 표준교재」「장비조작분야」P.308 연결살수 설비의 구성 ○선택밸브 「연결살수설비의 화재안전성능기준(NFPC 503)」제3조(정의)		
문제해설	**❖ (해설)** **공용 송수구를 통해 송수한 후, 화재 발생 시 선택밸브를 조작하여 해당 살수구역에만 살수가 이루어지도록 하는 기능을 갖는 밸브이다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	연결살수설비 조작방법
문 제	소방대가 화재현장에서 연결살수 설비를 사용할 때, 가정 먼저 수행해야 하는 것은 무엇인가?		
	① 선택밸브의 설치 유·무를 먼저 확인한다.		
	② 소방호스를 이용하여 송수구와 소방차를 접결한다 .		
	③ 관계인이나 진압대원의 상황보고를 통해 건축물의 연소범위를 파악한다.		
	④ 송수구역 일람도를 확인한다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장교육 훈련 표준교재」「장비조작분야」P.311 장비조작법 ○ 세부절차		
문제해설	**❖ (해설)** **건축물의 연소범위 파악 → 송수수역일람도 확인 →송수구~소방차접결 →송수 → 송수중지 →정리**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	연결살수설비 조작방법
문 제	연결살수설비가 고장났을 때 생기는 문제들 중, 가장 관련이 없는 것을 고르시오		
	①	대부분 자동식 소화설비의 미설치 장소에 설치되므로, 진입 불가능한 경우 직접방수가 불가능하게 된다.	
	②	초기 진압실패로 화재하중이 전부 연소 될 때까지 화재 확산만 차단하는 상황이 발생될 가능성이 높다 .	
	③	화재경보설비와 연동 불량인 경우 피난의 여러움으로 다수의 인명 피해 발생우려가 높다.	
	④	화재의 지속시간 증가로 구조적 안전성을 저하시켜 물적,인적 피해를 증가시킬 우려가 높다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장교육 훈련 표준교재」「장비조작분야」P.309 점검방법		
문제해설	❖ **(해설)** **연결살수설비는 스프링클러 등 자동식 소화설비가 설치되지 않은 장소에 설치되며, 자동화재탐지설비 등의 경보설비와 연동되지 않는 설비이다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	연결살수설비 조작방법
문 제	다음 중 연결살수설비 송수구의 확인내용으로 옳지 않은 것은?		
	① 소방펌프차가 쉽게 접근 가능하며 송수구 표지판이 설치되어 있다.		
	② 선택밸브가 설치되어 있는 경우 송수구역 일람표를 설치 하지 않아도 된다.		
	③ 송수구가 여러 개인 구역의 경우 송수구역 일람도를 비치하여야 한다.		
	④ 방수구의 소방호스 결착부분 부식 등으로 막힘 여부를 확인한다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장교육 훈련 표준교재」「장비조작분야」P.310 점검방법 ○송수구 「소방공무원 직장교육 훈련 표준교재」「장비조작분야」P.308 점검방법 ○선택밸브		
문제해설	**❖ (해설)** **선택밸브의 부근에는 송수구역 일람표 설치, 선택밸브가 담당하는 살수구역 표시하여여 한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	스프링클러 설비 조작방법
문 제	다음 중 화재 발생 장소에서 습식 스프링클러설비가 작동할 때 나타나는 현상으로 가장 거리가 먼 것은?		
	① 수신기에 화재신호가 접수된다.		
	② 소화배관내 압력 감소로 소화펌프가 기동된다.		
	③ 감지기의 작동에 따라 준비작동식 밸브가 개방된다.		
	④ 스프링클러 헤드가 개방된다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」2:39 초 스프링클러설비		
문제해설	**❖ (해설)** **준비작동식 스프링클러는 방호구역 내 화재감지기 작동 시, 유수검지장치에 설치된 솔레노이드 밸브가 개방되어 배관에 물이 공급되는 방식이다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	스프링클러 설비 조작방법
문 제	화재 발생 시 수신기(감시제어반) 전원이 차단되었을 때 스프링클러 설비에서 발생할 수 있는 문제로 옳은 것은?		
	① 압력챔버 압력스위치의 신호가 전달되지 않아 스프링클러설비가 작동하지 않는다.		
	② 수신기와 무관하게 모든 연동 설비가 작동한다.		
	③ 스프링클러 헤드가 개방되지 않는다.		
	④ 감지기가 직접 스프링클러설비를 작동시킨다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」3:39초 스프링클러설비		
문제해설	❖ **(해설)** **압력스위치의 접점 신호는 감시제어반으로 전달되어 소화펌프를 기동시키지만, 감시제어반의 전원이 꺼져 있으면 신호를 처리할 수 없어 펌프가 자동으로 작동하지 않는다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	스프링클러 설비 조작방법
문 제	스프링클러설비가 자동으로 작동하지 않는 경우 소방대의 조치로 부적절한 것은?		
	① 감시제어반의 전원이 차단되어 있는경우 복구 조치 한다.		
	② 감시제어반의 연동스위치를 수동(정지)위치로 조작한다		
	③ 감시제어반의 연동스위치를 자동 전환으로 조작한다		
	④ 동력제어반의 스위치를 자동위치로 전환한다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」3:47초 스프링클러설비		
문제해설	❖ **(해설)** **감시제어반의 연동스위치를 수동(정지)위치로 조작하면 자동제어 회로가 차단되어 소화펌프 및 스프링클러 설비가 자동으로 작동하지 않는다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	스프링클러 설비 조작방법
문 제	스프링클러 수원이 고갈된 경우, 소방대가 송수구로 직접 송수할 때 조치로 부적절한 것은?		
	① 화재 발생장소의 송수구 위치를 확인한다.		
	② 송수구 표지를 확인해 스프링클러 송수구가 맞는지 확인한다.		
	③ 송수구의 압력범위 표시에 기재되어 있는 압력범위로 송수한다.		
	④ 모든 밸브를 차단하여 유량을 차단한다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」5:38초 스프링클러설비		
문제해설	**❖ (해설)** **유수검지장치나 준비작동식 밸브를 차단하면 개방된 스프링클러 헤드를 통한 물의 흐름이 차단되어 헤드의 방수가 불가능해진다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	스프링클러 설비 조작방법
문 제	준비작동식 스프링클러 설비가 자동 작동하지 않는 상태에서 소방대가 취할 수 있는 조치 중, 가장 적절하지 않은 것은?		
	①	감시제어반 조작스위치(솔레노이드,준비작동식 유수검지장치)를 수동 조작 한다.	
	②	R형 수신기의 경우, 모니터내 중계기를 이용하여 직접 수동 작동이 가능하다.	
	③	해당 방호구역내 수동조작함(SVP)를 이용하여 수동 조작한다.	
	④	방호구역내 준비작동식 밸브를 폐쇄하여 화재 확산을 방지한다.	
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」4:12초 스프링클러설비		
문제해설	**❖ (해설)** **해당 방호구역의 밸브실에서 솔레노이드 밸브를 수동으로 개방하여 설비를 작동시킬 수 있다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	자동화재탐지설비 조작방법
문 제	자동화재탐지설비에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?		
	①	경계구역 : 특정소방대상물 중 화재신호를 발신하고 그 신호를 수신 및 유효하게 제어할 수 있는 구역을 말한다.	
	②	수신기 : 감지기와 발신기로부터 화재신호를 직접 수신하거나 중계기를 통하여 수신하여 화재의 발생을 표시 및 경보하여 주는 장치를 말한다.	
	③	발신기 : 화재시 자동으로 작동하여 화재 신호를 수신기에 발신하는 장치를 말한다.	
	④	감지기 : 화재 시 발생하는 열, 연기, 불꽃 등의 연소생성물을 자동으로 감지하여 화재신호를 수신기나 중계기에 전달하는 장치를 말한다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준 교재」「장비조작분야」P.284 자동화재탐지설비 구성요소 「자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203)」1.7.1		
문제해설	**❖ (해설)** **발신기는 화재시 사람이 발신기를 누르고(수동 조작) 화재신호가 수신기에 입력되면 수신기는 경종 및 기타 연동된 자동소화설비 등의 로컬장치를 가동시키기 위해 출력신호를 각 장치에 송출하게 된다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	자동화재탐지설비 조작방법
문 제	자동화재탐지설비에서 비화재보(오경보) 상황일 때, 복구 및 처리 절차로 가장 적절한 것은?		
	①	해당 감지기를 제거하고, 전체 설비를 점검하여 복구 여부를 확인한다.	
	②	오작동한 감지기의 회로를 차단하고, 음향장치를 해제한 뒤 설비를 계속 운영한다.	
	③	음향장치를 정지하고, 현장확인하여 비화재보 원인을 조사, 복구한 뒤 수신기의 복구스위치를 누르고 음향장치를 복구한다.	
	④	감지기의 감도를 낮춰 오작동을 줄이고, 유지 관리를 일정 주기로만 실시한다.	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준 교재」「장비조작분야」P.292 자동화재탐지설비 비화재보 시 복구방법 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」자동화재탐지설비 점검방법		
문제해설	**❖ (해설)** **현장 도착 시, 상황판단과 현장확인으로 비화재보 확인되었을 경우 복구방법으로는 ① 수신기 : 각종 음향장치 정지 ② 현장확인 : 비화재보 원인 복구(발신기등이 점금된 발신기의 누름스위치 복구, 감지기 동작표시등이 점등된 감지기 복구) ③ 수신기상 : 복구스위치를 누르고 음향장치 정지스위치 복구**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	자동화재탐지설비 조작방법
문 제	자동화재탐지설비의 작동 순서를 올바르게 나열한 것은?		
	①	화재 발생 → 수신기 작동 → 감지기 작동 → 경보 작동 - 연동설비 작동	
	②	감지기 작동 → 화재 발생 → 수신기 작동 → 경보 작동 - 연동설비 작동	
	③	화재 발생 → 감지기 작동 → 수신기 작동 → 경보 작동 - 연동설비 작동	
	④	화재 발생 → 경보 작동 → 감지기 작동 → 수신기 작동 - 연동설비 작동	
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준 교재」「장비조작분야」P.288 자동화재탐지설비 작동체계 및 원리 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」자동화재탐지설비 점검방법 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」자동화재탐지		
문제해설	**❖ (해설)** **① 화재 발생 - 열 연기 등의 변화 발생 ② 감지기 작동 - 화재를 감지하여 자동으로 접점이 닫혀 일정치 이상의 전류가 흐름 ③ 수신기 수신 - 감지기에서 신호를 전달받아 표시등 점등(화재발생 장소 특정) ④ 경보 작동 - 경종 싸이렌 비상방송 등으로 화재 알림 ⑤ 연동설비 작동 - 스프링클러, 방화셔터 등 연계설비 작동**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	자동화재탐지설비 조작방법
문 제	화재경보는 작동 중이나 불꽃이나 연기가 보이지 않을 때, 소방대원이 가장 먼저 해야 할 행동으로 가장 적절한 것은?		
	① 수신기를 찾아간다.		
	② 인명 안전을 위해 즉시 건물 전체 대피를 명령한다.		
	③ 신고자에게 경보가 잘못 울렸다고 통보한다.		
	④ 유사 시를 대비해 호스를 전개한다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준 교재」「장비조작분야」P.292 자동화재탐지설비 비화재보 시 복구방법		
문제해설	**❖ (해설)** **건물 내 경보가 울리면 가장 먼저 화재위치를 확인하기 위해 수신기를 찾아간다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	자동화재탐지설비 조작방법
문 제	화재경보의 작동으로 수신기 앞에 도착한 소방대원이 가장 먼저 해야할 행동으로 가장 적절한 것은?		
	① 지구표시등을 통해 화재신호가 발생된 경계구역을 확인한다.		
	② 복구 스위치를 눌러 동작상태를 정상으로 복구한다.		
	③ 주경종/지구경종 스위치를 눌러 경종을 우선 정지한다.		
	④ 수신기 전원을 차단한다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준 교재」「장비조작분야」P.289 P형 수신기 조작부 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」자동화재탐지설비 점검방법 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」자동화재탐지설비 사용법		
문제해설	**❖ (해설)** **지구표시등을 통해 화재신호가 발생된 각 경계구역을 나타내는 표시등을 확인한다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	자동화재탐지설비 조작방법
문 제	수신기 조작부에 화재표시등과 2층 지구표시등이 점등 되었을 때, 가장 먼저 해야할 행동으로 옳은 것은?		
	① 수신기의 복구 버튼을 눌러 점등을 해제한다.		
	② 경보를 해제하고 관계자에게 상황을 인계한다.		
	③ 2층으로 이동하여 현장을 확인한다.		
	④ 수신기를 초기화하고 다른 층도 확인한다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준 교재」「장비조작분야」P.289 P형 수신기 조작부 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」자동화재탐지설비 점검방법 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」자동화재탐지설비 사용법		
문제해설	**❖ (해설)** **2층 지구표시등에 점등이 되었다면, 2층에 화재 신호가 감지가 되었다는 것으로 현장확인을 해야하고, 화재표시등은 경계구역 구분 없이 지구표시등과 함께 점등된다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	자동화재탐지설비 조작방법
문 제	화재 수신기에서 발신기 표시등이 점등되었을 때, 현장대원이 수행해야 할 가장 적절한 조치는 무엇인가?		
	① 화재 발생 여부를 점검하고, 발신기의 누름버튼이 작동 상태인지 확인한다.		
	② 수신기의 전원을 재작동한다.		
	③ 발신기 회로를 절연 테이프로 막아 오작동을 방지한다.		
	④ 경보가 울린 사실을 기록하고, 현장 확인은 생략한다.		
	정답	①	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준 교재」「장비조작분야」P.286 발신기 「소방공무원 직장훈련 표준 교재」「장비조작분야」P.289 P형 수신기 조작부 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」자동화재탐지설비 점검방법 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」자동화재탐지설비 사용법		
문제해설	**❖ (해설)** **발신기 표시등이 점등됐다는 것은 발신기 쪽에서 누름버튼이 수동조작되어 작동된 것을 의미한다. 누군가가 화재를 인지하고 수동으로 경보를 발령했거나, 혹은 기기 오작동 등이 있을 수 있는 상태이다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	자동화재탐지설비 조작방법
문 제	자동화재탐지설비의 주요 구성부분이 아닌 것은?		
	① 수신기		
	② 발신기		
	③ 감지기		
	④ 헤드		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준 교재」「장비조작분야」P.284 자동화재탐지설비 구성요소		
문제해설	**❖ (해설)** **헤드는 스프링클러에 해당하는 내용이다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	자동화재탐지설비 조작방법
문 제	다음의 P형 수신기가 정상상태일 때, 점등되어야하는 것으로 옳은 것은?		
	① 교류전원, 발신기표시등		
	② 교류전원, 예비전원감시등		
	③ 교류전원, 전압상태표시등(정상)		
	④ 교류전원, 스위치주의표시등		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준 교재」「장비조작분야」P.289 P형 수신기 조작부 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」자동화재탐지설비 점검방법 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」자동화재탐지설비 사용법		
문제해설	**❖ (해설)** **정상적으로 작동상태의 수신기는 교류전원, 전압상태표시등(정상)이 점등된다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	자동화재탐지설비 조작방법
문 제	건물 3층에서 발신기를 수동 조작시켰을 때, 수신기에서 정상적으로 화재신호를 수신하였다면 점등되어야 하는 것으로 옳지 않은 것은?		
	① 화재표시등		
	② 3층 지구표시등		
	③ 발신기표시등		
	④ 스위치주의표시등		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준 교재」「장비조작분야」P.289 P형 수신기 조작부 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」자동화재탐지설비 점검방법 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」자동화재탐지설비 사용법		
문제해설	**❖ (해설)** **① 화재표시등은 화재신호가 수신되면 함께 점등 ② 3층 지구표시등(3층 화재시) 작동 ③ 발신기 점등(발신기의 수동조작버튼 눌림) 작동**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	자동화재탐지설비 조작방법
문 제	수신기상 교류전원등과 전압상태표시등이 점등되었고, 3층 지구표시등이 점등되었다. 수신기의 점등 상태에 따른 설명으로 옳지 않은 것은?		
	① 화재장소는 3층이다.		
	② 3층을 제외한 층은 화재가 발생하지 않았다.		
	③ 교류전원등과 전압상태표시등의 점등은 정상상태이다.		
	④ 화재신호 통보기기는 3층 발신기이다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「소방공무원 직장훈련 표준 교재」「장비조작분야」P.289 P형 수신기 조작부 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」자동화재탐지설비 점검방법 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」자동화재탐지설비 사용법		
문제해설	**❖ (해설)** **발신기표시등은 소등 상태로 화재신호 통보기기는 3층 감지기로 추정된다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	자동화재탐지설비 조작방법
문 제	선착소방대가 화재 현장에 도착했을 때 수행해야 할 행동으로 옳지 않은 것은?		
	① 건축물 외부 출화 등 화재 상황 판단을 한다.		
	② 옥내소화전설비 등 소방시설 활용 여부를 결정한다.		
	③ 초기 현장 상황은 추정에 의존하여 신속하게 현장활동에 임한다.		
	④ 수신반이 설치된 방재실을 점령한다.		
	정답	③	
출제근거	❖ (근거) 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」수신반(종합방재실)		
문제해설	**❖ (해설)** **초기 현장 상황은 객관적 정보에 근거하여 신속히 파악하고 현장활동을 한다.**		
출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	자동화재탐지설비 조작방법
문 제	건물 내 화재가 발생하여 현장도착한 선착소방대가 방재실을 점령했을 때, 가장 먼저 조치해야 할 행동은 무엇인가?		
	① 비상경보 시스템을 작동시켜 대피를 유도한다.		
	② 화재 발생 장소 및 현장 상황 등을 확인해 현장지휘관에 보고한다.		
	③ 방화셔터를 수동으로 작동시킨다.		
	④ 소화 펌프를 수동으로 작동시킨다.		
	정답	②	
출제근거	❖ (근거) 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」수신반(종합방재실)		
문제해설	**❖ (해설)** **화재 발생 시 가장 중요한 첫 번째 단계는 화재 발생 위치와 화재 상황을 정확히 파악하고, 소방 설비들이 정상 작동하는지 점검하는 것이다. 이후 비상경보 시스템을 작동시키고, 방화셔터나 소화펌프를 수동으로 제어하는 등의 추가적인 조치를 한다**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	자동화재탐지설비 조작방법
문 제	수신반(종합방재실)에서의 소방시설 작동현황 및 조작에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?		
	① 소화펌프가 작동하는 경우, 펌프기동 표시등이 점등된다.		
	② 스프링클러설비가 작동하는 경우, 유수검지장치의 압력스위치가 점등된다.		
	③ 화재가 발생한 경우, 화재표시등이 점등된다.		
	④ 화재 발생 장소 특정 및 해당 장소에 소방시설 미작동인 경우, 선착대원이 전원스위치를 조작하여 복구 해야한다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」수신반(종합방재실)		
문제해설	**❖ (해설)** **화재 발생 시 소방시설이 작동하지 않았다면, 단순히 선착대원이 전원스위치를 조작하여 복구하는 것이 아니라 고장 또는 비정상 상태에 대한 정확한 점검 및 조치가 필요한 사항으로, 시설의 원인 분석 없이 임의로 조작하는 것은 위험하다. 복구조치는 보통 기술자나 관리자의 판단 하에 이루어져야 하며, 화재 중에는 현장 안전 확보가 우선이다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명

객관식 문제 출제 카드

출제분야	소방시설	과목명	자동화재탐지설비 조작방법
문 제	수신반(종합방재실)에 도착한 현장대원이 지휘관에게 보고해야할 사항으로 가장 적절하지 않은 것은?		
	① 감지기가 작동하고 있는 위치(발화위치)를 확인 후 보고한다.		
	② CCTV로 보이는 상황을 확인 후 보고한다.		
	③ 각 소방시설 및 위험시설의 위치를 확인 후 보고한다.		
	④ 수신반(종합방재실)에 진입한 대원의 인원의 정보와 수를 확인 후 보고한다.		
	정답	④	
출제근거	❖ (근거) 「인재개발플랫폼 소방공무원 직장훈련 영상」「장비조작분야」수신반(종합방재실)		
문제해설	**❖ (해설)** **추가로 건물 내 수용인원 및 구획별 용도, 진입 및 대피경로 등을 확인 후 보고한다. ④ 지문은 보고사항이 아니다.**		

출제위원	소속	직위	성명	서명