



PERIODICAL INSPECTION REPORT		SABİT BORU TESİSATI VE YANGIN DOLAPLARI PERİYODİK KONTROL RAPORU				PERIODICAL INSPECTION REPORT	
		Cumhuriyet Mah. Ahmet Arif Biv. Gazioğulları Plaza No:4 Kat:7-39 Merkez/BATMAN Tlf: 0488 502 53 47 & 0532 060 07 11 & 0552 805 60 80 E-mail: protermal@yandex.com / Web: www.ptermal.com					
Rapor Tarihi:		6.06.2022					
Rapor No:		PRT22 - H10 / ADT - SYDR03					
Müşteri Bilgileri	Unvan:	AKYOL DENİM TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.					
	Adres:	ŞEMSİBEY OSB. MAH. AHTAMAR CAD. NO:17 TUŞBA / VAN					
	Sözleşme No.:	TN-PM22-H110					
Muayene Tarihi:	1.06.2022	Muayene Yeri:	VAN	Bir Sonraki Muayene Tarihi:	1.06.2023	Muayene Süresi:	Başlangıç Saati: 09:00:00 Bitiş Saati: 18:00:00
İlgili Mevzuatlar:	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği TS EN 671-3: Sabit yangın söndürme sistemleri - Hortum sistemleri TS EN 671-1: Sabit yangın söndürme sistemleri - Hortum sistemleri: Bölüm1: Yarı sert hortumlu hortum makaraları TS EN 12845 : Sabit yangın söndürme sistemleri - Otomatik sprinkler sistemleri - tasarım, montaj ve bakım Binaların Yangından Korunması hakkında Yönetmelik						
TEKNİK ÖZELLİKLER							
Marka, Model :	EKİNCİOĞLU		Bina Tehlike Sınıfı:	ORTA			
Seri No:	1091873		Dolap Tipi:	SVA ÜSTÜ			
İmalat Yılı:	2021		Makara Bağlantısı:	MAFSALLI			
Bölümü/Yeri:	İŞLETME İÇİ		Kullanılan Hortum Özellikleri:	20 m - Q25mm -12 Bar			
Dolab No/Proje/Lokasyon No:	3		Nozul Çapı ve Debi:	9 mm / 156 L/dk			
U:UYGUN, U.D.:UYGUN DEĞİL, N.U.: NUMUNEYE UYGULANMAZ							
TEKNİK KONTROLLER		U	U.D.	N.U.	AÇIKLAMALAR		
1) Yangın dolabı ve hortum ile birlikte CE işareti durumu*		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
2) Dolab görsel kontrolü durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
3) Hortum kontrolü durumu*		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
3) Makara durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
4) Hortum Kelepçeleri kontrolü*		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
5) Dolabın duvara bağlantısının durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
6) Lans kontrolü durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
7) Vana ve Kaplin kontrolü durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
8) Kullanım talimatı kontrolü		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
9) Periyodik bakım etiketi kontrolü		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
10) Montaj yerinin uygunluk durumu*		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
11) Hortumun tamamında zarar görme durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
12) Yangın dolabının yerinin kontrolü		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
13) Hortum makarası dönme durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
14) Su akışı/basıncı durumu*		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
15) Tüm hortum sisteminin test edilme durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
16) Kontrol kayıtları durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
17) Hortum makarası ve hortum sistemi hemen kullanım durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
18) Maximum hortum uzunluğunun kontrolü		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
19) Hortum makarası ve nozul işaret durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
İKAZ VE ÖNERİLER:		Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.					
SONUÇ:		Kontrolü gerçekleştirilen ekipmanın bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar kullanılması UYGUNDUR.					
		KONTROLÜ YAPAN & ONAYLAYAN					
Adı Soyadı/EkipnetNo:		Kenan ŞAKAR MAKİNE MÜHENDİSİ K20014513 - 100969 2015/02-00136 					
Meslek:							
MMO No:							
Diploma No:							
İmza:							
							
İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. Bu muayene raporunda verilen muayene sonuçları muayene anındaki iş ekipmanının durumuna aittir.							