

PERIODICAL INSPECTION REPORT		KOMPRESÖR VE HAVATANKI PERİYODİK KONTROL RAPORU				PERIODICAL INSPECTION REPORT	
Cumhuriyet Mah. Ahmet Arif Blv. Gazioğulları Plaza No:4 Kat:7-39 Merkez/BATMAN Tlf: 0488 502 63 47 & 0532 060 07 11 & 0552 806 60 80 E-mail: protermal@yandex.com / Web: www.ptermal.com							
Rapor Tarihi:	6.06.2022						
Rapor No:	PRT22 - H10 / ADT - KHTR02						
Müşteri Bilgileri	Unvan:	AKYOL DENİM TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.					
	Adres:	ŞEMSİBEY OSG. 1. ETAP NO:17 TUŞBA / VAN					
	Sözleşme No.:	TN-PM22-H110					
Muayene Tarihi:	1.06.2022	Muayene Yeri:	VAN	Bir Sonraki Muayene Tarihi:	1.06.2023	Muayene Süresi:	Başlangıç Saati: 09:00:00 Bitiş Saati: 18:00:00
İlgili Mevzuatlar:	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği(Sayı:28628/25.04.2013) TS EN 1012-1 Kompresörler ve vakum pompaları - Güvenlik kuralları Bölüm 1: Hava Kompresörleri 21.02.2012						
TEKNİK ÖZELLİKLER							
Tipi / Cinsi:	VİDALI (VD18)		Motor Gücü ve Devri:		18,5 Kw / 2940 Rpm		
Markası / Üretici:	AYDIN TRAFO		Çalışma Basıncı:		10 Bar		
İmalat Yılı:	2011		Şebeke Gerilimi:		380V / 3 - 50Hz		
Seri No.:	18064		Termostat:		1 Adet / 160 °C		
Bölüm:	KOMPRESÖR DAİRESİ		Çalışma Saati:		~		
Kapasite:	3,1 m³/min		Ağırlığı ve Boyut:		940 Kg / ~ mm³		
HAVA TANKI							
Markası / Üretici:	AYDIN TRAFO		Emniyet Ventili:		1 Adet / 16 Bar		
İmalat Yılı:	2019		E. V. Açma Basıncı:		11 Bar		
Seri No.:	192176		Çalışma Basıncı:		11 Bar		
Kapasite:	2000 Lt		Test Basıncı:		16,5 Bar		
PERİYODİK KONTROL METODU		*Görsel Kalite Kontrollerinin Yapılması *Fonksiyonel Kontrollerin Yapılması *Hidrostatik Teste Nezaret Edilmesi					
Kullanılan Ölçüm Cihazları		Hidrostatik test Pompası					
U:UYGUN, U.D.:UYGUN DEĞİL, N.U.:NUMUNEYE UYGULANAMAZ							
GENEL KONTROLLER		U	U.D.	N.U.	AÇIKLAMALAR		
1) Önceki Periyodik Kontrol Rapor Durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
2) Bakım Kayıtlarının Durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
3) Kapasite Ve Etiket Bilgilerinin Durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
4) Genel Görünüş ve Uyarı Levhalarının Durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
5) Yangın Söndürme Cihazının Durumu *		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
6) Kullanma Talimatının Durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
7) Ayarlanan Basıncıta Otomatik Durdurma Durumu *		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
8) Kullanılan Yağın Durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
9) Elektrik Motoru Panosunun Durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
10) Yağ ve Hava Filtresinin Durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
11) Göstergelerin Durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
12) Vida ve Piston Grubunun Durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
13) Seperatör Durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
14) Hava Tankı Flanş-Conta-Kontrol Kapağı Durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
15) Hava Tankı Tahliye-Vana Sızdırmazlık Durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
16) Tank Sabitleme Cıvataları		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
17) Manometrenin Durumu		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
18) Hava Tankı ve Emniyet Valfinin Durumu *		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
19) Hava Tankının Patlamalara Karşı Koruması*		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
TEST, DENEY VE MUAYENE		U	U.D.	N.U.	AÇIKLAMALAR		
1) Hava Tankı Emniyet Valfi (x1,1)*		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
2) Hidrostatik Test (x1,5)*		✓			Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.		
İKAZ VE ÖNERİLER:	Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.						
SONUÇ:	Kontrolü gerçekleştirilen ekipmanın bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar kullanılması UYGUNDUR.						
KONTROLÜ YAPAN & ONAYLAYAN							
Adı Soyadı/EkipnetNo:	Kenan ŞAKAR MAKİNE MÜHENDİSİ K20014513 - 100969 2015/02-00136						
Meslek:							
M.M.O. No:							
Diploma No:							
İmza:							
İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. Bu muayene raporunda verilen muayene sonuçları muayene anındaki iş ekipmanın durumuna aittir.							

