

KALORIFER KAZANI PERIYODIK KONTROL RAPORU



Cumhuriyet Mah. Ahmet Arif Blv. Gazioğulları Plaza No:4 Kat;7-39 Merkez/BATMAN Tir: 0488 502 53 47 & 0532 060 07 11 & 0552 805 60 80 E-mail: protermal@yandex.com / Web: www.ptermal.com

Rapor No:		PRT22 - H10 / ADT - KKR01								
Mark 4	Unvan:	n: AKYOL DENÎM TEKSTÎL SAN. VE TÎC. LTD. ŞTÎ.								
Müşteri Bilgileri	Adres:		ŞEMSÎBEY OSB, MAH, AHTAMAR CAD, NO:17 TUŞBA / VAN							
	Sözleşme No.:	TN-PM22-H110								
Muayene Tarihi:	1.06.2022	Muayene Yeri:	VAN		onraki ne Tarihi:	1.06.2023	Muayene Süresi:	Başlangış Saati: Bitiş Saati:	09:00:00 18:00:00	
İlgili Mevzuatlar:		lanımında Sağlık ve Gü orulu kazanlar ve yardır					naruz kalan parçalar		işaretlenmesi 27.12.2012	
TEKNÍK ÖZELLÍKLER										
Tipi / Cinsi:		A20AKKD	Bölüm:			KAZAN DAİRESİ				
Markası / Üretici:	etici:		ALFA		Kapasite:		250,000 kcal/h			
İmalat Yılı:		2020		İşletme Basıncı:			3 Bar			
ri No.:		A20AKKD002	Test Basıncı: Termostat:		4,5 Bar					
Yakıt Tipi:			KATI YAKITLI			1 adet				
Hidrometre:	<u> </u>		1 adet	Manomet	re:		1 ade	t	10	
BRÜLÖR (Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Kaza	inlarda)									
larkası / Üretici:		~~	Seri No/Imalat Yılı:							
Tipi / Modeli:	L	~~			Kapasite: ~~					
PERIYODIK KONTROL METODU		*Görsel Kalife Kontrollerinin Yapılması *Fonksiyonel Kontrollerin Yapılması *Hidroslatik Tesle Nezarel Edirinesi								
Kullanılan Ölçüm	Cihazları	Hidrostatik Test Por	mpasi							
			UN, U.D.:UYGUN		U.:NUMUNE T	YE UYGULANAI				
TESPİT VE DEĞERLENDİRME		U	U.D.	N.U.			AÇ	IKLAMALAR		
I) Önceki Periyodik Kontrol Rapor Durumu		· ·				Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.				
2) Etiket Bilgileri Durumu		· ·				Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.				
3) Uyarı Ve İkaz Levhaları Durumu		· ·				Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.				
4) Bakım Kayıtları Durumu		✓				Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.				
5) Kullanma Talimati Durumu		✓				Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.				
6) Genel Görünüş Durumu		✓				Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.				
7) İzolasyon Durumu		✓				Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.				
8) Manometre Durumu		1				Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.				
9) Termometre, Hidrometre Durumu		~				Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.				
10) Kazan Kapak,conta durumu		·				Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.				
11) Yangın Söndürme Cihazı Durumu		1				Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.				
12) Flanş ve Vanalar Durumu *		/				Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.				
13) Emniyet Boruları-Ventilleri Durumu*		✓				Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.				
14) Yakıt Deposu - Filtresi		1				Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.				
15) Kazan Dairesi		✓				Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.				
16) Kazan Operatörü Belgesi *		·				Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.				
TEST, DENEY VE MUAYENE		U	U.D.	N.U.		AÇIKLAMALAR				
1) Hidrostatik Basınç Testi (x1,5) *		· /						gi bir uygunsuzluğa r		
2) Ventil Açma Basıncı (x1,1)* İKAZ VE ÖNERİLER:	✓ Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. Muayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.									
		Kontrolü gerçekleştirilen ekipmanın bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar kullanılması								
SONUÇ		UYGUNDUR.								
			KONTRO	LU YAPA	N & ONAYI	-AYAN		- //	61 16 6 0 1	
Adı Soyadı /Ekipnet No:			2.2					1/3	BUENIE	
Meslek:			Kenan SAKAR							
M.M.O. No:		MAKINE MÜHENDISI K20014513 - 100969								
Diploma No:		2015/02-00136 ZDRUMLUDUR.								
lmza:		1 P				M		11	* * 104	