ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»

Вопрос по выбору:

Интерферометр Жамена.

Выполнили студенты:

Сериков Василий Романович

Группа: Б03-102

Сериков Алексей Романович

Группа: Б03-103

Аннотация

Цель работы:

Измерение показателей преломления газов с помощью интерферометра Жамена.

В работе используется:

Интерферометр Жамена, газовая кювета, осветитель, зрительная труба, сильфон, баллон с углекислым газом, манометр, краны.

Теория:

Главной частью интерферометра Жамена являются две одинаковые толстые плоскопараллельные стеклянные пластинки P_1 и P_2 , посеребрённые с одной стороны. расположены они так, чтобы между их плоскостями был небольшой угол.




Рис. 1: Ход лучей в интерферометре Жамена

На выходе интерферометра оказывается 4 луча. Наименьшая разность хода только между лучами 2 и 3. Между остальными, в силу большой толщины пластинок, большая разность хода. Поэтому интерференция возникает только при суперпозиции лучей 2 и 3. Присутствие лучей 1 и 4 ухудшает чёткость интерференционной картины, и поэтому их устраняют с помощью диафрагм.

Подсчитаем разность хода между лучами 2 и 3. Разность хода между лучами I и II, отражёнными от передней и задней поверхности пластинки P_1 , равна

$$\Delta_1 = n(AB + BC) - AH = 2hn\cos\psi_1. \tag{1}$$

где n — показатель преломления, h — толщина пластинки, ψ_1 - угол преломления в пластинке P_1 . После отражения от поверхностей пластинки P_2 лучи 2 и 3 приобретают дополнительную разность хода, равную

$$\Delta_2 = 2hn\cos\psi_2. \tag{2}$$

где ψ_2 — угол преломления в пластинке P_2 . Полная разность хода между лучами 2 и 3 равна

$$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 = 2hn(\cos\psi_1 - \cos\psi_2). \tag{3}$$

Максимумы освещённости располагаются в тех точках фокальной плоскости зрительной трубы, где сходятся лучи с разностью хода $\Delta = m\lambda$ (m = 0, \pm 1, \pm 2, . . .). (4) Разность хода $\Delta = (m + 1/2)\lambda$ (5) соответствует минимальной освещённости. При заданной геометрии прибора разность хода зависит от углов ψ_1 и ψ_2 , которые определяются углом падения световых лучей на пластинку p_1 . При освещении расходящимся пучком света можно наблюдать систему интерференционных полос.