

INSPECCIÓN OPERATIVA Y CERTIFICACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA CONVENCIONALES

ALCANCE DEL SERVICIO

2020


INSPECCIÓN OPERATIVA Y CERTIFICACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA CONVENCIONALES

PROCEDIMIENTO DE SERVICIO:

1. INSPECCIÓN VISUAL E IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA INSTALACIÓN ESTRUCTURAL Y ELÉCTRICA DE LA LUMINARIA
2. TEST DE OPERATIVIDAD: DESCONEXIÓN DE LA LUMINARIA DE SU FUENTE, SEA UN CIRCUITO ELÉCTRICO EN EL TABLERO CORRESPONDIENTE O DE SU INSTALACIÓN INDIVIDUAL
3. REGISTRO DEL MOMENTO DE INICIO DE LA DESCONEXIÓN PARA CONTROL DE LA DURACIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LA LUMINARIA NO MENOR A NOVENTA MINUTOS (90') PARA SER CERTIFICABLE
4. SE REALIZARÁ POR ÚNICA VEZ LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE DATOS DE LA LUMINARIA QUE PERMITIRÁ ASIGNAR EL CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD, QUE CONSIDERA: MARCA, MODELO, UBICACIÓN (CÓDIGO)
5. SE EMITIRÁ EL CERTIFICADO ÚNICAMENTE EN EL CASO EN QUE TODAS LAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO HAYAN SUPERADO CONFORME EL TEST DE OPERATIVIDAD

EN CASO NO PODER CERTIFICAR POR ENCONTRARSE EQUIPOS QUE NO SUPEREN EL TEST DE DURACIÓN, SE EMITIRÁ UN INFORME DE SITUACIÓN QUE CONSIDERARÁ LOS CORRECTIVOS SUGERIDOS

EL CERTIFICADO SERÁ VALIDADO POR EL INGENIERO ELECTRICISTA COLEGIADO (CIP), TENDRÁ VALIDEZ POR UN AÑO Y CERTIFICARÁ QUE LA LUMINARIA SE ENCONTRÓ EN ESTADO OPERATIVO EN EL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN




GUSTAVO ARGUELLES R.
LÍDER DE OPERACIONES
TOTAL FACILITY MANAGEMENT