



**TOTAL  
FACILITY  
MANAGEMENT**

TOTAL FACILITY MANAGEMENT S.A.C.

RUC: 20601405661

Teléfonos: (511) 994 068 067

Mail: clientes@tfm.pe

www.tfm.pe

Av. Juan de Aliaga N° 425 Oficina 601

Magdalena del Mar

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS**

**PROTOCOLO DE SERVICIOS**

**2020**

**PROCEDIMIENTO DE SERVICIO:**

- 01- Inspección del área de trabajo.
- 02- Apagado del transformador de aislamiento (KVA).
- 03- Limpieza de estructura del transformador de aislamiento.
- 04- Limpieza de bobina primaria y secundaria del transformador.
- 05- Limpieza y ajustes de terminales de conexión primaria y secundaria.
- 06- Prueba de funcionamiento del transformador de aislamiento.
- 07- Encendido y pruebas electricas de voltaje de primario y secundario del transformador de aislamiento
- 08- Registro visual de las condiciones del transformador de aislamiento.
- 09- Conformidad del cliente con el servicio.

**GUSTAVO ARGUELLES R.  
LÍDER DE OPERACIONES  
TOTAL FACILITY MANAGEMENT**