



Temuco, 09/05/24.

N° F-4727/24

Señor
Eliás Apablaza Ríffo
C.I.: 6.451.639-6
Instalador: Fernando Acuña
Presente

REF.: Factibilidad de Suministro (A.Pot)

De nuestra consideración:

En respuesta a su solicitud, informamos a usted que existe la factibilidad técnica conforme a lo establecido en el Artículo 125 del DFL N°4/20.018, de 2006, Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), de suministrar energía eléctrica **Monofásica** en **Baja Tensión**, para abastecer el consumo ubicado en sector **Estero Alhueco, Vega Larga** potencia a suministrar **5.5 KW** (Interruptor Automático **25 A.**) desde la subestación **09419-0** comuna de **Lautaro**.

Sin embargo, la factibilidad solicitada está sujeta a trabajos en la Red de Media Tensión existente, los que serán realizados una vez presentada en esta empresa, la documentación completa del nuevo empalme junto a la declaración SEC de la nueva instalación. De igual manera deberá considerar el costo del tendido en B.T. necesario para llegar a la propiedad, el cual debe ser de un calibre apropiado que permita aminorar la caída de tensión, producto de la distancia al transformador que abastece el sector. Además, debe instalar el equipo de medida, en la estructura mencionada o a no más de 30 metros de esta, en un lugar de fácil acceso al personal de la empresa.

Cabe mencionar que el DECRETO SUPREMO N° 327/1998 que FIJA REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS. En su Artículo 229 inciso tercero instruye que "En caso que las instalaciones del usuario originan perturbaciones en el sistema eléctrico que superen los límites permitidos por las norma técnicas, el suministrador deberá comunicar a la Superintendencia que el consumo del usuario está fuera de las normas que se señalan en el artículo anterior, a fin de que ésta verifique la denuncia y, si corresponde, ordene al usuario adecuar sus instalaciones o autorice al suministrador para efectuar su desconexión. La Superintendencia deberá pronunciarse dentro de un plazo de 30 días a contar de la fecha de ingreso de la comunicación."

Nos permitimos recordarle que, al momento de solicitar la conexión, debe hacernos llegar una copia completa con los antecedentes del proyecto, asimismo si el tendido pasa por predios particulares y/o utiliza líneas y transformadores de propiedad particular. Deberá incluir los correspondientes permisos de paso notariales en original. La vigencia de este documento es de 6 meses, a partir de la fecha de emisión.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELECTRICA
CODINER S.A.

C.c.: Cliente.
C.c.: Codiner S.A.
C.c.: Inverluz S.A.

Casa Matriz: Almirante Patricio Lynch N° 790 - Fono: (45) 2 277277 - Temuco.
Sucursales: Aldunate N° 0380 - Fonos: (45) 2 210037 - (45) 2 211293 - Temuco.
Dpto. Técnico: Calle Ecuador N° 1911- Fonos: (45) 2 326080 (45) 2 226466 - Temuco.
Oficina Victoria: Arturo Prat N° 1260 - Fono: (45) 2 841511 - Victoria.