

제2편 재난현장 표준작전절차 — 제1장 지휘통제절차 (2) SOP102 상황평가 및 적용 (본문 397~399p)

핵심 개념

상황평가는 선착대장의 초기상황평가와 후착 지휘관의 상세상황평가로 구분된다. 현장지휘관은 대원안전 위협 시 '진입 금지 명령권'을 확행할 수 있다.

SOP 102 상황평가 및 적용 — 1. 상황평가

재난현장에서 목표우선순위 설정, 대응활동계획 수립·조정·검토를 위해 현장지휘관은 지속적인 상황평가를 실시해야 한다.

상황평가 반영사항 5가지

1) 전체상황을 빠르게 훑어봄 2) 우선순위에 따라 주요요소 정리 3) 주요요소 관련 추가정보 탐색 4) 재난에 영향 미치는 중요요소에 집중 5) 육안관찰·상황보고를 신속·적절히 반영

상황평가 2단계

초기 상황평가(선착대장 실시) → 상세 상황평가(이후 지휘권 이양받는 현장지휘관 실시)

2. 선착대장 상황평가 절차

정보수집 4단계: 1) 출동지령 내용(재난유형·규모·인명피해) 2) 출동중 신고내용·날씨·시간대·대상물 등 추가정보 3) 도착즉시 재난건물·주변건물 배치, 진행상황 파악 4) 도착 후

관계자진술·구조대상자·인명대피·연소확대·현장안전 정보수집

육안관찰 5가지: 1) 구조대상자 상황 2) 연소확대 상황·인접건물 영향 3) 건물붕괴 우려 등 대원안전 정보 4) 피난시설(비상구·피난계단) 유무 5) 기타 참고정보

시험 포인트

선착대장 정보수집 4단계(출동지령→상황실추가정보→현장도착직후관찰→도착후정보수집)의 순서를 뒤바꿔 묻는 문제 주의.

3. 후착 현장지휘관 상황평가 절차

선착대장 브리핑 토대로 지휘권 이양받음 → 상황평가 재실시해 전략·계획 반영 → 재난종결까지 지속적 상황평가 → 지휘대장은 지휘대원에게, 통제단장은 대응계획부에 상세평가 지시 가능

4. 안전관리 상황평가

현장지휘관은 대원안전 관련 주요요소를 예의주시하고 필요시 "진입 금지 명령권"을 확행할 수 있다:

진입금지 검토 대상 10가지

1) 숨겨진 공간 내 화재 2) 진행 중 화재 상층부 임무수행 3) 앞이 전혀 안 보임 4) 통상 소요시간 지나도 화점 발견 못함 5) 화재진압대가 지원요청 6) "초진" 보고에도 지휘소에서 진행중 화재 목격 7) 바람타고 빠르게 번지는 화재(산불 등) 8) 특수현상 징후 화재 9) 위험물질 정보 있는 대상물 10) 구조대상자가 내부에 존재

진입 금지 명령 절차

현장지휘관의 진입명령 없이는 내부진입 금지. 출동중 정보+도착후 현장정보를 종합해 상황판단 후 진입여부 결정, 결정되면 무전으로 진입 명령

시험 포인트

진입금지 검토 대상 10가지 중 "초진 보고에도 지휘소에서 여전히 진행중 화재를 목격"이라는 항목 — 현장 보고와 지휘소 관찰이 모순될 때의 위험신호를 정확히 기억.