

## 제2편 재난현장 표준작전절차 — 제1장 지휘통제절차 (4) SOP104 현장지휘소설치·SOP105 현장대응조직구축 (본문 402~404p)

### 핵심 개념

현장지휘소는 유해물질 현장에서 Cold Zone에 설치한다. 재난현장은 A(전면)면부터 시계방향으로 B/C/D면 방위 명칭을 부여한다.

### SOP 104 현장지휘소 설치 — 1. 현장지휘소 설치 위치

현장지휘소란 현장지휘관이 머무르는 장소를 말하며 시설물 설치와 무관하다.

#### 설치 위치 원칙

통상 위치: 1) 선착대 차량 인근, 지휘차 인근, 긴급구조통제단 현장지휘소 2) 더 적합한 장소(인근건물 실내 포함)

통제선 기준: 제1통제선과 제2통제선 사이 공간 / 유해물질 현장은 Cold Zone에 설치

선정 고려사항: 1) 관찰 용이한 장소 2) 유해가스·낙하물로부터 안전한 장소 3) 차량이동·대응활동 방해 안 되는 장소

#### 시험 포인트

유해물질 현장의 현장지휘소는 Cold Zone에 설치 — 앞서 배운 방사능 3구역(Hot/Warm/Cold) 개념과 연결됨.

#### 2. 긴급구조통제단 현장지휘소 사전비치 장비

조명기구·발전장비 / 확성기·방송장비 / 재난대응구역지도·전술상황판 /

개인용컴퓨터·프린터·복사기·팩스·휴대전화·카메라·녹음기·간이책상 등 / 지휘용·자원관리용 무전기, 재난안전통신망 / 자원관리시스템 및 통신장비 / 통제단 보고서 양식 등

### SOP 105 현장대응조직의 구축 — 1. 현장대응조직 구축 원칙

현장지휘관은 재난현장을 총괄하기 위해 모든 개별 출동대를 지휘·통제하고 배치·기능을 기록·관리한다.

#### 지휘체계 3단계 (필수 암기)

- 1) 전략수준: 전반적 지휘·통제, "무엇을 할 것인가"(방향설정)
- 2) 전술수준: 목표 해결 수준, 대원배치·안전관리, "어떻게 할 것인가"(방법 의사결정)
- 3) 임무수준: 부여된 임무수행, "실행"(개별 출동대·대원의 활동)

#### 시험 포인트

전략(무엇을)-전술(어떻게)-임무(실행)의 3단계 위계를 정확히 구분 — 각 단계의 핵심 질문형태로 암기하면 쉬움.

## 2. 현장대응조직 확장 요건과 방면 명칭

조직확장 필요상황: 1) 출동대 많아 지휘관 과부하 2) 위험한 상황에서 특별관리 필요

방면 명칭 부여 원칙: 건물 전면(주도로 접합/주출입구)을 A면, 시계방향으로 B면·C면·D면. 구역분할은 전방/후방/내부/옥상단위대. 광범위 건물은 내부를 사분면. 다층건물은 층별 단위대. 기능(역할) 단위대는 자원대기·회복·배연·유해화학물질대응·응급의료 등 특정임무 수행용

### 시험 포인트

방면 명칭은 "전면=A면, 시계방향으로 B-C-D" — 앞서 배운 저층화재 분대명명(시계방향)과 같은 방향 원칙.