

제2편 재난현장 표준작전절차 — 제2장 화재유형별 표준작전절차 (1) SOP200 화재대응 공통 표준작전절차 (본문 420~422p)

핵심 개념

화재대응 공통절차는 출동지령→화재출동→현장대응→복귀 4단계로 구성된다. 물탱크차 운전원은 도착 즉시 급수연결·소화전점령, 후착대는 회차 용이한 곳에 배치한다.

제2장 화재유형별 표준작전절차 — SOP 200 화재대응 공통 표준작전절차 — 1. 출동지령 단계

소방대는 출동지령을 정확히 청취하고 대상물 규모·장소·화재상황·출동로를 확인한다.

현장대원 출동요령 5단계

지령내용수신(화재장소확인) → 화재상황추정(임무재인식) → 지휘관지시 → 개인보호장비착용 → 승차·출동(지도·대응매뉴얼 확인)

2. 화재출동 단계

상황실 무전청취(유관기관 상황·조치 확인)+개인보호장비착용. 현장·대상물 추가정보 파악, 2개소 이상 예비 소방용수 선정. 대응방안 모색해 장비선택, 필요시 추가지원 요청. 선착대는 육안관찰 상황을 무전전파, 후착대는 이를 반영

3. 현장대응 단계 — 3.1 소방차량 배치

구분	배치·조치 요령
선착대	화염·폭발·낙하물 피해 없는 곳 배치, 후착대 공간 고려. 물탱크차 운전원은 도착즉시 펌프차 급수연결+소화전 점령. 지휘관은 현장출동지원시스템으로 소화전 확인, 수원확보 어려우면 물탱크차 순환보수 전술 지시
후착대	회차 용이·소화전 인근·선착대 퇴각과 특수차량 진입에 장애없는 곳 배치. 운전원은 도착즉시 소화전점령+수관전개로 선착대 급수. 선착대와 같은 경로면 선착대 차량에서 호스 전개해 꼬임방지, 포위작전 시 경로 다르게 가는

선착대 임무 및 인명검색

선착대는 도착즉시 개략상황파악·보고(응원요청 포함), 인명구조·진압활동 개시. 선착대장은 현장안전조치(전기·가스·위험물 등 장애요인 제거). 소화활동설비(연결송수관·제연설비 등) 활용. 화염없고 방어불필요 판단 시 지휘관 보고 후 조치. 현장변화·위험 발견 시 즉시 보고→전파 인명검색 중점지역: 막다른통로·엘리베이터·화장실·창·출입구·계단·침실·피난기구설치지역

4. 복귀 단계

출동대별 지휘관·선임자는 전 대원 신체이상·장비이상 파악해 보고. 현장지휘관은 현장안전 최종확인. 가능하면 주변 소방용수로 충수 후 복귀

시험 포인트

예정 소방용수 "2개소 이상" 선정(1편에서 배운 것과 동일), 물탱크차 수원부족 시 "순환보수 전술"이라는 용어를 정확히 기억.