

제2편 재난현장 표준작전절차 — 제6장 현장안전관리 표준지침 (7) 부록(화재현장주요요소·의사결정체계)·개정이력서 (문서 전체 완료) (본문 639~644p)

핵심 개념

화재현장 주요요소는 건물/배치/구조대상자/화재/자원/대응활동 6개 범주로 정리된다. 재난현장 의사결정은 위험성과 성공가능성의 매트릭스로 공격/방어 전략을 결정한다.

부록 — 2. 화재현장 주요요소

현장지휘관이 상황평가 시 확인해야 할 화재현장 주요요소는 6개 범주로 구성된다.

범주	주요 확인항목
1. 건물	규모(바닥면적·연면적·층수), 건축유형(용도·내화구조), 건물상황(건축년도·균열·강도), 진입로, 내부배치(로비·계단·홀·엘리베이터), 전기·가스 위험, 숨겨진 밀폐공간
2. 배치	접근로/인접건물거리, 연소확대(화세·규모·방향), 발화후경과시간, 가연물종류·양, 화재영향구역, 진압용접근로, 연소확대우려대상 가치
3. 구조대상자	거주자 수/위치/상황, 자력대피가능여부, 필요 소방력규모, 구조접근경로, 필요 구급대수, 화염노출시간, 대원위험요소, 대피로/대피지역특성
4. 화재	규모·위치·단계, 피해범위, 연소확대경로, 인명검색/초진완진여부, 최악의상황 예측, 지휘위치효과성, 자원확보여부, 안전계획
5. 자원	현장도착/출동중 인력장비, 교대가능인력, 지휘체계이해도, 소화전위치/수, 소방용수 적정성, 소방시설현황(스프링클러·연결송수관·자탐설비 등)
6. 대응활동	현행대응 효과성, 필요 추가대응활동, 전술적우선순위, 지휘체계효과성, 화재진행예측, 작전계획 적절성

시험 포인트

화재현장 주요요소 6범주(건물·배치·구조대상자·화재·자원·대응활동)는 현장지휘관 SOP102(상황평가)와 직결되는 체크리스트 — 앞서 배운 상황평가 절차의 구체적 항목표.

3. 재난현장 의사결정 체계(Guideline)

재난현장 의사결정은 위험성과 작전성공가능성의 조합으로 공격/방어 전략을 결정한다.

위험성×성공가능성 매트릭스 (필수 이해)

위험성 낮음: 성공가능성 무관하게 모두 공격전략(지속적 위험성평가 조건)

위험성 중간: 성공가능성 높음/중간=공격전략(위험통제조치 활용), 성공가능성

낮음=방어전략(대원위험감소+통제조치)

위험성 높음: 성공가능성 높음=공격전략(인명구조가능성 명확히 확인된 경우만), 성공가능성

중간·낮음=방어전략(대원 부상·사망위험 있는 경우)

시험 포인트

위험성이 높아도 "인명구조 가능성이 명확히 확인된 경우"만 공격전략을 쓴다는 유일한 예외 조건을 정확히 기억 — 그 외 고위험 상황은 모두 방어전략으로 전환.

개정 이력 (주요 연혁)

본 SOP는 2007년 최초 제정 이후 재난환경 변화에 따라 지속적으로 개정되어 왔다.

주요 개정 연혁

2007.10: 재난현장표준작전절차(SOP) 최초 제정
2011.11: 수난구조 대응절차 신설
2012.6: SOP체계 정비(5장→6장), 간결명료 기술
2015.12: 벌집제거 등 생활안전활동 SOP 신설(벌집제거 중 순직사고 계기)
2017.1: 전기사고 개정, 특수화재(석유화학단지·화력/원자력발전소) 대응절차 추가
2018.6: 화재/구조/구급/현장안전관리 공통절차 신설+항목별 고유번호 부여, 크레인/의료시설 추가
2021.4: 위험물저장시설·가스저장시설·ESS·감염병환자 대응절차 신설, 지휘권선언/이양절차 보강
2023.2: 지휘이양절차·긴급구조통제단운영, 특수현상(화재가스폭발·연기폭발), 데이터센터화재, 소방현장 심리적응급처치 표준지침 신설
2024.9: 지휘통제절차 전면개정(현장지휘관 중심형·행동창출형 SOP), 진입금지명령권 명시
2025.1: 금속화재·친환경차량화재·리튬배터리공장창고화재 신설(화성 아리셀 공장화재 후속대책), 고층건물 인명구조 신설(부천 숙박시설화재 후속)
2025.11: 산림화재·데이터센터화재 고도화, 대용량포방사시스템 신설, 항공기사고(수색구조) 신설(제주항공 여객기사고 관련)

시험 포인트

SOP 개정 이력은 "실제 사고(아리셀 공장화재·부천 숙박시설화재·제주항공 여객기사고 등)를 계기로 한 후속대책"이라는 패턴을 보인다는 점 — SOP가 이론이 아니라 실전 경험에서 지속적으로 진화하는 살아있는 문서임을 보여줌.

★ 2편 「재난현장 표준작전절차」 및 문서 전체 완료

제1장 지휘통제절차(26p) → 제2장 화재유형별(76p) → 제3장 사고유형별(64p) → 제4장 구급단계별(22p) → 제5장 상황단계별(60p) → 제6장 현장안전관리표준지침(SSG1~9, 부록·개정이력 포함)까지, 2편 전체 251페이지를 완료했습니다.

이로써 「소방전술 -1」 전체 문서(1편 화재진압및현장활동 389페이지 + 2편 재난현장표준작전절차 251페이지 = 총 644페이지)를 205개 PDF로 모두 완료했습니다.