

제5장 화재진압과 소방전술 — 제1절 일반가연물 화재진압 (10) 호텔 인명검색·구조·진압요령 (본문 285~286p)

핵심 개념

호텔은 객실이 밀실이라 요구조자가 있다고 가정하고 전실 검색하며 숙박자명부를 활용한다. 관창은 원칙적으로 각 층마다 배치하고, 화점층·상층부를 최우선한다.

2) 인명검색 및 구조

여관·호텔 인명검색 및 구조:

호텔 인명검색·구조 9가지

- 1) 각 거실이 밀실 많고 피난상황 확인 어려워 요구조자가 객실에 있다고 가정하고 모든 실 검색, 숙박자명부 활용
- 2) 피난자는 계단실·복도에 집중 — 소화활동 진입대와 충돌 안 하도록 유도, 장애 안 되는 진입로 선정
- 3) 선착대는 2인1조, 공기호흡기 착용, 화점층 검색
- 4) 화점실에서 화염 분출 시 베란다·복도 등 횡방향 대피 유도
- 5) 한 실이라도 최성기면 상층까지 위험상태 인식
- 6) 구조와 동시에 옥외로 뛰어내릴 위험 여부 반드시 확인
- 7) 입지조건에 따라 인접건물로 진입·구조 가능하면 유효 활용
- 8) 계단 활용 불가 시 건물 설치 피난기구 활용
- 9) 피난자·구조자·요구조자 상황파악 위해 인접건물에 구조호스 배치

시험 포인트

"한 실이라도 최성기 상태면 상층까지 위험상태로 인식"한다는 원칙 — 단일 객실 화재가 곧 건물 전체 고위험 신호가 될 수 있다는 점.

3) 화재진압 요령

여관·호텔 화재진압 요령:

호텔 화재진압요령 7가지

- 1) 선착대는 경비원·야간숙직자로부터 초기대응 상황 구체적 수집
- 2) 자동화재탐지설비 작동상황 확인, 필요 기자재·진입수단 결정
- 3) 관창진입은 화점층, 화점층 상층부 최우선 배치
- 4) 관창은 원칙적으로 각층마다 배치. 복도 등 광범위 확대 시 방화구획으로 연소 저지
- 5) 상층 발화 시 방수한 물이 계단으로 흘러내려 방수커버로 옥외 배수, 수손방지
- 6) 농연·열기 충만 내부 진입 시 직사방수 대원 엄호 위해 뒤에서 분무방수
- 7) 침대·커튼·카펫 잔화정리는 옥외로 이동 또는 욕실에서 물 적셔 완전소화

시험 포인트

관창은 "화점층·상층부 최우선 + 각층마다 배치"한다는 이중 원칙 — 상층 우선순위와 모든 층 배치라는 두 조건을 함께 충족해야 함.