

## 제5장 화재진압과 소방전술 — 제5절 (초)고층건물 화재진압 (6) 진압전술일반 1)~6) (본문 333~334p)

### 핵심 개념

선착대는 방재센터로 직접 가서 요구조자·설비작동상황을 확인한다. 다수 피난자 있으면 방화문 폐쇄로 연기확산을 막고 특별피난계단·부속실을 clear zone으로 배연한다.

### 3. 고층건물 화재진압 전술 — 가. 진압전술 일반

내화조건물 화재방어에 준하는 일반전술 외에 고층건물 화재진압전술 요령:

#### 1) 인명구조·피난유도 최우선

화점층 및 화점상층의 인명구조·피난유도 최우선. 대규모건물은 전원 대피에 시간 오래 걸리고 피난 중 농연질식 위험 있어, 피난지시 여부는 화재상황을 고려해 신속히 결정.

선착대는 방재센터로 직접 가서 화점층 요구조자 유무·소방설비 작동상황·자위소방대 활동상황·건물 내부구조를 확인. 현장지휘관은 수집정보를 종합분석해 연소저지선·제연수단·소화수단 결정

#### 2) 다수 피난자 시 조치

피난로 확보 위해 화재진압을 일시중지, 방화문 폐쇄로 연기확산 방지, 특별피난계단·부속실 연기를 배출(clear zone). 피난시설은 옥내특별피난계단 활용, 피난장소는 화재발생 위·아래로 2~3층 정도 떨어진 지역으로 이동

#### 3) 1차 경계범위

당해 화재구역의 직상층. 직상층 돌파 우려 시 그 구역+직상층을 경계범위로, 순차적으로 확대

#### 4)~5) 진입·연결송수관

4) 화점층이 고층이면 비상용 엘리베이터를 화점층 기준 2층 이하까지 이용, 화점층 진입은 옥내특별피난계단 활용

5) 발화층 3층 이상이면 원칙적으로 연결송수관 활용. 송수구 수에 따라 연결송수관 송수대·스프링클러 송수대 지정, 필요시 보조펌프 활용. 내부 소방호스 연장은 전용방수구에서 2구 또는 분기 연장

#### 6) 배연

배연수단을 신속히 결정. 인명검색·화점검색에서 제2차 안전구획으로의 연기오염 방지 조치, 피난 완료까지 특별피난계단 연기오염 방지 노력

### 시험 포인트

엘리베이터 이용 기준(2층 이하까지)과 연결송수관 활용 기준(발화층 3층 이상)의 숫자를 정확히 구분, 피난시설 이동거리 2~3층 수치도 기억.