

제5장 화재진압과 소방전술 — 제5절 (초)고층건물 화재진압 (7)진압전술일반 7)~12) (본문 334~335p)

핵심 개념

전진지휘소는 화점 직하층에, 자원대기소는 그 아래층에 설치한다. 초고층건물은 소방설비 규제가 엄격해 급격한 연소확대가 적으므로 성급한 방수는 삼가야 한다.

7)~9)

- 7) 방화구획·개구부의 방화문 폐쇄상황 확인
- 8) 화점 확인 시점에서 전진지휘소를 직하층에 설치, 자원대기소를 전진지휘소 아래층에 설치해 교대인력·공기호흡 예비용기·조명기구 등 기자재 집중관리
- 9) 인명구조 위해 사다리차 등 특수차량도 효과적 활용, 외부공격은 지휘관 통제에 따라 실시

시험 포인트

전진지휘소=직하층, 자원대기소=전진지휘소 아래층이라는 상대적 위치관계를 정확히 기억.

10)~12)

- 10) 화점층 진입대는 소방전용 방수구를 점령해 진압. 경계대는 화점 직상층 계단 또는 직상층에 배치. 진입대 활동거점은 화점층 특별피난계단 부속실에 확보 원칙. 방수는 직사·분무 병행, 과잉방수에 의한 수손피해 방지. 초고층건물은 소방설비 규제가 엄격해 급격한 연소확대가 적다고 생각해도 좋음 — 따라서 방수 소화활동을 함부로 성급하게 해선 안 됨
- 11) 활동은 지휘자 지시에 따르는 것이 원칙. 특히 연소상황을 변화시키는 창·의 파괴나 도어개방은 신중히
- 12) 옥상 피난자는 상황에 따라 헬리콥터로 구출



[그림 1-133] 내부진입팀 기본전술 개념

시험 포인트

"초고층건물은 소방설비 규제가 엄격해 연소확대가 적다"는 전제 — 그래서 오히려 성급한 방수를 자제해야 한다는 역설적 지침. 일반건물과 반대로 초고층은 서두르지 않는다는 원칙.