

제5장 화재진압과 소방전술 — 제7절 전략과 전술 (3) 전략변경 시 고려요소 (본문 351~352p)

핵심 개념

가장 흔한 전략선택 실수는 공격모드와 방어모드를 동시에 혼합하는 것이다. 내부진입 관창(40mm, 분당1135ℓ)과 방수포(분당1892ℓ 이상)는 압력 차이가 매우 크다.

2. 전략변경 시 고려 요소

건축물 화재진압에서 가장 흔한 전략선택 실수는 공격적 모드와 방어적 모드를 동시에 혼합하는 것이다. 내부진입공격 중 외부에서 방수포 공격을 하면 종종 대원들을 위험에 빠뜨린다.

동시혼합 시 위험

내부 대원이 강력한 방수압에 쓰러지거나, 고압 방수포로 구조물이 붕괴돼 깔리거나 갇히는 경우도 있다.

관창 vs 방수포 방수량 비교 (필수 암기)

내부진입용 관창: 40mm 기본, 분당 1,135ℓ 방수

방수포: 분당 1,892ℓ 이상 방수 (약 2톤/분) — 초당 30m 거리에서 나오는 힘은 굉장히 강력, 부적절 이용 시 천장 붕괴·벽돌벽/난간 붕괴, 널빤지 지붕을 들어올리고 지붕널·타일·갓돌을 공중으로 날림

시험 포인트

관창 1,135ℓ/분과 방수포 1,892ℓ/분 수치를 정확히 구분해서 암기 — 방수포가 관창보다 약 1.7배 많은 물을 방출한다는 상대적 비교로 기억.

전략 전환 흐름

대부분 건축물화재 초기진압은 대원 내부진입 공격으로 이루어진다(공격전략) — 이 전략은 건축물화재의 약 95%에 성공적으로 적용된다. 실패하면 지휘관은 내부대원을 철수시키고 방수포 외부진압에 의존한다(방어적 공격전략).

방어적 외부진압의 3가지 유형

- 1) 일시적 전략: 방수포로 화세가 꺾이면 다시 내부진입 공격(방어적공격전략 → 공격전략)
- 2) 처음부터 끝까지: 방어적 외부진압만으로 화재가 완전 진압된 후 잔화정리·내부검색
- 3) 혼합 없이 순차적으로만 전환

내부→외부 안전전환 4대 필수요소

- 1) 내부(방면)지휘관-외부(방면)지휘관 간 의사소통·조정
- 2) 내부지휘관의 효과적인 대원 지휘·통솔 능력
- 3) 지휘관 방수지시 시 즉각 방수 가능한 펌프차 방수포 담당대원 배치
- 4) 불변의 우선순위(인명구조→연소확대방지→재산보호)를 이해하는 현장지휘관

상황평가의 내외부 전환

한 층으로 제한된 화재는 내부 상황평가가 가장 효과적. 지붕·상층부로 확대되면 외부 상황평가가 가장 효과적 — 지휘관은 외부에서 전체를 관찰. 외부평가로 내부진압 통제불가 판단되면 방수포 외부진압 실시. 결정 후 내부지휘관은 대원을 철수시킴 — 일시적이면 아래층 임시대기, 장시간이면 붕괴위험구역을 벗어나 건물 밖으로 완전철수

시험 포인트

"공격전략이 건축물화재의 약 95%에 성공"이라는 수치 — 앞서 배운 고층화재 정면공격 성공률(95%)과 같은 숫자지만 별개의 통계임에 유의.