

제5장 화재진압과 소방전술 — 제7절 전략과 전술 (4) 방수포 배치 안전원칙·전략변경 시 조정통제 (본문 352~353p)

핵심 개념

굴절·고가사다리 방수포의 버킷 위치는 붕괴위험구역 밖에 뒤야 한다. 붕괴위험 무릅쓰고 근접 방수해야 하면 방수포를 고정하고 무인으로 조정한다.

전략변경 시 고려요소 (계속) — 방수포 배치 안전원칙

굴절사다리차나 고가사다리차 방수포 공격 시 버킷(bucket) 위치는 방수포 공격에 의한 건물붕괴 위험을 예상해 위험구역 밖에 두도록 조작해야 한다. 붕괴위험구역을 예측할 때는 붕괴될 때 벽의 호(Arc)를 고려해야 한다.

무인방수 조건

붕괴위험을 무릅쓰고 창문·개구부에 근접해 방수해야 할 경우는 방수포를 고정시키고 무인으로 조정해 방수

시험 포인트

붕괴위험구역 예측 시 "벽의 호(Arc)"를 고려한다는 표현 — 벽이 붕괴될 때 어느 방향·범위로 무너지는지 곡선(호) 형태로 예측해야 한다는 의미.

3. 전략변경 시 조정·통제

소방관들은 연소 중인 건물에 무조건 진입하는 습성이 있지만, 다시 밖으로 나오는 것은 쉽지 않을 때도 있다. 급격히 확대되는 화재에서 내부진압→외부진압으로 전략이 변경되면 내부진압팀은 신속히 철수해야 한다.

내부→외부 전환 성공요건

내부공격→외부공격 전략변경의 성공여부는 내부진입대원이 얼마나 신속히 철수해 공격의 공백시간을 줄여주느냐에 달림. 현장지휘관·내부지휘관이 진입대원에 대한 확고한 통제권을 가진 경우 가장 잘 실행됨

방수포 공격 개시 절차

현장지휘관은 1) 내부지휘관 2) 방수포 관창수 3) 운전요원 모두를 접촉·통신할 수 있어야 함 — 각자 무전기 구비. 지휘관은 방수포 관창수가 방수준비를 마치고 적절한 각도 유지하는지 확인. 운전요원은 지휘관 지시(방수개시·중단)에 즉각 조작 가능하도록 준비. 가장 중요한 것: 현장지휘관은 방수개시 명령 전 반드시 내부진입대원 철수 완료 확인해야 함

시험 포인트

방수개시 명령의 최종 조건은 "내부진입대원 철수 완료 확인" — 이걸 확인 안 하고 방수하면 자체 대원을 공격하는 셈이 됨.