

제5장 화재진압과 소방전술 — 제7절 전략과 전술 (7)

방수포8대원칙 — 물의무게·건축물취약구조·벽붕괴위험 (본문 356p)

핵심 개념

방수포로 화재를 일정 부분 억제했으면 다른 창문으로 이동해야지 계속 같은 곳을 방수하면 안 된다. 난간·처마 등 부속시설은 노후화가 빨라 붕괴위험이 특히 높다.

방수포 공격의 8대 전술원칙

안전한 방수포 활용을 위한 8대 전술원칙 중 물의 무게, 건축물 취약구조, 벽 붕괴위험:

가. 물의 무게

방수포는 1분당 2~4톤의 물을 화재로 취약해진 건물에 퍼붓는다는 것을 기억. 특정 창문의 화재가 어느 정도 억제되면 다른 창문으로 이동해 진압, 막연하게 농연을 조준해 오래 방수하면 안 됨. 내부 불길이 억제되면 지휘관에게 알리고 내부진입 잔화정리 시점을 결정하도록 함

나. 건축물의 취약구조

난간(balcony)·외부계단·처마·비가림시설 등(특히 오래된 건물)은 구조적으로 불안정, 초기 화재상황에서도 붕괴위험 가능. 외부 기상조건에 더 노출돼 다른 부분보다 더 빠르게 노화·약화되지만 비용상 이유로 유지보수가 무시되기 쉬움. 화세가 성장한 단계에서 이 시설물에 대량방수하면 붕괴위험 높아짐

다. 벽 구조물의 붕괴 위험성

화세가 성장하면 불안정한 블록벽·벽돌벽(특히 지붕과 연결 안 되고 천장부분에서 마감된 불안정한 벽)은 고온에 취약해짐. 방수포 공격을 받으면 고압의 물이 벽체를 붕괴시키고 잔해물을 공중으로 날림

시험 포인트

방수포 사용 시 물의 무게 1분당 2~4톤이라는 수치, 그리고 "화재가 억제되면 다른 창문으로 이동"한다는 실무원칙(한 곳에 오래 방수 금지)을 정확히 기억.