

제5장 화재진압과 소방전술 — 제7절 전략과 전술 (9)

방수포8대원칙 — 리모델링건물위험성·측면공격 (본문 357p)

핵심 개념

개축 중 내력벽이 제거된 건물(4개 벽돌벽만 남음)에 방수포 공격은 매우 위험하다. 측면공격은 효과는 떨어지지만 벽 붕괴 시 대원 안전을 확보할 수 있는 방식이다.

바. 리모델링 건물의 위험성

개축, 소방용수 중인 벽돌구조 건물은 종종 내부 내력벽·칸막이가 제거된 채 공사를 진행한다. 이런 건물은 오직 4개 벽돌벽만 남아있다.

리모델링 건물 방수포 위험

이런 상황에서 방수포 공격은 매우 위험. 내부 벽이 개방되면 화점 공격 효과성은 높아지지만, 뒷벽을 직접 가격하면 건물 붕괴를 촉진할 정도의 파괴력. 건물 뒤에서 진압하는 대원은 수 톤의 잔해물에 묻힐 수 있음 — 붕괴위험구역 밖 또는 건물 측면에 위치해 벽 붕괴에 대비해야 함

사. 측면공격

방수포 공격으로 맞은편 벽체 붕괴위험이 있으면 뒤쪽 배치 대원들은 건물 모서리 부분에 위치해 측면공격을 시도해야 한다.

측면공격의 트레이드오프

측면공격은 화점실 내 방수각도 제한·도달거리 짧아지는 문제가 있지만, 벽이 붕괴돼도 대원 안전은 확보됨. 충분한 유격거리를 유지한 채 창문 정면 공중에서 방수하는 방식은 덜 효과적이지만 붕괴상황·추락물로부터 안전해 많이 사용됨. 벽체 붕괴위험이 없거나 근접공중방수가 필요한 상황이면 창문에 버킷을 밀착해 방수포 작동

시험 포인트

측면공격은 "효과는 떨어지지만 안전은 확보"되는 트레이드오프 — 무조건 효과적인 정면 근접공격만 고집하지 않는다는 유연한 판단.