

제6장 특수화재의 소방활동 요령 — 제3절 산림 화재진압 (제3절 완료) (본문 366~367p)

핵심 개념

산림화재는 수관화·수간화·지표화·지중화 4형태로 나뉜다. 경사면에서는 골짜기에서 봉우리로 연소가 빠르지만, 강풍 시에는 봉우리에서 골짜기로 역류하기도 한다.

제3절 산림 화재진압 — 1. 산림화재의 형태와 특성

산림화재란 산림·야산·들판의 수목·잡초·경작물 등이 연소하는 것이다. 원인은 낙뢰 등 자연현상과 모닥불·담배 등 인적 원인이 있다.

산림화재의 4가지 형태

형태	내용
수관화	나무의 수관(가지·잎 부분)이 연소. 일단 연소 시작하면 화세가 강해 소화 곤란
수간화	수목 자체가 연소. 고목 등은 수간화가 되기 쉬움
지표화	지표를 덮은 낙엽·가지 등이 연소
지중화	땅속 부식층 등이 연소

연소 경향

기복 심한 산지는 골짜기→봉우리 연소가 보통이나 강풍기상 하에서는 봉우리→골짜기로 역류. 평탄지역은 지표 화염이 수관으로 옮겨 지표+수관 2단연소. 경사면 연소속도는 빠르고 비화에 의한 확대위험도 높아 긴 화선 형성. 도로·소방용수 열악해 사람 손으로 진압하는 소방전술 필요

시험 포인트

"보통은 골짜기→봉우리, 강풍시엔 역류(봉우리→골짜기)"라는 조건부 방향성을 정확히 기억.

2. 소방활동 요령 (10가지)

1) 지휘자 명령에 의해 행동 2) 소방활동은 건물로의 연소저지에 우선 3) 이동식펌프·도끼 등 산림화재 적합 장비 사용 4) 퇴로 반드시 확보 + 소화가능 방향에서 착수 5) 풍하측·경사면 위측 등 연소확대방향에는 진입 안 함, 급경사면 아래는 낙석위험 6) 직접주수·흙뿌리기·두드려끄기 + 수림 베어 방화선 만들기 7) 지세·기상·입목상황·화세 종합고려 8) 헬기는 출동시간 많이 걸려 사전 협의 필요 9) 헬기는 공중소화+비화상황 관찰로 지상소방대에 정보제공 10) 방어선 설정: 화세 강함/연소속도 빠름/지형지물로 직접소화 불가/이상연소 예상 시, 연소속도와 방어선 구축능력을 고려해 설정

시험 포인트

산림화재 소화활동의 최우선은 "건물로의 연소저지"라는 점 — 산림 자체보다 인접 건물 보호가 우선순위.

제3절 산림 화재진압 전체 완료

산림화재 형태(수관화/수간화/지표화/지중화) → 소방활동요령까지 완료. 다음은 제4절 방사능시설 화재진압입니다.