

제6장 특수화재의 소방활동 요령 — 제4절 방사능시설 화재진압 (2) 재해특성·소방활동 일반원칙 (본문 369p)

핵심 개념

방사성동위원소 재해는 눈에 보이지 않아 초기활동을 가볍게 보면 2차재해가 커질 수 있다. 소방활동은 지휘자 통제하 단독행동 금지, 위치선정은 풍상·높은 장소가 원칙이다.

2. 방사성동위원소 재해의 특성

방사성동위원소는 최근 발전·의료·공업 등 각 분야에서 새로운 에너지로 활용되며, 도로수송이나 발전소 사고 등에 의한 위험성이 증가하고 있다. 방사성동위원소 재해는 크게 누설에 의한 방사선오염과 저장시설 등의 화재로 나뉜다.

방사성동위원소 재해 특성 3가지

- 1) 방사능오염은 위험구역 내 피폭 등 2차재해 위험 크고 광범위하게 미칠 우려
- 2) 저장시설 화재는 표면상 위험을 느낄 수 없어 통상 화재처럼 행동하면 방수에 의한 방사능오염 등 2차재해 위험 높음
- 3) 방사성동위원소 재해는 눈에 보이지 않아 초기활동을 가볍게 보면 큰 2차재해 위험, 장시간에 걸쳐 지역·인체에 영향 초래 가능

시험 포인트

방사능 저장시설 화재는 "표면상 위험을 못 느낀다"는 함정 — 겉보기엔 평범한 화재 같아도 방사능 위험이 숨어있을 수 있다는 경각심.

3. 소방활동 요령 — 가. 일반원칙

소방활동 일반원칙:

일반원칙 8가지

- 1) 지휘자 통제하 단독행동 금지
- 2) 위치선정은 풍상, 높은 장소
- 3) 방사선 피폭방지 위해 관계자·장비로 위험구역 설정, 로프 등으로 표시
- 4) 소방활동은 인명구조 및 대원 개개인의 피폭방지 최우선
- 5) 위험구역 내 소방활동은 기자재·인체 오염검사 실시
- 6) 활동 중 외상 시 즉시 지휘자에게 보고
- 7) 활동은 필요최소한, 위험구역 진입시간을 짧게
- 8) 시설관계자(방사선취급주임) 확보, 방사성동위원소 장비 구비한 중앙119구조본부 활용

시험 포인트

방사능시설 소방활동 위치선정은 "풍상 + 높은 장소" 두 조건을 동시에 만족해야 한다는 점을 정확히 기억.