

제6장 특수화재의 소방활동 요령 — 제4절 방사능시설 화재진압 (3) 방사선 검출활동(중점장소·요령) (본문 370p)

핵심 개념

방사선 검출은 시설관계자가 주로 실시하고 화학기동중대원은 보조역할이다. 검출은 외주부에서 내부로 순차 진행하며 검출누락이 없도록 한다.

나. 방사선의 검출활동 — 1) 검출 중점장소

방사선 검출 중점장소:

검출 중점장소 7가지

- 1) 소방대 진입경로가 되는 장소
- 2) 출입구·창 기타 개구부 및 그 부근
- 3) 시설내 통로·벽체·굴곡 부근
- 4) 표면오염 가능성 있는 장소
- 5) RI 운송한 경우 그 주변·운송경로
- 6) 출화행위자의 피난경로
- 7) 기타 체외피폭 가능성 있는 장소

2) 검출요령

검출요령:

검출요령 6가지

- 1) 검출은 시설관계자를 적극 활용, 원칙적으로 화학기동중대원은 보조적 검출활동
- 2) 측정기 예비조작으로 기능 확인 후 방사능방호복·호흡보호기 착용, 신체 노출 없이 실시
- 3) 핵종·수량·사용상황을 확인하고 검출
- 4) 복수 측정기 활용, 외주부부터 순차적으로 내부를 향해 실시, 검출구역 분담해 검출누락 방지
- 5) 옥내 진입 시 진입구를 한정하고 대원카드로 출입자 체크
- 6) 검출결과는 레벨이 높은 쪽을 채용, 검출위치·선량을 반드시 기재

시험 포인트

검출 주체는 "시설관계자 주역, 화학기동중대원은 보조"라는 역할 분담, 검출 방향은 "외주부→내부", 검출결과는 "높은 쪽 채용"이라는 세 가지 원칙을 정확히 기억.