

제6장 특수화재의 소방활동 요령 — 제4절 방사능시설 화재진압 (4) 위험구역설정 — Hot/Warm/Cold Zone (본문 371p)

핵심 개념

Hot Zone은 20마이크로Sv/h 이상(100마이크로Sv/h 이상은 전문가만), Warm Zone은 자연방사선준위~20마이크로Sv/h 미만, Cold Zone은 자연방사선준위 수준이다.

다. 방사선 위험구역의 설정

현장통제·대응활동을 위해 "대응구역설정 개념도"에 따라 구역을 설정한다. 눈에 잘 띄는 띠·로프 또는 도로·건물 등으로 구분할 수 있다.

방사선 대응구역 3단계

구역	공간방사선량률 기준	활동 주체
Hot Zone	20마이크로Sv/h 이상 — 소방활동구역 100마이크로Sv/h 이상 — 전문가 활동구역	20마이크로Sv/h 이상: 소방활동 / 100마이크로Sv/h 이상: U-REST 등 방사선전문가
Warm Zone	자연방사선준위(0.1~0.2마이크로Sv/h) 이상 ~ 20마이크로Sv/h 미만	소방·구조대원 등 필수 비상대응요원만 (일반인·차량 출입제한)
Cold Zone	자연방사선준위(0.1~0.2마이크로Sv/h) 수준	경찰통제선(Police Line) 바깥 지역

U-REST란

방사선사고지원단(U-REST, Ubiquitous-Regional Radiation Emergency Supporting Team) — 방사선방호 전문지식을 갖춘 초동대응 가능 자원봉사조직. 2015년 기준 15개 권역 150여명 활동

시험 포인트

Hot Zone 경계값 20마이크로Sv/h와 그 안의 전문가 전용구역 100마이크로Sv/h, Warm/Cold Zone 공통 기준인 자연방사선준위 0.1~0.2마이크로Sv/h를 정확히 구분해서 암기.