

제6장 특수화재의 소방활동 요령 — 제4절 방사능시설 화재진압 (5) 위험구역내 활동통제·대응구역 기능표 (본문 372~373p)

핵심 개념

일반인관리구역은 방사선량이 자연방사선량과 비슷한 0.3마이크로Sv/h 구역에 설치한다. 위험구역 내는 외상·컨디션 나쁜 대원의 진입을 금지한다.

라. 위험구역 내의 활동통제

위험구역 내의 활동통제:

활동통제 5가지

- 1) 피폭·오염방지 위해 지휘자가 지정한 필요최소한 인원, 반입장비도 최소한
- 2) 외상 있는 대원과 컨디션 나쁜 대원은 진입 금지
- 3) 방사능방호복·호흡보호기 착용, 외기와 신체 최대한 차단
- 4) 교대요원 확보, 위험구역 내 활동시간 단축
- 5) 진입 시 선량계 등 피폭선량 측정기구 휴대

[표 1-35] 대응구역의 기능 및 특성

구역	기능	위치 특성
현장지휘본부	초동대응자 집결, 현장지휘총괄, 공식 정보공개창구	물리적으로 안전하고 통제하기 편리한 곳
과학수사구역	범죄수사 자료 가공·기록·조사·사진촬영·저장	방사선관리구역 내 출입 및 오염 경찰통제선 근처
일반인관리구역	소개된 일반인 격리·환자분류·응급처치·오 염검사·등록·제명	구급차 접근 가능한 경찰통제선내 장소, 방사선량률이 자연방사선량과 비슷(0.3마이크로Sv/h)
초동대응자 관리구역	방사선구역 출입자·초동대응자·장비의 오염통제	방사선관리구역 경계와 가까운 곳, 일반인관리구역과 가능한 먼 곳
임시시체보관구역	오염됐거나 조사돼야 하는 시체 임시보관	일반인이 못 보는 통제구역내, 텐트나 기존시설 이용
폐기물보관구역	오염된 물품 보관	경찰통제선내 바람·비에 의한 오염확산 방지 가능한 곳

시험 포인트

일반인관리구역의 방사선량 기준 0.3마이크로Sv/h(자연방사선량과 비슷한 수준)라는 구체적 수치를
정확히 기억 — 앞서 배운 Warm/Cold Zone 기준(0.1~0.2)과는 다른 수치.