

제6장 특수화재의 소방활동 요령 — 제5절 독극물 화재진압 (3) 소화활동·안전관리 (제5절 완료) (본문 378~379p)

핵심 개념

독극물 소화는 누설정지가 가능하면 소화보다 응급조치를 우선 또는 병행한다. 이상감지 시 방독마스크는 필터 유효성이 확인된 경우만 사용하며 화재·불명 물질엔 쓰지 않는다.

라. 소화활동

소화활동은 시설관계자 등과 충분한 연대 하에 시설관계자·설비를 적극 활용해 실시한다.

소화활동 8가지

- 1) 가연성 독성가스는 밸브폐쇄 등 응급조치로 직접 소화 가능하면 그 방법으로
- 2) 가연성 독성가스 소화는 소화 후 밸브폐쇄 등으로 누설방지 가능한 경우에 실시
- 3) 액체 독극물은 밸브폐쇄 등으로 누설정지 가능하면 화재확대방지 위해 소화에 선행 또는 병행해 누설정지 조치
- 4) 위험성·저장형태·발화장소 등에 적합한 소화방법 선정, 중화·희석 등 병행
- 5) 누설정지 곤란하면 주변 연소방지 중점
- 6) 주수소화 시: 무인방수 태세 유지, 오염소화수 하수·하천 유입 방지, 확산·비산·용기파손 방지
- 7) 저장시설·용기집적소 위험 시 이송·취급·용기반출·대량냉각을 소화와 병행

시험 포인트

"소화보다 누설·유출정지가 먼저 또는 병행"된다는 원칙 — 불을 끄기 전에 원인(누설)부터 막아야 재발화·확산을 방지한다는 논리.

마. 안전관리의 원칙

안전관리의 원칙:

안전관리 7가지

- 1) 독성가스 확인 또는 존재 불명확해도 경계구역 설정 시 위험구역 준한 방호조치
- 2) 인명·화재·폭발 위험을 정확히 파악해 대원에게 전달
- 3) 위험구역 소방활동 후 퇴출 대원은 신체상황을 지휘자에게 보고
- 4) 활동 중 방호복 등 이상 인정 시 즉시 탈출·신체이상 확인·지휘자 보고
- 5) 숨막힘·눈통증 등 이상 시: 방호기자재 없으면 호흡을 얇게 하고 손수건 등으로 입 막고 풍상방향으로 피함. 면체 착용 전 이상감지 시 밸브개방하며 면체를 헐겁게 착용 후 가스 제거 후 확실히 착용. 면체 착용 상태에서 이상감지 시 밸브개방 조작 후 신속히 위험성 낮은 곳으로 탈출
- 6) 방독마스크는 호흡필터가 유효함을 확인한 후 사용. 단 화재의 경우나 독성가스 종류 불명확 시 사용 안 함
- 7) 요구조자 구출·구호 시 의복에 직접 접촉 안 하도록 장갑 착용, 2차재해 방지

시험 포인트

방독마스크는 "화재 상황이나 가스 종류 불명확 시엔 사용하지 않는다"는 예외 — 필터가 대응 못하는 물질일 수 있어 오히려 위험할 수 있음.

제5절 독극물 화재진압 전체 완료

독극물 화재특성 → 소방활동 일반원칙 → 인명검색/구조 → 응급조치활동 → 소화활동 → 안전관리까지 완료. 다음은 제6절 공동구 화재진압입니다.