

제6장 특수화재의 소방활동 요령 — 제6절 공동구 화재진압 (1)

공동구 정의·화재특성 (본문 380~381p)

핵심 개념

지하구는 폭1.8m·높이2m 이상, 길이50m 이상(전력·통신 외는 500m 이상)으로 정의된다. 공동구는 케이블 외장피복이 계속 녹으며 연소해 소화 전까지 화재가 지속되는 특징이 있다.

제6절 공동구 화재진압

소방시설법상 지하구는 전력·통신용 전선이나 가스·냉난방용 배관 등을 집합수용하는 지하공작물로, 사람이 점검·보수 위해 출입 가능한 것 중 폭 1.8m 이상, 높이 2m 이상이며 길이 50m 이상(전력·통신사업용 이외는 500m 이상)으로 정의된다. 도시계획법상 공동구는 전기·가스·수도 등 공급시설 및 통신·하수도시설 등 지하매설물을 공동수용하는 지하시설물이다.

시험 포인트

지하구 규격 폭1.8m·높이2m 이상, 길이 50m(전력통신 외 500m) 이상 수치를 정확히 기억 — 앞서 배운 연소방지설비 지하구 규격(길이500m·폭1.8m·높이2m)과 유사하니 혼동 주의.

1. 공동구 화재의 특성

특성	내용
가. 소방활동이 장시간·곤란	1) 연기·열·유독가스 다량발생, 산소결핍, 화재상황 파악 곤란 2) 진입구 한정으로 대원 진입·활동 현저히 제약, 장시간 활동으로 체력소모 심함 3) 지하·지상 광범위 분산활동으로 통제 곤란 4) 케이블 외장피복(폴리에틸렌 등) 연소 — 한번 발화되면 소화할 때까지 피복이 녹으며 계속 연소
나. 사회적·경제적 영향	직접피해로 라이프라인(전기·가스·통신 등 유통로) 등 사회적·경제적 피해와 혼란 우려

시험 포인트

공동구 화재는 "케이블 피복이 녹으며 계속 연소한다"는 특성 — 소화가 안 되면 저절로 안 꺼지고 계속 확대된다는 지속성 위험.