

제6장 특수화재의 소방활동 요령 — 제6절 공동구 화재진압 (3) 안전관리 (제6절 완료) (본문 382~383p)

핵심 개념

공동구 진입은 2인1조 원칙이며, 가연성가스 누설 시 불꽃 발생 기자재(엔진컷터 등) 사용을 금한다.

3. 안전관리

공동구 화재의 안전관리:

안전관리 6가지

- 1) 진입은 원칙적으로 2인1조, 지상과 확실한 통신연락수단 확보
- 2) 유도로프 결속 진입 또는 진입구 직하에 케미컬라이트(발광스틱) 배치 등 퇴로 확보
- 3) 공동구 내·부근 유독성가스·가연성가스 검지를 지속적으로 실시
- 4) 가연성가스 누설 시 엔진컷터, 휴대무선, 조명기구 등 불꽃발생 기자재 사용 금지
- 5) 각종 케이블·계단 차이 고려해 손전등 등 조명기구 휴대, 넘어짐 주의
- 6) 진입 전 개인장비 재점검, 기밀 유무·활동가능시간 확인, 퇴출예정시간 보고

시험 포인트

가연성가스 누설 시 휴대무선기조차 불꽃발생 위험으로 사용 금지된다는 점 — 앞서 LPG 현장에서 배운 "무선기 발신 회피" 원칙과 같은 맥락.

제6절 공동구 화재진압 전체 완료

공동구 정의·화재특성 → 소방활동요령(일반원칙/검색구조/소화활동) → 안전관리까지 완료. 다음은 제7절 터널 화재진압입니다.