

제6장 특수화재의 소방활동 요령 — 제7절 터널 화재진압 (1) 도로터널 화재진압 (본문 383~384p)

핵심 개념

긴 터널은 화재로 도로가 막히면 앞선 차량들이 대피 못해 대규모 인명피해 위험이 있다.
인명검색·구조·피난유도는 원칙적으로 상하행선 연결통로를 활용한다.

제7절 터널 화재진압 — 1. 도로 터널 화재진압 — 가. 화재 특성

도로터널 화재 특성:

도로터널 화재 특성 5가지

- 1) 외기 풍향에 따라 터널내 풍향 변화, 진입구 한정된 곳 많음
- 2) LPG·위험물 탱크로리 화재 시 2차 폭발 위험
- 3) 긴 터널에서 교통사고 등 차량화재로 도로 막히면 진행 차량이 긴급대피 못해 다수 인명피해 위험
- 4) 차량 유류로 인한 위험물화재 특징, 화학차 소화대응 필요
- 5) 소방용수 미설치 지역 많아 화재확대 위험

나. 소방활동 요령

소방활동 요령:

소방활동 요령 10가지

- 1) 도로관리자·경찰기관으로부터 상하행선 교통통제상황 확인, 방재설비 활용
- 2) 현장지휘본부는 화재종류·규모·장애 고려해 지휘분담, 기능적 지휘체계 확립
- 3) 터널 내 지휘명령전달·통신상태 확인, 2차재해 방지
- 4) 화재종류별 개인장비를 활동거점에 집결하며 활동
- 5) 터널 진입 시 반드시 엄호주수로 안전 확보
- 6) 터널 내 소화전 등 소방시설 적극 활용
- 7) 인명검색·구조·피난유도는 원칙적으로 상·하행선 연결통로 활용
- 8) 상황따라 풍하측에 무인방수탑차 배치해 인명구조 활용
- 9) 상황따라 헬리콥터 활용한 구조자 이송 적극 고려
- 10) 위험물·독극물 유출 시 터널 경사에 주의

시험 포인트

터널 화재 시 인명이동은 "상·하행선 연결통로"가 원칙이라는 점 — 터널 내 별도 대피시설이 그 역할을 함.