

제6장 특수화재의 소방활동 요령 — 제7절 터널 화재진압 (2) 철도터널 화재진압 (제7절 완료) (본문 384~385p)

핵심 개념

철도터널은 지상풍 영향으로 기류가 한 방향으로 흘러 풍하측 진입대는 농연으로 활동이 곤란하다. 진입은 반드시 급기측에서 실시한다.

2. 철도터널 화재진압 — 가. 화재 특성

철도터널 화재 특성:

철도터널 화재 특성 4가지

- 1) 지상풍 영향 등으로 화점위치 등 화재상황 파악 곤란
- 2) 지상풍 영향으로 구내 기류가 한방향으로 흘러 풍하측에서 진입한 소방대는 농연 때문에 활동 곤란
- 3) 진입구~화재지점 거리 먼 곳은 소방활동 제약
- 4) 소방활동 범위가 인접역 또는 터널출입구 양방향으로 분산돼 모든 출동대 현황파악·행동통제 곤란

나. 소방활동

소방활동:

소방활동 11가지

- 1) 객차화재는 인명구조 최우선
- 2) 인접역 관계자·선착대로부터 정보수집
- 3) 열차운행 정지를 반드시 확인 후 행동
- 4) 진입은 급기측으로부터
- 5) 지상 활동 소방대와 연락 유지하며 터널 내 진입
- 6) 지휘본부는 급기측 출입가능장소 부근에 설치
- 7) 지휘분담은 급기측·배연측으로 구분, 부상자 많으면 구호담당 운영
- 8) 상하행선 구획 시 화재발생구역 반대쪽에서 연결구 등으로 구조
- 9) 터널 내 소방설비 유효활용
- 10) 고열부분 구조활동은 엄호주수 하에
- 11) 가연성가스·독극물 유출 시 배수로 비탈 등 유동방향에 주의

시험 포인트

철도터널 진입은 항상 "급기측" — 도로터널의 "상하행선 연결통로 활용"과 함께 각 터널유형별 핵심 진입원칙을 구분해서 기억.

제7절 터널 화재진압 전체 완료

도로터널 화재진압 → 철도터널 화재진압까지 완료. 다음은 제8절 화약류 화재진압입니다.