

제6장 특수화재의 소방활동 요령 — 제8절 화약류 화재진압 (제8절 완료) (본문 385~387p)

핵심 개념

2000년 네덜란드 엔스헤데 폭죽창고 폭발로 500여명 사상자가 발생한 사례가 있다. 구출 시 심한 충격이나 불꽃을 발생시키지 않는 방법을 사용해야 한다.

제8절 화약류 화재진압 — 1. 화약류 화재의 특성

화약류 화재의 특성:

화약류 화재 특성 4가지

- 1) 제조공정에서 마찰·충격·스파크 등으로 착화·폭발위험 높음
- 2) 발화 후 광범위한 피해, 다수 부상자 동반 경우 많음
- 3) 공장은 대량 화약류 저장 위험으로 유폭 등 2차재해 위험 큼
- 4) 사회적으로 큰 영향

실제 사례

2000년 5월 네덜란드 동부 엔스헤데의 폭죽창고 폭발로 500여명 사상

시험 포인트

엔스헤데 폭죽창고 사고의 사상자 규모 500여명이라는 실제 수치를 기억.

2. 소방활동 요령

구분	내용
가. 일반원칙	1) 경계구역 조기설정, 피해확대·2차재해 방지 중점 2) 발화현장 내 사람 우선 피난유도 3) 연소방향 연소저지선 설정, 충분한 예비주수 4) 화약류 저장소 등을 중점 활동장소로 우선 관촬배치
나. 검색·구조활동	1) 진입 전 2차재해 위험 안전조치 2) 2인1조 검색·구조 3) 구출 시 심한 충격·불꽃발생 안 시키는 방법
다. 소화활동	1) 주수는 연소실체를 향해, 효과없는 주수는 안 함 2) 주수 수압으로 화약류에 직접·간접 충격력이 가해지지 않도록 3) 최종점 활동장소는 포위대형, 충분한 예비주수 4) 수용성 화약류는 소화용수와 함께 하수 등 유입 방지

3. 안전관리 6가지

- 1) 현장 화기엄금, 차량진입이나 내연기관 기계류 사용 금지
- 2) 불의의 폭발·폭연 대비, 항상 견고한 물체에 신체 차폐 가능하도록
- 3) 화재발생 유무 무관 잔여가스 체류 시 공기호흡기 착용
- 4) 경계구역 설정(안전거리는 관계자와 협의 결정), 보도매체 기자 등 진입 금지
- 5) 전체 감시 대원 지정, 상황변화·위험현상 발생 대비
- 6) 진입로·퇴로 확인, 중점 활동장소(가장 위험한 곳) 숙지

시험 포인트

화약류 화재는 "불꽃발생 없는 구출방법"과 "내연기관 기계류 사용금지"가 핵심 — 진압 도구 자체가 새로운 점화원이 되지 않도록 하는 것이 최우선.

제8절 화약류 화재진압 전체 완료

화약류 화재특성 → 소방활동요령 → 안전관리까지 완료. 다음은 제9절 압기공사장 화재진압입니다.