

## 제6장 특수화재의 소방활동 요령 — 제9절 압기공사장 화재진압 (1) 재해특성·일반원칙·소화활동 (본문 387~388p)

### 핵심 개념

압기공사장은 상압보다 압력이 높아 귀·코에 결함 있으면 활동 자체가 불가능하다. 에어로크로 인해 호스·무전기가 절단되고 진입구도 한 방향으로 제한된다.

### 제9절 압기공사장 화재진압 — 1. 압기공사장 재해 특성

압기공사장 재해 특성:

압기공사장 재해 특성 5가지

- 1) 현장이 상압보다 높아 대원 귀·코에 결함 있으면 소방활동 불가능. 호흡기 사용시간도 일반현장 보다 짧고 진입 제한돼 활동에 시간 소요
- 2) 에어로크 설치로 진입구가 한쪽방향으로 제한. 소방호스·휴대무전기는 에어로크로 절단되어 소방활동 곤란
- 3) 산소분압이 높아 인화점이 낮아지고 연소확대 위험 높음
- 4) 갱 내 작업용 기계유·케이블 등으로 화재 시 고열·농연·유독가스가 밀폐공간에 가득 차 화재실체 파악 매우 곤란
- 5) 지하 제한공간 건설현장이라 활동환경이 대단히 열악

### 시험 포인트

압기공사장은 "대원의 귀·코 결함이 있으면 활동 자체가 불가능"하다는 신체적 제약, 그리고 "에어로크가 호스와 무전기를 절단시킨다"는 장비상 제약을 정확히 기억.

### 2. 소방활동 요령 — 가. 일반원칙

소방활동 일반원칙:

일반원칙 5가지

- 1) 개개 활동 금지, 지휘자 통제 하 실시
- 2) 화재진압·인명구조는 2차재해방지 중점
- 3) 압기 갱내 진입대원은 잠수연수 수료자 또는 특별구조대원 중 적임자
- 4) 공사관계자 적극 활용, 관계기관 연계
- 5) 호흡기 착용·이탈은 안전한 장소 지정, 압기 갱내는 사용시간이 통상보다 짧아짐 유의

## 나. 소화활동

| 상황            | 조치                                                                                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) 진입 가능한 경우  | 1) 연결송수관 설치+갱내 송수 가능하면 소방호스 연장해 주수 2) 호스연장 불가 시 물양동이 활용 3) 압기 개방(대기압화) 가능하면 개방 후 일반화재처럼 활동 4) 갱내 고발포소화장치·스프링클러·연결살수설비 있으면 적극 활용 |
| 2) 진입 불가능한 경우 | 1) 검색가능한 곳 요구조자 검색 후 자연진화 기다림 2) 요구조자 없으면 수몰소화, 자연진화, 불연가스 봉입 등의 방법으로 소화                                                        |

### 시험 포인트

진입 불가능한 경우의 특수 소화법 "수몰소화·자연진화·불연가스 봉입" 3가지를 정확히 기억 — 일반적 소화수단이 안 통하는 극한 환경의 대안.