

제1장 화재의 의의 — 화재의 개념과 분류 (1/64)

핵심 개념

화재란 사람의 의도에 반하거나 고의 또는 과실에 의해 발생하는 연소현상으로서 소화의 필요성이 있는 것, 또는 사람의 의도에 반해 발생·확대된 화학적 폭발현상을 말한다. 화재는 소화적응성 · 유형 · 소실정도 · 긴급상황보고 여부 · 원인, 5가지 기준으로 분류된다.

제1절 화재의 개념

정의(화재): 사람의 의도에 반하거나 고의 또는 과실에 의하여 발생하는 연소현상으로서 소화할 필요가 있는 현상, 또는 사람의 의도에 반하여 발생하거나 확대된 화학적 폭발현상 (『소방의 화재조사에 관한 법률』 정의)

정의를 세 가지 요건으로 나누어 이해하면:

- 1) 의도에 반함 — 과실에 의한 화재(부작위에 의한 자연발화 포함) / 고의 — 피해 발생을 목적으로 화재를 유도했거나 방화한 경우
- 2) 연소현상 — 가연물이 산소와 결합해 열·빛을 내며 급속히 산화, 형질이 변경되는 화학반응
- 3) 소화 필요성 — 소화시설·소화장비·간이소화용구 등을 사용할 수준이어야 함. 자연히 꺼질 것이 분명한 소각(휴지·쓰레기 등)은 화재로 보지 않음

화재 범주에서 제외되는 것

가스폭발 등 화학적 폭발현상은 화재에 포함되지만, 보일러 파열 등 물리적 폭발은 화재로 분류하지 않는다. 단, 연소현상·소화필요 여부와 무관하게 사람의 의도에 반해 발생한 것은 화재로 본다.

※ 유사개념

화재의 유사개념 비교

구분	정의
과학적 화재(연소현상)	빛과 열을 발생하는 급격한 산화현상
형법상 화재(방화)	불을 놓아 매개물에 독립하여 연소되는 것
민법상 화재	고의 또는 과실로 인하여 타인에게 손실을 입히는 화재

시험 포인트

"화재"의 정의를 구성하는 3요소(의도에 반함/고의, 연소현상, 소화 필요성)와, 물리적 폭발(보일러 파열)은 화재가 아니지만 화학적 폭발(가스폭발)은 화재에 포함된다는 구분이 자주 출제됨. 유사개념 3가지(과학적/형법상/민법상 화재)의 정의를 서로 바꿔서 혼동시키는 문제 주의.

제2절 화재의 유형 분류

화재는 1) 소화적응성 2) 유형 3) 소실정도 4) 긴급상황보고 여부 5) 원인, 5가지 기준에 따라 분류된다.

[표 1-1] 1. 소화적응성에 따른 분류

구분	내용	표시색
일반화재(A)	목재·섬유·고무·플라스틱 등 일반 가연물의 화재. 발생빈도·피해액 최대	백색
유류화재(B)	인화성 액체(4류 위험물), 1·2종 가연물, 페인트 등의 화재	황색
전기화재(C)	전류가 흐르는 전기설비에서 발생한 화재	청색
금속화재(D)	나트륨·칼륨·마그네슘 등 가연성 금속의 화재 (국내 규정에 표시색 없음)	무색
가스화재(E)	메탄·에탄·프로판·암모니아·아세틸렌·수소 등 가연성 가스 화재 (국내에는 B급에 준하여 사용)	황색

[표 1-2] 2. 화재 유형에 따른 분류 (출처: 화재조사 및 보고규정 제9조)

구분	내용
건축·구조물 화재	건축물, 구조물 또는 그 수용물이 소손된 화재
자동차·철도차량 화재	자동차, 철도차량 및 피견인 차량 또는 그 적재물이 소손된 화재
위험물·가스제조소 등 화재	위험물제조소 등, 가스제조·저장·취급시설 등이 소손된 화재
선박·항공기 화재	선박, 항공기 또는 그 적재물이 소손된 화재
임야화재	산림, 야산, 들판의 수목·잡초·경작물 등이 소손된 화재
기타 화재	위 각 호에 해당되지 않는 화재

[표 1-3] 3. 소실정도에 따른 분류 (출처: 화재조사 및 보고규정 제16조)

구분	내용
전소	건물이 70% 이상 소실되었거나, 그 미만이라도 잔존 부분을 보수해도 재사용이 불가능한 화재
반소	건물이 30% 이상 70% 미만 소실된 화재
부분소	전소 또는 반소에 해당되지 않는 화재

시험 포인트

전소·반소의 퍼센트 기준(70%, 30~70%)은 숫자를 바꿔치기하는 방식으로 자주 출제됨. "70% 이상 = 전소", "30~70% 미만 = 반소"를 정확히 암기.

[표 1-4] 4. 긴급 상황보고 여부에 따른 분류 (출처: 소방기본법 시행규칙 제3조)

구분	내용
대형화재	사망 5명 이상 또는 사상자 10명 이상 발생, 또는 재산피해 50억 원 이상 추정 화재
중요화재	관공서·학교·정부마·도정공장·문화재·지하철·지하구 등 공공건물 및 시설의 화재, 관광호텔·고층건물·지하상가·시장·백화점·대량위험물 제조·저장·취급 장소, 중점관리대상 및 화재예방강화지구 화재, 이재민 100명 이상 발생 화재
특수화재	철도, 항구에 매어둔 외항선, 항공기, 발전소·변전소 화재, 특수사고·방화 등 원인이 특이한 화재, 외국 공관 및 그 사택의 화재, 사회적 이목이 집중될 것으로 예상되는 화재

대형화재 숫자 기준 (필수 암기)

사망 5명 이상 OR 사상자 10명 이상 OR 재산피해 50억원 이상 → 대형화재. 세 조건은 OR 관계(하나만 충족해도 대형화재)임에 유의.

[표 1-5] 5. 화재원인에 따른 분류

구분	내용
실화	취급부주의나 사용·보관 등의 잘못으로 발생한 과실적 화재 (중과실 + 경과실)
방화	적극적·고의적인 생각과 행위로 일부러 불을 질러 발생시킨 화재
자연발화	산화·약품혼합·마찰 등에 의해 발화한 것과, 스파크·화염 없이 열기에 의해 발화된 연소
천재발화	지진·낙뢰·분화 등에 의해 발화한 것
원인불명	위 각 호 이외의 원인으로 발화한 것

시험 포인트

5가지 분류 기준의 이름과 하위 항목을 서로 섞어서 묻는 문제가 많음 (예: "소화적응성"에 속하는 걸 "화재 유형" 항목에서 고르게 하는 식). 각 분류의 기준명(소화적응성/유형/소실정도/긴급상황보고/원인)과 하위 항목을 1:1로 정확히 매칭해서 암기할 것.

원문 핵심요약 (교재 수록)

화재 = 사람 의도에 반하거나 고의로 발생한 연소현상으로 소화 필요 있거나, 의도에 반해 발생·확대된 화학적 폭발현상.

분류 5종 — 1) 소화적응성: 일반/유류/전기/금속/가스화재 2) 유형:

건축구조물/자동차철도/위험물가스제조소/선박항공기/임야/기타 화재 3) 소실정도: 전소/반소/부분소 4)

긴급상황보고: 대형/중요/특수화재 5) 원인: 실화/방화/자연발화/천재발화/원인불명