


제3장 화재진압의 의의 — 제3절 화재진압 활동의 기본·제4절 화재대응 매뉴얼 (본문 48~55p)

핵심 개념

화재진압 활동의 기본은 소방대의 법정 권한(강제처분·우선통행·구역설정)을 바탕으로 한 소화·연소방지·인명구조이며, 이 활동을 조직적으로 수행하기 위한 사전 계획이 화재대응매뉴얼(표준/실무/특수화재/대상별)이다.

소방용수 배치기준 (제2절 이어서)

소방용수 배치기준: 소방호스 연장 10본(150m) 이내가 되도록 설치. 도로를 따라 연장 시 기하학적으로 반경 약 100m 범위가 됨 → 공업·상업·주거지역은 100m 이내, 그 밖의 지역은 140m 이내에 설치



[그림 1-14] 소방호스 연장과 도달거리의 관계

소방용수 배치거리 필수 암기
소방호스 연장 10본(150m) 이내 → 도달반경 약 100m. 공업·상업·주거지역 100m 이내 / 그 외 지역 140m 이내 설치

제3절 화재진압 활동의 기본 — 1. 소방대의 권한

소방대의 법정 권한은 소화 및 연소방지활동에 의한 재산피해 경감과, 인명구조 활동에 의한 생명·신체 보호를 신속·정확히 수행하기 위해 「소방기본법」에 규정되어 있다.

소방활동시의 긴급조치권 4유형 (「소방기본법」 근거)

권한	대상	요건·보상
소방활동 종사명령	관할구역 거주자 또는 현장에 있는 자	화재 등 위급상황에서 소방활동에 필요한 경우 / 보상 필요
화재대상물 사용제한·처분	화재 발생 또는 번질 우려가 있는 대상물·토지	인명구조, 연소확대 방지를 위해 필요한 때 / 보상 불요
인접대상물 사용제한·처분	화재대상물 외 인접 대상물·토지	연소확대 방지를 위해 긴급하다고 인정될 때 / 보상 필요
통행방해물 제거·이동	소방자동차 통행·소방활동을 방해하는 차량 및 물건	소방활동에 방해가 될 때 / 보상 필요

시험 포인트

4가지 긴급조치권 중 "화재대상물 자체"에 대한 처분만 보상이 필요 없고, 나머지(종사명령·인접대상물 처분·방해물 제거)는 모두 보상이 필요하다는 점이 자주 출제됨.

나.다. 우선통행권과 구역설정

소방자동차 우선통행권: 화재 등 위급상황 출동 시 일반 통행에 쓰이지 않는 도로·빈터·물 위를 통행 가능 (사도·부지내 통로 등). 우선통행권에는 손실보상 규정이 없음 — 재산권 침해정도가 크지 않다는 전제

소방활동구역 설정: 화재 등 현장에서 일정 범위 내 출입을 제한 가능. 통제선 설치 방식으로 운용하며, 필요 이상으로 주민 행동을 제한해서는 안 됨

우선통행권의 예외적 성격

우선통행권 행사로 발생하는 사유재산권 침해(통로 통과 등)는 일반적으로 허용되는 범위로 보며, 이 때문에 다른 긴급조치권과 달리 보상 규정이 없다는 점이 특징적이다.

2~4. 소화활동·연소방지·인명구조

2. 소화활동: 최소 소방력으로 신속·정확하게 화재를 진화. 3. 연소방지: 소방력이 화세보다 우세하면 화점에 소방력 집중, 화세가 소방력보다 강하면 우선 연소방지에 주력. 4. 인명구조: 자력 탈출·피난이 불가능한 사람을 구출 — 소방대의 제1의 사명이며, 다른 어떤 행동보다 최우선

시험 포인트

연소방지 활동의 판단기준: 소방력 > 화세면 화점 집중 진압, 화세 > 소방력이면 일거 진압이 곤란하므로 연소방지 우선. 이 방향성(우세/열세에 따른 전술 전환)을 뒤바꿔 묻는 문제 주의.

제4절 화재대응 매뉴얼 — 1. 일반적 포함사항

정의(화재대응매뉴얼): 각 소방대 지휘자의 활동지침, 소방대 간 사전약속 등을 통해 통제된 조직활동을 전개하기 위한 사전대책. 대상물정보·출동계획·소방용수 통제계획 등을 포함

매뉴얼 포함사항 9가지 (원문 수록)

1) 건물 규모·구조 2) 인명구조 방안 3) 연소확대 예상경로 4) 건물 수용물 5) 소화설비 현황 6) 환기·배연 방법 7) 접근경로·차량부서 8) 위험물 정보 9) 자체 수원 소방용수

2. 화재대응매뉴얼의 종류 4가지

종류	내용
표준매뉴얼	대부분 화재대응에 공통 적용. 필수 처리절차·임무·기관별 처리사항 규정 (재난현장표준작전절차, 긴급구조대응계획, 다중밀집시설 대형사고 표준매뉴얼 등)
실무매뉴얼	표준매뉴얼을 근거로 기관·부서별 작성. 분야별 현장조치·세부절차 규정 (고층건물 화재진압 대응매뉴얼, 원전화재 실무매뉴얼 등)
특수화재 대응매뉴얼	지하철 화재 등 특수시설·특수유형 화재의 일반적 대응매뉴얼. 화재특성별 유의사항 중심
대상별 대응매뉴얼	문화재·고층건물 등 대상별 구조·재료가 상이해 유형별 매뉴얼로는 부족한 경우 개별 작성

시험 포인트

매뉴얼 4종(표준/실무/특수화재/대상별)의 위계 관계 — 표준매뉴얼이 상위 기준이고, 실무매뉴얼은 그것을 "기관·부서별"로 구체화한 것이라는 관계를 묻는 문제 출제됨.

3~4. 상황별 대응계획·특별경계계획

3. 상황별 대응계획: 화재취약지구·진압곤란지역 대응계획, 화재경보 발령시 대응계획, 대규모 재해 대응계획 등 취약지역·특수상황에 대비한 사전대처계획

4. 특별경계계획: 화재 다발기 등 소방대책상 필요한 시기별 대응매뉴얼 (시·도별로 시기·대상이 다름)