

제3장 화재진압의 의의 — 제6절 화재현장 안전관리 (4) 생사가 걸린 의사결정 + 챕터요약 (본문 67~74p)

핵심 개념

화재진압 우선순위 전략은 RECEOS
6단계(인명구조→외부확대방지→내부확대방지→화점진압→점검조사→현장안전조치)이며, 최근 SOP에서는 맨 앞에 '대원 안전위협요소 확인'을 추가해 안전을 최우선시한다. 의사결정 능력은 멘토식 학습·재난경험·모의훈련·건물구조 지식·화재지식을 통해 향상된다.

4. 생사가 걸린 의사결정

생사가 걸린 상황 판단을 위한 개괄적 질문(예시):

1) 문제(장소)는 어디인가? 2) 사고 진행단계는? (성장기/최성기/쇠퇴기) 3) 생명이 위태로운가? 4) 이용 가능한 자원은? 5) 자원의 효과는? 6) 무조치 시 결과는? 7) 위험상황이 통제됐는가? 8) 위험에 노출된 재산이 있는가?

소방현장 의사결정의 특수성

군대는 생사결정 경험이 드물어 반복학습이 어렵지만, 소방현장은 거의 매일 실제 사고경험을 하기 때문에 구성원들이 지속적으로 의사결정 경험을 축적할 수 있다.

의사결정 능력 개발 5가지 수단

수단	핵심 내용
가. 멘토식 학습법	신임 소방관이 베테랑 선배와 임무 수행하며 관찰·질문으로 체득. 지휘관도 동일 방식 — 선착 지휘관이 상급 지휘관 도착 전까지 현장 지휘하며 배움
나. 재난의 경험	출동건수 많은 관서 근무경력이 의사결정력 향상에 중요. 고층·저층·상가·주택·산림 등 다양한 화재 경험을 위해 지휘관 순환근무 인사정책 활용
다. 모의훈련	컴퓨터 시뮬레이션으로 실제와 유사한 상황에서 의사결정 연습. 성공 열쇠는 현장지휘규칙·SOP가 반영된 소스 정보
라. 건물구조 지식정보	건물 구조를 알면 연소확대 방향·화재약점 파악 가능. 트러스 구조·2~3층 목조건물은 붕괴 위험이 특히 높음
마. 화재에 대한 지식정보	화재 이동방식(대류·자동노출·플레임래핑·복사·전도)을 알아야 확산을 예측하고 관찰 배치 결정 가능

화재의 4가지 확산(이동) 방식

확산 방식	내용
대류	열·연기 확산으로 연소범위 확대 — 가장 흔한 방식
자동노출·플래임래핑	창문에서 창문으로 확산(고층건물 수직확산). 대류확산의 한 사례. 위층에 호스 연결해 예방
복사	공간을 통해 열이 사방 전달 — 대형화재 확산의 주범, 인접건물에 관창 배치 필요
전도	고체물질을 통해 고온→저온 전달. 기계적 화재원인의 주범(마찰열)

시험 포인트

자동노출(플래임래핑)은 독립된 확산방식이 아니라 대류확산의 한 사례라는 점, "대류=가장 흔함", "복사=대형화재 주범", "전도=기계적화재 주범"이라는 각 방식의 대표 특징을 서로 바꿔 묻는 문제 주의.

바. 전략과 전술

전술: 1개 단위 진압대가 현장에서 수행하는 구체적 작전 (강제진입·사다리설치·호스전개·배연·검색구조 등) — 전략을 달성하는 최소 단위

전략: 전체 대응활동 계획 + 필요 자원의 활용·배치 계획



[그림 1-15] 화재진압전략의 활동과정

RECEO(S) 화재진압 우선순위 전략 5→6단계

단계	영문	내용
1. 인명구조	Rescue	요구조자 구조 최우선
2. 외부확대 방지	Exposure	인접 건물·구조물로의 연소확대 방지
3. 내부확대 방지	Confine	발화 건물 내부에서의 확대 저지
4. 화점진압	Extinguish	발화지점 자체를 진압
5. 점검·조사	Overhaul	재발방지를 위한 잔화 점검·조사
6. 현장안전조치	Safeguard	(추가) 화재발생 부지 내 안전조치

RECEOS 순서 + 최신 SOP 추가사항 (필수 암기)

R-E-C-E-O(-S): 인명구조→외부확대방지→내부확대방지→화점진압→점검조사(→현장안전조치). 최근 소방청 SOP101-3(대응활동계획 수립·시행)에서는 1단계로 "대원 안전위협요소 확인"을 가장 먼저 추가 — 안전이 인명구조보다도 앞선 최우선 단계로 격상됨.

시험 포인트

RECEO 5단계에서 6단계(RECEOS)로 확장된 순서, 그리고 최신 SOP에서 "안전위협요소 확인"이 맨 앞에 추가된 점을 묻는 문제 빈출. "외부확대방지(Exposure)"와 "내부확대방지(Confine)"의 순서(외부가 먼저)를 바꿔 묻는 문제도 주의.

사. 의사결정의 관리감독

단위지휘관의 전술적 결정은 보고과정(무전·지휘소 회의)을 통해 총괄 현장지휘관의 관리감독을 받는다. 표준작전절차(SOP)는 체계적 의사결정 절차를 안내하는 기능을 한다.

주요·대형화재에서 총괄 책임 지휘관은 현장을 떠나기 전 최소 3가지 생사결정을 내린다: 1) 1차 검색활동 2) 2차 검색활동 3) 화재의 완전 진압여부 선언

지휘관의 3가지 필수 최종결정 (필수 암기)

1) 1차 검색활동 2) 2차 검색활동 3) 화재의 완전 진압여부 선언 — 현장을 떠나기 전 반드시 내려야 하는 3가지 결정

제3장 핵심요약 (원문 수록)

화재진압: 생명·신체·재산 보호를 위한 일체의 소방활동

소방력 3요소: 소방대원(지휘관+대원, 의무소방원·의용소방대원 포함) /

장비(기동·진압·구조·구급·통신·측정·보호·보조 등) / 소방용수(소화전·급수탑·저수조 등)

강제처분: 소화·연소방지·인명구조를 위한 관계자·대상물에 대한 강제적 처분

소방차 우선통행: 일반 통행에 쓰이지 않는 도로·빈터·물위 통행

소방활동구역 설정: 일정 범위 내 출입 제한

화재대응매뉴얼: 표준·실무·특수화재·대상별 매뉴얼

상황별 대응계획: 취약지역·경보발령·진입불가 등 특수상황 사전대응계획

소방활동검토회의: 진압활동 종료 후 상황 분석·검토

소방안전관리: 대원 안전확보 — 그 자체가 목표가 아닌 조직목표 달성 수단