

제4장 화재진압 활동 — 제1절 출동준비·제2절 신고접수·제3절 화재출동 (본문 75~83p)

핵심 개념

화재는 소방기관이 사전에 예지할 수 없기 때문에, 소방기관은 평소 장비 점검·정비, 지리·소방용수 조사, 소방활동 자료조사, 교육훈련을 통해 언제든지 최대 활동능력을 발휘할 수 있는 체계를 확립해야 한다. 화재진압 활동은 출동준비 → 신고접수 → 화재출동 → 현장도착 순으로 전개된다.

제1절 출동준비

화재는 소방기관이 사전에 예지할 수 없다. 따라서 소방기관은 화재발생에 대비하여 항상 최대의 활동능력을 발휘할 수 있는 체계를 확립해 두어야 한다. 이를 위해 평소 보유장비의 점검·정비, 출동구역 내 지리 및 소방용수시설 조사, 소방대상물에 대한 소방활동 자료조사 등을 통해 소방장비를 최고 상태로 유지하고 관내현황을 숙지하며, 교육훈련을 통한 지식·기술 습득과 체력 연마로 언제라도 즉시 대응 가능한 상태를 유지해야 한다.

1. 소방장비 점검·정비

가. 교대점검: 근무교대는 당일 당번자와 비번자의 책임을 교체하는 것이므로, 당번 근무자는 교대 즉시 모든 장비·장구가 출동 가능하도록 유지해야 한다. 당번자는 우선 공기호흡기·방화복·안전화·안전장갑·헬멧 등 개인장구를 확인·점검하고, 각종 장비와 기자재의 수량·성능·적재상황을 점검한 후 인수받아야 한다. 또한 근무편성 사항을 확인해 본인의 임무를 알아두어야 하며, 이러한 점검은 사고현장이나 훈련장에서 기자재를 사용한 후에도 동일하게 실시한다. 개별 기자재 점검 중 이상을 발견하면 즉시 정비하여 보완해야 한다.

나. 소방장비점검 3종 (평상시 일과시간에 철저히 실시)

점검 종류	내용
정기점검	소방장비가 정상적인 기능을 유지하는지 확인하기 위해 일정한 주기마다 실시하는 점검
정밀점검	소방청장이 정하는 소방자동차 특수장치의 물리적·기능적 결함 등을 확인하기 위한 점검
특별점검	소방장비에 특수한 결함·고장 또는 사고가 발생한 경우 그 원인을 밝히기 위해 실시하는 점검

다. 정비: 소방장비 점검 시 장비 고장이나 불량사항을 발견한 경우에는 신속하게 부품 교환 등 필요한 정비를 해야 한다. 자체 정비할 수 없는 경우는 전문정비공장에 의뢰하며, 장비를 정비할 경우에는 대체할 소방차량과 장비를 준비하여 상시 화재출동에 대응할 수 있는 체계를 유지하여야 한다.

시험 포인트

소방장비 점검 3종(정기·정밀·특별)의 정의를 서로 바꿔치기하는 문제가 자주 출제됨. 정기점검=주기적 정상기능 확인, 정밀점검=소방자동차 특수장치의 물리적·기능적 결함 확인, 특별점검=결함·고장·사고 발생 시 원인규명으로 명확히 구분해서 암기.

2. 각종 조사 — 가. 지리 및 소방용수시설 조사

관할구역 내 지리 및 소방통로와 소방용수에 대한 조사활동을 통하여 내용을 정확하게 숙지함과 동시에 관리유지상태 및 변동사항을 확인하고 그 기능을 최대한 살려, 유사시 소방차량 출동과 진압활동에 지장이 없도록 하여야 한다.

1) 지리조사: 출동에 장애가 되는 도로상황, 건물의 개황 및 기타 소방상 필요한 지리를 조사한다.

2) 소방용수조사 6개 항목 (원문 수록)

1) 위치 파악 및 소방용수 표지판 설치여부 2) 구조 및 용량 3) 수압·수심·수량의 감소 여부 4) 지반과 수면과의 거리 5) 토사매물 또는 고장여부 6) 소방차량 진입가부

나. 소방활동 자료조사: 관계지역 및 소방대상물에 출입하여 그 위치·구조설비 및 관리상황 등 소방작전에 필요한 제반 관련현황을 파악, 숙지하고 활용하려면 다음 사항을 조사한다.

소방활동 자료조사 8개 항목 (원문 수록)

1) 소방대상물 및 관계지역의 위치·구조·용도배치·방화구획·제연구역·피난계획·비상용 승강기 등에 관한 사항 2) 위험물 그 밖 연소물질의 특성 3) 옥외 송수구 부설 소화설비·소화활동설비 구조·활용방법 4) 소방용수시설 기준, 소방대 배치 및 중계 송수 5) 소방대 긴급통행 6) 소방활동구역·강제처분·피난명령 7) 재난위험지역 및 출동로 위험요인 8) 소방차 부서·옥내소화전 점령·건물진입·인명구조·주변 위험요소·연소확대여부

3. 교육훈련

가. 도상훈련: 관할 내 소방대상물의 위치·구조·설비현황을 서류·도면·영상 등 각종 자료를 활용한 도상훈련을 실시하여, 실제 화재상황 발생 시 대응활동에 차질이 없도록 일상적으로 훈련한다.

나. 소방훈련: 화재방어 및 인명구조·구급활동 등 각종 소방활동을 과학적·효과적으로 수행하기 위해 전 대원에게 소방기술을 연마시켜 유사시 최고의 소방역량을 발휘할 수 있도록 한다.

훈련의 종류 6가지

1) 기초체력훈련 2) 소방장비 조작훈련 및 점검(개인장구 착용·사용훈련, 소방장비 조작·기술연마, 소방통신기기 조작·점검) 3) 현지 출동훈련(승차·출동훈련, 가상화재 출동훈련) 4) 인명구조 및 구급훈련 5) 특수장소 소방관서 합동훈련 6) 광역출동훈련

4. 근무 자세

당번근무 중에는 어떤 작업이나 사무를 보는 경우에도 항상 화재발생에 대응할 수 있는 출동체계를 유지하여야 하며, 수면이나 휴식시간에도 항상 화재에 대응할 수 있는 자세를 유지해야 한다. 당번근무 중 24시간 출동체계를 유지하기 위해서는 근무장소를 이탈하는 등의 행동은 결코 있을 수 없으며, 각 대원은 근무 중 자기의 역할·임무분담을 충분히 숙지하고 신체 유지·임무수행 방법 등에 관한 자기관리를 해야 한다.

장거리 여행·비상연락체계 필수 암기

「소방공무원 당직 및 비상업무규칙」에 따라 3시간 이내 복귀하기 어려운 지역으로 장거리 여행 시 2일 전까지 신고하여야 하며, 대규모 재난 발생 시 비상근무를 위해 근무시간이 아닌 때에도 항상 소재파악이 가능하도록 비상연락체계를 유지해야 한다.

제2절 신고접수 — 1. 화재통보의 구조 및 중요성

화재를 발견한 자는 소방기본법 제19조(화재 등의 통지)에 의해 소방서 등으로 통지의무가 부과되어 있으며, 119번 신고는 119종합상황실에 연결된다. 신고접수는 소방기관이 화재 등의 신고를 받고 확인한 것으로서 소방대가 행하는 소방활동의 기점이 된다. 따라서 화재신고가 늦으면 화재진압활동에 착수하는 시간도 그만큼 늦어지게 되고 화재는 확대되어 소방활동도 곤란해지게 되므로, 신속하고 정확한 화재신고가 무엇보다 중요하다.

2. 접수 구분

소방기관이 화재를 접수하는 방법은 여러 가지가 있으나 119 화재신고 전화에 의한 것이 대다수를 차지한다. 최근에는 휴대전화에 의한 신고가 증가하고, 휴대전화 어플(119 신고앱)로 신고하는 새로운 방법도 생겨났다. 일정 대상물에서는 자동화재탐지설비 등과 연동된 자동화재속보설비에 의한 통보 등 다양화되는 경향이 나타난다. 화재는 관계인 등의 신고에 의한 소극적인 접수방법뿐만 아니라, 폐쇄회로 카메라 감시에 의해 발견하는 적극적인 신고접수 방법도 고려해야 한다.

[표 1-16] 화재의 접수방법 7가지

방법	내용
119 전용전화	119회선으로 소방기관이 화재통보를 수신하는 것
일반 가입전화	소방기관의 가입전화로 화재통보를 수신하는 것
관계기관	경찰기관과의 사이에 설치한 전용회선 등 관계기관에 의해서 소방기관이 화재통보를 수신하는 것
인편수보	통신기기를 이용하지 않고 발견자 등이 직접 소방기관에 화재 등을 통보해 온 경우
소방시설	자동화재속보설비로 소방기관이 화재통보를 수신하는 것
기타	상기 이외의 방법에 의해 발견 또는 수신한 것 (순찰 등)
사후인지	관계자나 주민 등에 의해 진화된 후 소방기관이 발견하거나 화재통보를 수신한 것

시험 포인트


"인편수보"(통신기기 없이 직접 통보)와 "사후인지"(진화 후 발견)를 헷갈리는 문제 주의. 두 방법 모두 정상적인 화재접수 방법으로 인정된다는 점도 함께 기억.

제3절 화재출동

화재를 접수하고 소방대가 현장에 도착할 때까지의 일련의 행동을 화재출동이라고 한다. 화재출동은 일반적으로 출동지령 → 예정 소방용수 선정 → 출동로 선정 → 출동 → 출동시 유의사항의 순서로 이루어진다.

1. 출동 지령

소방기관에서는 화재를 접수한 경우 소방활동을 위하여 관할 소방서 또는 119안전센터에 출동을 지령한다. 출동지령은 화재발생 장소·종별·규모 등에 따라서 정한 출동계획에 의해 이루어진다. 상황근무자는 출동지령 후 소방대상물인 경우 소방활동 정보카드를 확인하고, 그 대응매뉴얼에 관한 정보를 출동대에 즉시 알려야 하며, 출동대원은 출동지령을 정확히 청취하여 자기 대의 출동여부와 화재에 관한 정보를 신속하게 숙지해야 한다. 또한 출동지령과 동시에 경찰서·한국전력공사·가스안전공사 등 관계기관에 화재상황을 통보하여 화재현장 공조활동이 원활하게 이루어지도록 해야 한다.



[그림 1-16] 출동명령 시 일반적인 판단사항

2. 예정 소방용수 선정

예정 소방용수 선정은 화재발생 장소의 상황, 도착순위, 화재규모, 다른 출동대의 부서 등을 종합적으로 판단하여 가장 합리적인 것을 선정하여야 한다. 출동시 예정 소방용수는 현장도착 시 상황변화에 대응할 수 있도록 최소 2개소 이상을 선정하는 것이 바람직하다.

현장도착 시 상황변화 예시 4가지

- 1) 예정된 소방용수 가까이에 주차 차량이 있어 부서 불가
- 2) 화재장소가 출동 지령된 장소에서 떨어진 반대쪽인 경우
- 3) 화재가 확대되어 예정 소방용수 부근까지 화염 확산
- 4) 후착대로 예정했던 출동대가 선착하여 직근 소방용수를 사용하는 경우

[그림 1-17] 예정 소방용수 선정 원칙 (순서대로 검토)

선정 기준	내용
화재 직근	화점에 가까운 소방용수를 우선한다
도착방향 합리성	출동도중을 고려해 부서에 합리적인 위치의 소방용수로 한다 (화점을 뛰어넘지 않는 위치 등)
도착순위별 부서예측	원칙적으로 도착순위가 빠른 순서로 가까운 소방용수에 부서한다
적용 수량	화재규모에 대응할 수 있는 수량을 확보할 수 있어야 한다
교통량 등 주변 상황	간선도로 횡단이나 교통체증에 의한 활동 장애는 없는가
다른 소방대 진입장해	특수차 진입 또는 다른 소방대 호스연장 등에 활동 장애가 되지 않는가
소방용수 사용장해 유무	확실·신속하게 사용할 수 있는 소방용수인가
예정소방용수 결정	위 조건에 맞는 소방용수를 복수로 선정

시험 포인트

예정 소방용수는 최소 2개소 이상 선정한다는 숫자와, 선정 시 검토순서(화재직근→도착방향 합리성→도착순위별 부서예측→적용수량→교통상황→진입장해→사용장해→최종결정)의 흐름을 이해하고 있는지 묻는 문제 출제됨.

3. 출동로 선정

출동로는 화재현장으로 안전하고 단시간에 도착할 수 있는 도로를 선정하는 것을 원칙으로 한다.

출동로 선정 조건 6가지

- 1) 화재현장까지 가장 가까운 도로일 것
- 2) 출동로 가까운 곳에 소방용수가 있을 것
- 3) 주행하기 쉬운 도로일 것
- 4) 도로공사·교통혼잡 등 장애가 없을 것
- 5) 다른 출동대의 진입방향과 중복되지 않을 것
- 6) 부서 위치는 후착대에 장애가 되지 않는 위치로 할 것

4. 출동

출동은 소방활동 중에서도 가장 신속성이 요구되는 행동의 하나이며, 한 사람이라도 출동이 늦어지면 소방활동을 저해한다. 그러나 출동을 너무 서두르면 대원 상호간 충돌이나 차 문에 끼이는 등의 사고가 발생할 수 있다. 특히 활동경험이 적은 대원은 필요 이상으로 서둘러 충분한 활동체계를 갖추지 못하는 경우도 있으므로, 출동시 조치요령은 반복적으로 훈련하여 자신감을 가지고 행동할 수 있도록 한다.

출동 시 상반된 요구

"신속함"과 "안전함"은 서로 대립할 수 있는 요구다 — 서두르면 대원 상호충돌·끼임 사고 위험이 있고, 너무 신중하면 소방활동 자체가 저해된다. 이 균형은 반복훈련을 통한 숙달로 해결한다.

5. 출동시 유의사항

출동 중에 각 대원은 차량 안전운행을 함과 동시에 무선연락이나 출동지휘자로부터의 지시에 주의를 기울여야 한다. 또 화재현장 가까이에 도착하면 연기·불꽃·불티의 확산, 주위 사람들의 움직임 등을 차량 내에서 확인하고 화재진압 활동을 준비해야 한다.

가. 긴급자동차로서의 안전운행: 소방차는 긴급자동차로서 법령상 많은 특례가 있다. 그러나 법령에서 허용되고 있는 행위라 해도 긴급자동차의 고속주행 등은 매우 위험한 행위이며, 긴급주행은 고도의 주의와 위험회피 의무를 부담하는 것으로 생각하여야 한다. 따라서 승차대원 전원이 일체가 되어 안전하고 신속하게 소방차량이 현장에 도착할 수 있도록 노력하여야 한다.

운전원 이외 대원의 유의사항 4가지

유의사항	내용
1) 신속한 출동	출동이 지연되면 마음이 초조하게 되어 안전 확인에 소홀해지게 된다
2) 주의력 집중	긴급주행 중에는 여러 곳에 위험이 도사리고 있다. 위험예지능력을 배양하고 전 대원의 눈으로 확인
3) 확인 철저	위험을 조기에 발견하고 회피하기 위해 신호 확인 등을 전 대원이 실시
4) 유도요령 숙달	좁은 도로 통과나 소방용수 부서를 위한 후진 시 각 대원은 운전원과 일체가 되어 차량을 유도

[그림 1-18] 일반대원 출동요령 5단계

단계	조치사항
지령내용수신	화재장소 확인 (필요시 메모)
화재상황추정	임무의 재인식
방화복 등 착용	완전하게 착용, 지휘자 지시에 따라 기자재 증감
승차	지정된 위치에 착석
출동	지도·대응매뉴얼 등을 확인