

제4장 화재진압 활동 — 제5절 현장지휘 (본문 99~104p)

핵심 개념

현장지휘체계는 대원 안전 보장과 효과적 현장활동 관리가 목적이며, 지휘권 확립에는 8단계 필수 행동요소(지휘권이양→지휘소설치→상황평가정보획득→주기적평가예측→1·2차검색관리→완진선언→현장조사→검토회의)가 있다. 큰 현장에서는 구획화·분대명명으로 의사소통을 표준화한다.

1. 현장지휘의 개요 — 가. 화재현장 지휘체계

화재현장 지휘체계는 화재상황을 관리하기 위해 사용되는 기능·책임·(표준)작전절차를 상세히 기술하는 하나의 수립된 방침이다. 현장지휘체계는 지휘관의 명령·지시와 관련정보 등의 수집 및 전달 등 업무수행을 위한 조직체계를 말하며, 궁극적인 목적은 현장에서의 효과적인 활동 관리와 대원 안전 보장이다.

나. 현장지휘관의 책임

현장지휘관이란 화재현장에서 대원들의 안전을 최대한 확보하고, 전략의 효과적인 완수를 위해 전체를 총괄 관리하는 사람을 말한다.

[표 1-18] 현장지휘관의 책임

현장지휘관의 주요책임	책임완수를 위해 요구되는 능력
대원의 안전과 생존보장	의사결정능력
요구조자의 보호·구출·응급처치	지시와 통제능력
화재(사고) 진압 및 인명안전보장	지시통제내용에 대한 지속적 재검토와 평가
재산보호	

다. 현장지휘관의 책임완수를 위해 요구되는 능력 — 1) 의사결정능력

현장지휘관이 신속하고 정확한 의사결정을 내리기 위해 필요한 사항:

의사결정능력 4가지

1) 가정과 사실의 구별(추측된 불안전한 정보와 실제정보의 구별) 2) 현장작전상황의 환류(재검토)를 통해 작전계획을 변경할 수 있는 유연한 자세 3) 표준대응방법 개발 4) 행동개시 후 즉시 관리자의 역할로 복귀(전술적 책임은 위임)

2) 지시와 통제능력 — 4가지 고려사항

- 1) 스트레스 관리: 세부 문제에 권한위임 원칙을 적용해 자신과 하위지휘관의 스트레스를 줄임
- 2) 고독한 방랑자 관리: 권한은 위임하되 모든 책임은 자신이 진다는 단독지휘관으로서의 행동 준비
- 3) 중간점 관리: 초기지시와 활동상황을 수시로 평가하여 상황변화에 맞게 재지시·통제
- 4) 부족 자원 관리

3) 재검토와 평가: 일반적으로 보고는 보고자의 범위 내에서 관찰된 상황만을 설명한다. 그러므로 다른 사람의 보고서에 의문을 제기하고, 보고자가 완전하고 정확하게 알고 있는지 확인하고 의사결정을 내려야 한다.

현장지휘관의 바람직한 자질과 성향 9가지 (원문 수록)

1) 대원의 임무에 대한 존중적인 자세 2) 냉정하고 침착한 지시와 통제능력 3) 훈련과 경험에 의한 전문적 지휘지식 4) 행동 지향적이 아니라 지시 지향적 태도(의사결정 중심) 5) 상황을 안정시킬 수 있는 대안제시 능력 6) 심리적·체력적 대응능력 7) 의사전달 능력(무전기 사용 등) 8) 안전이 확보된 타당한 위험의 감수능력 9) 모든 직원에 대한 관심과 공정성 유지, 그리고 지휘에 대한 존중 및 훈련되고 일관성 있는 태도

시험 포인트

현장지휘관은 "행동 지향적"이 아니라 "지시 지향적"이어야 한다는 표현이 자주 출제됨 — 지휘관이 직접 몸으로 뛰기보다 의사결정과 지시·통제에 집중해야 한다는 의미.

2. 현장지휘권 확립 요소

지휘권 확립에 필요한 구체적 행동이 취해지지 않는 한, 현장에 있는 지휘관은 존재하지 않거나 그저 관찰자에 불과하다. 지휘권을 확립하는 것은 형식적 지휘소 운영과 상관없이 현장을 지휘하고 이에 대한 책임을 맡는 것이다. 소방조직 명령체계에서 "관찰자"는 필요하지도 존재하지도 않는다.

현장지휘권 확립에 필요한 8가지 필수 행동요소

단계	내용
1단계: 지휘권 이양	현장 도착 즉시 무전으로 자신이 지휘를 맡는다는 것을 공식화. 대응활동이 타당하면 유지, 문제 있으면 계획 변경
2단계: 지휘소 설치	기존 지휘소 활용 또는 신규 설치. 약식(지휘차+현황판)~정식(긴급구조통제단) 규모 가능. 지휘소 없으면 각 출동대가 독자적으로 움직여 혼란 초래
3단계: 기존 상황평가 정보획득	선착 지휘관과 연락해 현재까지 상황 파악. 3가지 기본정보: 1)화점 위치 2)관창 이용현황·배치수 3)배치 관창의 진압효과성
4단계: 주기적 상황평가·예측	현재상황 평가 후 미래상황을 주기적으로 예측해 각 출동대에 송신. 철수여부·추가자원 동원 판단근거가 됨
5단계: 1·2차 검색 관리	1차 검색(화재진행 중, 선착대가 배연과 동시에 신속 검색) → 2차 검색(시간제한 없이 철저히, 잔화정리 단계 포함)
6단계: 화재 완전 선언	화재가 더 이상 지역사회 위협이 되지 않는 시점을 결정·선언. 화재층·바로 위층·전 구역 확인 후 무선교신으로 판단
7단계: 화재현장 조사	발화지점·원인 조사는 지휘관 책임. 탄화부분 깊이·연소패턴 등으로 추정, 화재 90%는 발화지점만 알면 원인 규명 가능
8단계: 검토회의 주재	화재진압 완결 직후 간략한 검토회의. 문제점 발견 + 베테랑의 노하우 공유 기회. 교훈은 성공보다 실패 사례에서 더 강화됨

3단계 확인사항 3가지 필수 암기

1) 화점의 위치(화재 발생 층·구역) 2) 어떤 호스(관창)가 이용되고 있는지와 배치 수 3) 배치된 호스가 화재진압에 효과를 나타내고 있는지(자원 부족 여부 포함)

1차 검색 vs 2차 검색

1차 검색: 화재 진행 중, 선착대가 배연과 동시에 뜨거운 열기·낮은 가시성 속에서 신속하게 진행.

대부분의 피해자가 이때 발견됨.

2차 검색: 시간제한 없이 철저하게. 보통 화재 완전진압 또는 잔화정리 단계에서 시작, 위·아래·인접 구역까지 모두 재검색하며 휴대용 조명등으로 가시성 확보.

시험 포인트


8단계 순서(지휘권이양→지휘소설치→상황정보획득→주기적평가→1·2차검색→완전선언→현장조사→검토회의)를 뒤바꿔 묻는 문제, 그리고 "1차 검색=신속·선착대", "2차 검색=철저·시간제한없음"의 차이를 헛갈리는 문제 빈출.

지휘권 확립의 종국적 의미

지휘권 확립은 종국적으로 화재 발생 시 진압활동을 지휘·통제함으로써 이루어진다. 일상적 화재현장에서 이 8가지 단계를 수행하고 숙달하면, 더 복잡하고 큰 규모 화재에 대한 지휘능력이 향상된다.

3. 화재현장 세분화와 분대지정

화재진압 활동 위치와 분대명명을 위한 의사소통을 위해서는 화재현장의 내·외부에 대한 구획화와 그에 따른 표준적인 명명법이 있어야 한다. 저층화재에 이용되는 기본적 분대 명명법은 건축물 평면도를 기준으로 지휘소가 위치한 면이 1분대(규모가 큰 경우 방면대), 시계방향으로 돌아가며 좌측을 2분대, 후방을 3분대, 우측방면을 4분대로 명명한다. 각 방면별로 세분화가 필요하면 좌측에 연이어 인접한 구획을 2-1, 2-2, 2-3과 같은 방식으로 명명한다.



[그림 1-21] 저층화재 분대명명

분대명명법 필수 암기

지휘소 위치면 = 1분대 → 시계방향으로 좌측=2분대, 후방=3분대, 우측=4분대. 세분화 시 "2-1, 2-2, 2-3" 방식. 단일건축물 내부는 좌우 이등분하여 좌측분대·우측분대로 명명. 고층건물은 층수를 그대로 활용해 "지하2층 분대", "5층 분대" 등으로 명명

시험 포인트

분대 명명 방향이 "시계방향"이라는 점과, 지휘소 위치면이 1분대라는 기준점을 헛갈리지 말 것. 고층건물은 방면(1~4분대) 방식이 아니라 층수 방식으로 전환된다는 차이도 기억.

단위지휘관-현장지휘관 간 상호교환 상황평가정보 6가지

1) 화재 발생 층 2) 대형건물인 경우 층의 주요 내부구조 3) 연소 중인 물질 또는 화재 규모(개요) 4) 현장
자원으로 충분히 진압 가능 여부 5) 화재 확대 여부, 추가 자원 필요 여부 6) 고층건물의 경우 거주자
대피용 계단과 관창 진입용 계단 지정